INDERT
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

AMPLIACIÓN DEL INFORME DE EVALUACIÓN PARA
"ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE PINTURA"
ID N°272.281

En fecha 30 de Junio del 2.014 la Comisión Evaluadora ha remitido el memorándum N° M389/14 a la Unidad Operativa de Contrataciones del INDERT , en el cual se solicita a las empresas oferentes las muestras de los rubros según la siguiente planilla :

Firma Oferente	***Item***	***n° de catalogo***	***Descripción del material ofertado***
IN DESIGN	1	31211506-005	Pintura latex Blanco Exterior/ Interior **Vinilatex**
COLTEC	1	31211506-005	Pintura latex Blanco Exterior/ Interior **Arcalatex**
JOP Publicidad	1	31211506-005	Pintura latex Blanco Exterior/ Interior **Tersuave**

Todas las Empresas Oferentes fueron notificadas aclarando que las muestras debían presentarse en un perentorio lapso de 48 horas a partir de la recepción via fax del dia **martes 1° de Julio** .
Las Empresas que presentaron las muestras fueron: **IN DESING** con el producto Vinilatex y la Empresa **COLTEC** con el producto Arcalatex
El dia 3 de julio se procede a la verificación de los productos presentados en tiempo y forma .Los exámenes de calidad fueron realizados con pintores profesionales del Dpto. de Mantenimiento del INDERT, en distintas superficies de pared y con diferentes impregnaciones de manera a determinar el rendimiento de cada producto:

IN DESING (Vinilatex)
a) Buena cubritividad (a razón de 2 a 3 manos para cubrimiento total)
b) Rendimiento menor a 8 m2/lt por mano de impregnación
c) Secado lento (superior a 3 horas para secado total)
d) buena calidad en solventes y vizcosidad
COLTEC (Arcalatex)
a) Buena cubritividad (a razón de 2 a 3 manos para cubrimiento total)
b) Rendimiento menor a 10 m2/lt por mano de impregnación
c) Secado superior a 2 horas para secado total
d) buena calidad en solventes y vizcosidad . Se verifica en el envase que no presenta sedimento,y es fácil de disipar .

Oscar García
Director de Mantenimiento y Servicios Generales
INDERT

Hermes Pereira
Jefe de Mantenimiento y Edificio
INDERT

Tacuary 276
Teléfonos: 446 534
443 306 / 494 890
Asunción - Paraguay

INDERT
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

Finalmente la Comisión Evaluadora concluye que los productos de las Empresas IN DESING y COLTEC son aptas para el concurso del llamado y reúnen los requerimientos en las especificaciones del Anexo "C" párrafo 22 "Criterio de Evaluación y Calificación de las Muestras" para el "Llamado de Adquisición de Pinturas" , sin otro particular se suscribe este informe en dos copias a un mismo tenor.

Sr. OSCAR GARCIA
Dirección de Mant. y Servicios Generales

Oscar Garcia
Director Mantenimiento y Servicios Generales
INDERT

Sr. HERMES PEREIRA
Jefe de Mantenimiento Edilicio

Tacuary 276
Teléfonos: 446 534
443 306 / 494 890
Asunción - Paraguay

ARCALATEX









Hermes Pereira
Jefe de Mantenimiento y Edificio
INDERT

Oscar García
Jefe de Mantenimiento y Servicios Generales