Subasta a la Baja Electrónica

Acta de Sesión Pública Virtual

SBE ID Nº 231464

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay siendo las 10:52 del día 30/5/2012, en el domicilio de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, EE.UU. Nº 961 casi Tte Fariña, en la dirección web individualizada como "www.dncp.gov.py" de conformidad a lo establecido en el Decreto 12.453/08, finaliza la SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA con ID Nº 231464 - Lp0736-12.Suministro de Fusibles y Elementos Fusibles de la Institución:

Código Verificador: ffde9477fe324f1570ca4d6fb0c96c32

Nivel de Entidad:	EMPRESAS PÚBLICAS
Entidad:	ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD (ANDE)
UOC:	UOC ANDE
Código SICP:	1334

Los listados obtenidos en el presente procedimiento de contratación realizado son los siguientes:

Listado de Avisos

Listado de Consultas

CONSULTA

Consulta Realizada	Fecha	Hora
Estimados señores ANDE. Solicitamos que el plazo de entrega comience a regir a partir de la Apertura de la Carta de Crédito Doméstica, a favor del proveedor domiciliado en la Rca. del Paraguay, esto para estar en igualdad de condiciones con los oferentes del exterior. Atentos saludos.	04-05-2012	04:05:55

RESPUESTAS

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor ajustarse a las condiciones establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones para los oferentes domiciliados en la República del Paraguay	21-05-2012	16:09:43

CONSULTA

Consulta Realizada	Fecha	Hora
Nos dirigimos a ustedes con la finalidad de realizar una consulta técnica en relación a la Licitación de la Referencia.- Consulta correspondiente al Lote 1 ? Elementos fusible de Media Tensión: EETT ANDE Nº 02.21.16 Rev 4 El tubo protector del elemento fusible puede ser de material de Fibra Vulcanizada para protección del elemento fusor? En espera de contar con una respuesta positiva a nuestro pedido aprovechamos la ocasión para saludarle con nuestra mayor estima y consideración	21-05-2012	08:05:37

RESPUESTAS

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El material del tubo protector del elemento fusible debe ser de fibra de vidrio vulcanizada por lo que solicitamos se ajusten a las especificaciones técnicas	21-05-2012	16:08:16

CONSULTA

Consulta Realizada	Fecha	Hora

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Listado de Consultas

Nos dirigimos a ustedes con la finalidad de realizar una consulta técnica en relación a la Licitación de la Referencia.- Consulta correspondiente al Lote 1 ? Elementos fusible de Media Tensión: EETT ANDE Nº 02.21.16 Rev 4 El tubo protector del elemento fusible puede ser de material de Fibra Vulcanizada para protección del elemento fusor? Para los tubos de material en fibra de vidrio, su utilidad es alta cuando el elemento fusible está hecho en cobre y se presenta una temperatura muy alta en el momento de fusión del mismo, logrando dañar el tubo portafusible; en este caso no es así dado que el elemento fusible será de hilo de plata ó eutíctica. En espera de contar con una respuesta positiva a nuestro pedido aprovechamos la ocasión para saludarle con nuestra mayor estima y consideración	21-05-2012	11:05:34

RESPUESTAS

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El material del tubo protector del elemento fusible debe ser de fibra de vidrio vulcanizada por lo que solicitamos se ajusten a las especificaciones técnicas	21-05-2012	16:07:56

Listado de Proveedores Participantes

Oferente	Categoría	Nro.	Nro. Garantía	Tipo	Entidad	Fecha Emisión	Fecha Inicio de Vigencia	Fecha Fin de Vigencia
LERCA S.C.A. - 34 55442183-2	Sin categorizar	1	03.1508.02235/000	Póliza	La Paraguaya S.A. de Seguros	29-05-2012	29-05-2012	27-09-2012
ERWIN ABRAHAM SRL - 80002327-7	Mediana	2	0071508023412	Póliza	La Consolidada SA	29-05-2012	29-05-2012	26-09-2012
SANTIAGO ABENTE SARALEGUI - 440620-6	Grande	3	007.1508.023427/000	Póliza	La Consolidada S.A. de Seguros	29-05-2012	30-05-2012	27-09-2012
INAEL ELECTRICAL SYSTEMS, S.A. - A45011103	Sin categorizar	4	5015080001503	Póliza	MAPFRE PARAGUAY COMPANIA DE SEGUROS SOCIEDAD ANONIMA.	22-05-2012	29-05-2012	26-09-2012
GUSTAVO ALBERTO AQUINO ALFIERI - 368894-1	Mediana	5	007.1508.023422	Póliza	La Consolidada S.A. de Seguros	29-05-2012	29-05-2012	01-10-2012
ELECTROPAR SA - 80009085-3	Grande	6	007.1508.023438	Póliza	LA CONSOLIDADA S.A. DE SEGUROS	29-05-2012	29-05-2012	07-10-2012
Limburg Equities S.A. - 1454322-1-638818	Sin categorizar	7	007.1508.023423	Póliza	La Consolidada S.A. de Seguros	29-05-2012	29-05-2012	01-10-2012

Listado de Propuestas por Proveedor

INFORMACION DEL LOTE: 1 - Elementos Fusibles de MT.

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1	39121617-004	Elemento fusible p/ MT	15.000

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ERWIN ABRAHAM SRL - 80002327-7	luhfser	Electricos Internacional Ltda	na	Colombia	Elemento Fusible	3.720	55.800.000