INFORME DE EVALUACION DE OFERTAS
CONTRATACION DIRECTA SICOM Nº 08/2011
"MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE ACONDICIONADORES DE AIRE"

En la ciudad de Asunción, República del Paraguay, a los 02 días mes de mayo de 2.011, en la Secretaría de Información y Comunicación para el Desarrollo, dependiente de la Presidencia de la República, sito en la Calle Ayolas Nº 451 c/Oliva, Edificio capital 4to Piso, se reúnen los integrantes del Comité de Evaluación designado mediante **Resolución SICOM N° 095** de fecha 05 de abril de 2.011, de conformidad con lo establecido en los artículos 26, 27 y 28 de la Ley Nº 2.051/2004 "De Contrataciones Públicas" y del Art. 64º del Decreto Nº 21.909/2003: Sr. Roque González Benítez, Vice Ministro; Gerardo González, Jefe de Gabinete; Lic. Regina Barrios; Directora General de Administración y Finanzas; Abog. Juan José Caballero, Secretario General, a los efectos de proceder al estudio, análisis y evaluación de las ofertas presentadas en el marco del llamado iniciado bajo la modalidad de Contratación Directa SICOM Nº 08/2011 **"MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE ACONDICIONADORES DE AIRE".-**

Al respecto mencionamos los antecedentes del proceso:

1. Plan Anual de Contrataciones correspondiente a la SICOM, aprobado por Resolución Nº 65 de fecha 25 de Febrero de 2.011, en el cual se contempla la adquisición de Elementos y Útiles de Limpieza, con **ID Nº 215.533**.-
2. Certificado de Disponibilidad Presupuestaria **Nº 575/2011** de fecha 28 de marzo de 2.011, con disponibilidad en la partida presupuestaria Tipo de Presupuesto: 1 Presupuesto de Programas de Administración – Programa 006: Difusión de las Actividades del Estado, Código: 240 – Gastos por Aseo, Limpieza y Mantenimientos Menores, Fuente de Financiamiento 10 Recursos del Tesoro del Presupuesto asignado a la SICOM, para el Ejercicio Fiscal 2011.-
3. **Nota UOC_SICOM Nº 016/2011** de fecha 28 de marzo de 2011, en la cual se comunica a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas , el inicio del llamado de la Contratación Directa Nº 08/2011 **"MANT. Y REP. MENORES DE ACONDICIONADORES DE AIRE".-**
4. Invitaciones cursadas a las siguientes firmas: **CLIMARCO S.R.L., MANCUSO & CIA. S.R.L., BUEN AIRE S.A., GABRIEL T. SANCHEZ VALDEZ, EMILIO GOTZE PETERSEN**.-
5. **Nota DNCP/DJ Nº 736/2011** de fecha 12 de abril de 2.011, por la cual se corres traslado de Investigación preliminar surgida a partir de denuncia recibida a través del Sistema de Gestión de Denuncia, referida al CD SICOM Nº 08/2011
6. **Adenda Nº 01**, por la cual se establece prórroga para la recepción de sobres ofertas y correspondiente acto de apertura.-
7. **Nota UOC_SICOM con Mesa de Entrada DNCP Nº 04901**, de fecha 15 de abril de 2.011, por la cual se remite el descargo correspondiente de la U.O.C., sobre los puntos señalados en la **DNCP/DJ Nº 736/2011**.-
8. Acta de Apertura de Ofertas de fecha 25 de abril de 2.011.-
9. De conformidad con lo dispuesto en la Ley 2051/2003 "De Contrataciones Públicas", todo lo efectuado fue asentado en el Acta de Apertura de Ofertas. Las ofertas fueron anunciadas en el acto y las mismas se detallan a continuación:-

OFERENTE	COTIZACION	
1. M y R INGENIERIA	PRECIO	24.960.000
	TOTAL	**24.960.000**

Secretaría de Información y Comunicación para el Desarrollo –SICOM
Ayolas 451 Ed. Capital 4to Piso Tel: 595 21 449111

OFERENTE	COTIZACION	
2. EMTEC	PRECIO **TOTAL**	13.600.000 **13.600.000**
3. PC'S SERVICIOS	PRECIO **TOTAL**	3.480.000 **3.480.000**
4. AGUI-MOVIL	PRECIO **TOTAL**	4.200.000 **4.200.000**

INFORME TECNICO

10. Se procedió a realizar la evaluación de la documentación presentada por los oferentes, según consta en el **Anexo A** "Evaluación de la Documentación Requerida", el cual forma parte del presente informe.-
11. Se realizó la evaluación técnica de las ofertas, según consta en el **Anexo B** "Evaluación del Cumplimiento de las Especificaciones Técnicas" el cual forma parte del presente Informe.-

ANALISIS, ESTUDIO Y EVALUACION DE OFERTAS

12. De conformidad con las disposiciones establecidas en el Art. 11º del Decreto Nº 21.909/2003 el Comité de Evaluación de Ofertas ha procedido al estudio, análisis y evaluación de las ofertas presentadas en el marco de la Contratación Directa SICOM Nº 08/2011 **"MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE ACONDICIONADORES DE AIRE"**, concluyéndose que todas las ofertas, han dado cumplimiento a las exigencias establecidas en la Carta de Invitación, los formularios de oferta y planillas de precios, se hallan debidamente completados, preparados, firmadas e igualmente los demás documentos en general, se encuentran en orden.-
13. **Nota DNCP/DJ Nº 838**, de fecha 27 de Abril de 2.011, por la que la Dirección Jurídica, da por finalizada la investigación preliminar, surgida a partir de denuncia recibida a través del Sistema de Gestión de Denuncia con Protección al denunciante.-
14. El sistema de adjudicación establecido en la Carta de Invitación es por **EL TOTAL (COTIZACION DE LA CANTIDAD MAXIMA)**.-
15. De conformidad con el art. 61 del Decreto Nº 21.909/203, que reglamenta la Ley 2051/2003 "De Contrataciones Públicas", referente al método de evaluación, se procedió a seleccionar provisoriamente a la oferta económica más bajas por el total, que corresponde a la empresa según consta en el Cuadro Comparativo de Ofertas que se adjunta al presente informe.-
16. Del análisis detallado resulta que la oferta seleccionada, cumple con las exigencias establecidas en la Carta de Invitación y Anexos.-

Secretaría de Información y Comunicación para el Desarrollo –SICOM
Ayolas 451 Ed. Capital 4º Piso Tel: 595 21 449111

CONCLUSION

17. De todo lo expuesto anteriormente se concluye, que la firma **PC'S SERVICIOS de José Milciades Quintana**, posee la capacidad suficiente para hacer frente a las obligaciones que tendrían a su cargo, ante una adjudicación a favor de la misma, en el marco de la Contratación Directa SICOM Nº 08/2011 **"MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE ACONDICIONADORES DE AIRE"**.-

PROPUESTA DE ADJUDICACION

18. Las propuestas estudiadas, analizadas y evaluadas en este informe, fueron presentadas en la primera fecha del llamado de conformidad a lo dispuesto en el **Decreto Nº 21.909/03**, que reglamenta la **Ley Nº 2051/2003** "De Contrataciones Públicas".-
19. Atendiendo a lo dispuesto en el **Art. 61º** del **Decreto Nº 21.909/03**, que reglamenta la **Ley Nº 2051/03** "De Contrataciones Públicas" y habiendo el Comité de Evaluación verificado que la oferta de la firmas citada en el numeral 17º, del presente informe, cumple y se adecua a los requerimientos establecidos en la Carta de Invitación y Anexos, la mismas constituye la oferta económica evaluada más bajas, por el total, y por consiguiente es propuesta para su adjudicación.-
20. **PC'S SERVICIOS de José Milciades Quintana RUC: 50078830-8**, por un monto mínimo de **Gs.1.740.000 (Guaraníes Un Millón Setecientos Cuarenta Mil)**, y por un monto máximo de **Gs.3.480.000 (Guaraníes Tres Millones Cuatrocientos Ochenta Mil)**.-
21. Es nuestro informe.-

Roque González Benítez
Vice Ministro – Secretario Adjunto
SICOM

Abg. Regina Barrios
Directora Gral. De Administración y Finanzas
SICOM

Abg. Gerardo González Paciello
Jefe de Gabinete
SICOM

Abog. Juan José Caballero
Secretario General
SICOM

Secretaría de Información y Comunicación para el Desarrollo –SICOM
Ayolas 451 Ed. Capital 4º Piso Tel: 595 21 449111

Anexo A

Evaluación de la Documentación Requerida

DOCUMENTOS	OFERENTE			
	1.- M y R INGENIERIA	2.- EMTEC	3.- PC'S SERVICIOS	4.- AGUI-MOVIL
Anexo 2	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Fotocopia simple de la C.I del firmante de la Oferta.	CUMPLE	-------	-------	-------
Carta de Representación	-------	-------	-------	-------
Fotocopia simple de la cedula tributaria RUC	CUMPLE	-------	-------	-------
Fotocopia simple de última DDJJ de IVA.	-------	CUMPLE	-------	-------
Declaración simple de Renta.	-------	-------	-------	-------
Certificado de Cumplimiento Tributario Actualizado	CUMPLE	CUMPLE	-------	-------
Fotocopia simple de Patente Municipal	-------	CUMPLE	-------	-------
Fotocopia de estatutos (P. Jurídica)	-------	-------	-------	-------
POR LA CUAL SE GARANTIZA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES SUMNISTRADOS O EL EFICIENTE DESEMPEÑO DE LA PRESTACION DE DE LOS SERVICIOS A LA INSTITUCION	CUMPLE	CUMPLE	-------	-------
Fotocopia que acredite de capacidad de Firmante	-------	-------	-------	-------
DDJJ Por la cual se garantiza que el oferente no se encuentra involucrado en prácticas que violen los derechos de los menores	CUMPLE	CUMPLE	-------	CUMPLE
Declaración Jurada Art. 40	CUMPLE	CUMPLE	-------	CUMPLE
Constancia del SIPE	1122342	1123677	1123658	1121601
OTROS	-Planilla de Precios -Adenda N° 1 -Form. Información del Oferente	-Planilla de Precios -Form. Información del Oferente -Anexo 3 -Adenda N° 1 -Esp. Técnicas	-Adenda N° 1 -Planilla de Precios -Anexo N° 3	-Planilla de Precios -Adenda N° 1 -Anexo 3
RESULTADOS	**PASA**	**PASA**	**PASA**	**PASA**

Secretaría de Información y Comunicación para el Desarrollo –SICOM
Ayolas 451 Ed. Capital 4º Piso Tel: 595 21 449111

Anexo B

Evaluación de las Especificaciones Técnicas

ITEM	CODIGO CATALOGO	PRESENTACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANT. MINIMA	CANT. MAXIMA	DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIO	ESPECIFICACIONES TECNICAS	1. M y R INGENIERIA	2. EMTEC	3. PCS SERVICIOS	4. AGUT MOVIL
1	72102305-002	UNIDAD	UNIDAD	2	4	**Reparacion y mantenimiento de aire acondicionado de 18.000 BTU Marca Koner - SALA DE OPERADORES FM**	-Tipo Split de 18.000 BTU Compresor-Evaporador. -Prueba de presión con nitrógeno vacio, puesta en marcha y control de funcionamiento. -Desmontaje de la Unidad Condensadora, para la reparación del moto-ventilador. -Limpieza gral. de la unidad condensadora, filtro de aire y turbinas; reparación o reposición de cañerías 8 (ocho) metros de caño de cobre, caño de plastico para desague e interconexión eléctrica. -Reubicación del compresor.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
2	72102305-002	UNIDAD	UNIDAD	2	4	**Reparacion y mantenimiento de aire acondicionado de 24.000 BTU Marca VCP - OFICINA PARAGUAY DIGITAL**	-Tipo Split de 24.000 BTU Compresor-Evaporador. -Prueba de presión con nitrógeno vacio, carga de gas refrigerante, puesta en marcha y control de funcionamiento. -Limpieza gral. de la unidad condensadora, filtro de aire y turbinas; reparación o reposición de cañerías 5 (cinco) metros de caño de cobre, caño de plastico para desague e interconexión eléctrica. -Reubicación del compresor	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
3	72102305-002	UNIDAD	UNIDAD	2	4	**Reparacion y mantenimiento de aire acondicionado de 18.000 BTU Marca Koner - RECEPCION**	-Tipo Split de 18.000 BTU Compresor-Evaporador. -Prueba de presión con nitrógeno vacio, puesta en marcha y control de funcionamiento. -Desmontaje de la Unidad Condensadora, para la reparación del moto-ventilador. -Limpieza gral. de la unidad condensadora, filtro de aire y turbinas; reparación o reposición de cañerías 8 (ocho) metros de caño de cobre, caño de plastico para desague e interconexión eléctrica. -Reubicación del compresor.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE