6. INFORME SOBRE CUADRO DE PRECIOS:

MONTO MINIMO	Gs. 900.000.000 IVA INCLUIDO
MONTO MAXIMO	Gs. 1.800.000.000 IVA INCLUIDO

							CONSORCIO CIVA IOCON S.R.L.			ENERGYCOM S.A.			S & C INGENIERIA S.R.L.		
Ítem	**Código de Catálogo**	**Descripción**	**Unidad de Medida**	**Presentación**	**cantidad**	**Precio Unitario Referencial IVA Incluido**	**Precio Unitario IVA Incluido**	**%**	**OBS.**	**Precio Unitario IVA Incluido**	**%**	**OBS.**	**Precio Unitario IVA Incluido**	**%**	**OBS.**
1	**Mantenimiento General Preventivo y Correctivo del Sistema Electrónico Inteligente de Detección de Incendios del Hospital Central del IPS**						**44.739.425**			**44.543.410**			**47.377.000**		
1.1	46171604-001	Paneles de detección de incendios mantenimiento	Unidad	Evento	1	6.300.000	7.245.000	13%	No cumple con las EETT	5.665.118	-10%	No cumple con las EETT	6.000.000	-5%	Cumple con las EETT, se sugiere adjudicar
1.2	46191501-001	Detectores de humo Calor y/o termovelocimetricos limpieza general	Unidad	Evento	1	29.400	33.810	13%	No cumple con las EETT	26.437	-10%	No cumple con las EETT	28.000	-5%	Cumple con las EETT, se sugiere adjudicar
1.3	46191505-001	Alarma Audio Visual limpieza general	Unidad	Evento	1	29.400	33.810	13%	No cumple con las EETT	26.437	-10%	No cumple con las EETT	28.000	-5%	Cumple con las EETT, se sugiere adjudicar
1.4	46191602-003	Pulsador de Accionamiento manual limpieza general	Unidad	Evento	1	29.400	33.810	13%	No cumple con las EETT	26.437	-10%	No cumple con las EETT	28.000	-5%	Cumple con las EETT, se sugiere adjudicar

2022-02-23 12:04:49.138549-03

Sección Contratos Arbeloya

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Dpto Prevención de Incendios
Juan Pablo Gonzalez
Técnico Bomberos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Rodrigo R. Viveros
Abogado - Mat. N° 49.951
DIRECCION JURÍDICA

							CONSORCIO CIVA IOCON S.R.L.			ENERGYCOM S.A.			S & C INGENIERIA S.R.L.		
Ítem	**Código de Catálogo**	**Descripción**	**Unidad de Medida**	**Presentación**	**cantidad**	**Precio Unitario Referencial IVA Incluido**	**Precio Unitario IVA Incluido**	**%**	**OBS.**	**Precio Unitario IVA Incluido**	**%**	**OBS.**	**Precio Unitario IVA Incluido**	**%**	**OBS.**
1.5	46191501-001	Testeo . reprogramacion . direccionamiento de todos los detectores de humo y calor y termovelocimtricos	Unidad	Evento	1	36.750	42.262	13%	No cumple con las EETT	33.047	-10%	No cumple con las EETT	35.000	-5%	Cumple con las EETT, se sugiere adjudicar
1.6	46191602-003	Testeo , reprogramacion , direccionamiento de todos los pulsadores manuales	Unidad	Evento	1	36.750	42.262	13%	No cumple con las EETT	33.047	-10%	No cumple con las EETT	35.000	-5%	Cumple con las EETT, se sugiere adjudicar
1.7	39121011-003	Fuente	Unidad	Evento	1	156.975	180.521	13%	No cumple con las EETT	141.156	-10%	No cumple con las EETT	150.000	-4%	Cumple con las EETT, se sugiere adjudicar
1.8	39111706-001	Luces de Emergencias Led	Unidad	Evento	1	23.100	26.565	13%	No cumple con las EETT	20.772	-10%	No cumple con las EETT	22.000	-5%	Cumple con las EETT, se sugiere adjudicar
1.9	39111708-001	Señalizaciones de Emergencias Led	Unidad	Evento	1	23.100	26.565	13%	No cumple con las EETT	20.772	-10%	No cumple con las EETT	22.000	-5%	Cumple con las EETT, se sugiere adjudicar
1.10	46191602-004	Centralización de Paneles Centrales	Unidad	Evento	1	41.790.000	35.832.303	-17%	No cumple con las EETT	37.578.619	-10%	No cumple con las EETT	40.000.000	-4%	Cumple con las EETT, se sugiere adjudicar

2022-02-23 12:04:49.138549-03

Sección Contratos
rbedoya

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Dpto Prevención de Incendios
Juan Pablo Gonzalez
Técnico Bomberos

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Rodrigo R. Viveres
Abogado - Mat. Nº 49.951
DIRECCIÓN JURÍDICA

251

							CONSORCIO CIVA IOCON S.R.L.			ENERGYCOM S.A.			S & C INGENIERIA S.R.L.		
Ítem	**Código de Catálogo**	**Descripción**	**Unidad de Medida**	**Presentación**	**cantidad**	**Precio Unitario Referencial IVA Incluido**	**Precio Unitario IVA Incluido**	**%**	**OBS.**	**Precio Unitario IVA Incluido**	**%**	**OBS.**	**Precio Unitario IVA Incluido**	**%**	**OBS.**
1.11	46191602-004	Chequeo de montantes y electroductos sobre posibles deteriores a causa de humedad u otras causa.	Unidad	Evento	1	1.050.000	1.207.500	13%	No cumple con las EETT	944.186	-10%	No cumple con las EETT	1.000.000	-5%	Cumple con las EETT, se sugiere adjudicar
1.12	46191602-004	Cambio /Reposición de caños canduit gris de 3/4 con grampas cajas accesorios etc. (con mano de obra)	Unidad	MTS	1	14.700	16.905	13%	No cumple con las EETT	13.219	-10%	No cumple con las EETT	14.000	-5%	Cumple con las EETT, se sugiere adjudicar
1.13	92121701-9998	Cambio/ Reposición de cableado para detectores de humo/termovelocimetrico/Pulsador Manual/Alarma Audio Visual 2X075mm forrado mallado , cordón bicolor 2x2mm (con mano de obra)	Unidad	MTS	1	15.750	18.112	13%	No cumple con las EETT	14.163	-10%	No cumple con las EETT	15.000	-5%	Cumple con las EETT, se sugiere adjudicar
2	**Repuestos a Demanda**						**40.259.575**			**43.356.589**			**46.123.000**		
2.1	46191602-004	Panel Central de Alarma	Unidad	Evento	1	33.600.000	25.200.000	-33%	No cumple con las EETT	30.213.965	-10%	No cumple con las EETT	32.118.000	-4%	Cumple con las EETT, se sugiere adjudicar
2.2	46191602-004	Placas de Lazo	Unidad	Evento	1	5.565.000	5.565.000	0%	No cumple con las EETT	5.004.188	-10%	No cumple con las EETT	5.340.000	-4%	Cumple con las EETT, se sugiere adjudicar
2.3	46191602-004	Placas de red	Unidad	Evento	1	6.090.000	6.090.000	0%	No cumple con las EETT	5.476.281	-10%	No cumple con las EETT	5.850.000	-4%	Cumple con las EETT, se

2022-02-23 12:04:49.1385549-03

Sección Contratos Arbedoya

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Dpto. Prevención de Incendios
Juan Pablo Gonzalez
Técnico Bomberos

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Rodrigo R. Viveros
Abogado - Mat. Nº 49.951
DIRECCIÓN JURÍDICA

150

							CONSORCIO CIVA IOCON S.R.L.			ENERGYCOM S.A.			S & C INGENIERIA S.R.L.		
Ítem	Código de Catálogo	Descripción	Unidad de Medida	Presentación	cantidad	Precio Unitario Referencial IVA Incluido	Precio Unitario IVA Incluido	%	OBS.	Precio Unitario IVA Incluido	%	OBS.	Precio Unitario IVA Incluido	%	OBS.
															sugiere adjudicar
2.4	46191501-001	Sensores de Humo Calor Multicriterios Inteligente	Unidad	Evento	1	567.000	652.050	13%	No cumple con las EETT	509.861	-10%	No cumple con las EETT	540.000	-5%	Cumple con las EETT, se sugiere adjudicar
2.5	46191602-003	Pulsadores de accionamiento manual	Unidad	Evento	1	588.000	676.200	13%	No cumple con las EETT	528.744	-10%	No cumple con las EETT	550.000	-6%	Cumple con las EETT, se sugiere adjudicar
2.6	46191505-9997	Alarma Audio Visual con luz estroboscópica	Unidad	Evento	1	577.000	663.550	13%	No cumple con las EETT	518.853	-10%	No cumple con las EETT	555.000	-4%	Cumple con las EETT, se sugiere adjudicar
2.7	46191602-004	Baterias 12 Volts/17 Ah	Unidad	Evento	1	367.500	422.625	13%	No cumple con las EETT	330.465	-10%	No cumple con las EETT	350.000	-5%	Cumple con las EETT, se sugiere adjudicar
2.8	46191602-004	Transformador 24 Volts	Unidad	Evento	1	504.000	579.600	13%	No cumple con las EETT	453.209	-10%	No cumple con las EETT	480.000	-5%	Cumple con las EETT, se sugiere adjudicar
2.9	39111706-001	Luces de emergencias con accionamiento automatico	Unidad	Evento	1	157.500	181.125	13%	No cumple con las EETT	141.628	-10%	No cumple con las EETT	150.000	-5%	Cumple con las EETT, se sugiere adjudicar

2022-02-23 12:04:49.138549-03

Sección Contratos
Arbeloya

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Dpto. Prevención de Incendios
Juan Pablo Gonzalez
Técnico Bomberos

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Rodrigo R. Viveros
Abogado - Mat. Nº 49.951
DIRECCIÓN JURÍDICA

249

							CONSORCIO CIVA IOCON S.R.L.			ENERGYCOM S.A.			S & C INGENIERIA S.R.L.		
Ítem	**Código de Catálogo**	**Descripción**	**Unidad de Medida**	**Presentación**	**cantidad**	**Precio Unitario Referencial IVA Incluido**	**Precio Unitario IVA Incluido**	**%**	**OBS.**	**Precio Unitario IVA Incluido**	**%**	**OBS.**	**Precio Unitario IVA Incluido**	**%**	**OBS.**
2.10	46191505-9997	Letreros de Salida de Emergencia	Unidad	Evento	1	199.500	229.425	13%	No cumple con las EETT	179.395	-10%	No cumple con las EETT	190.000	-5%	Cumple con las EETT, se sugiere adjudicar
						97.750.825	**84.999.000**	-13%		**87.899.999**	-10%		**93.500.000**	-4%	

Sección Contratos Adjudicaciones

2022/12/28 14:44:41 84-03

De acuerdo a la SECCIÓN II. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y REQUISITOS DE CALIFICACIÓN, Punto 2. REQUISITOS PARA CALIFICACIÓN POSTERIOR (IAO 36) (d) Análisis del precio ofertado y conforme a la Resolución N° 1890/20, ***Durante la evaluación de ofertas, luego de haber realizado la corrección de errores aritméticos y ordenar las ofertas de menor a mayor, conforme los precios ofertados, el Comité de Evaluación procederá a solicitar a los oferentes una explicación detallada de la composición del precio ofertado cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al veinticinco por ciento (25%) para ofertas por debajo del precio referencial y del quince por ciento (15%) para ofertas que se encuentren por encima del referencial preparado por la convocante y difundido con el llamado a contratación.***

Si el oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado del bien, obra o servicio, la oferta podrá ser rechazada. El análisis de los precios, con esta metodología, será aplicado a cada ítem, rubro o partida que contenga la oferta y en cada caso deberá ser debidamente fundada la decisión de la Convocante en el ejercicio de su facultad discrecional.
En este punto, el Comité de Evaluación no solicitó el desglose de precios ofertados de la firma CONSORCIO CIVSA IOCON S.R.L. DNCP 001392, debido a que la misma no se encuentra dentro del rango establecido por la DNCP.

El desglose presentado por la empresa fue analizado por los representantes técnicos los cuales dieron la aprobación del mismo.

7. CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS

La firma **CONSORCIO CIVA IOCON S.R.L.** se ha verficado los documentos presentados en cuanto a Curriculum Vitae y Certificados de capacitación solicitados en la Adenda N° 8, punto 3, inciso (d) por lo que se concluye que, si bien cumple con todas las documentaciones requeridas, el oferente no cumple con la capacitación solicitada debido a que, los certificados de capacitación presentados son del mes de junio 2021 que a su ves corresponden a clases virtuales de 1 hora para los técnicos y 2 horas para los ingenieros propuestos Una vez verificada la pagina web no se pudo Observar en ningun punto del Certificado de su Malla Curricular La Experiencia Comprobable en Sistemas Direccionables e Interconexion entre Paneles Inteligentes, El certificado presentado corresponde a la capacitacion en normativas NFPA (Son Normas y Codigos Generales en la prevencion de incendios y no tiene Nada que ver con Instalacion y/o Mantenimiento) la cual no avala la capacidad técnica de instalacion de estos sistemas por lo cual se consideran insuficientes para demostrar la capacidad técnica que se requiere para una certificacion en instalacion, programacion, puesta en marcha y mantenimientos de sistemas de deteccion inteligente, compuesto como minimo de 2500 elementos en un mismo sistema como lo exigen las Especificaciones Técnicas. Cabe recalcar que el sistema principal de deteccion y alarma contra incendios existente en el Hospital Central del IPS es un sistema con tecnologia de punta muy grande con 4 paneles en red y casi 3000 elementos conectados en un mismo sistema, por lo que se requiere que el mantenimiento sea realizado por tecnicos con la capacidad certificada y demostrada para garantizar su funcionamiento en caso de eventual principio de incendios.

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Dpto Prevención de Incendios
Juan Pablo Gonzalez
Tecnico Bomberos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Rodrigo R. Viveros
Abogado - Mat. N° 49.951
DIRECCIÓN JURÍDICA

248