UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE
RECTORADO
Unidad Operativa de Contrataciones
Llamado: Mantenimiento y Reparación de Generador

	CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS	Omega Ingeniería S.R.L.				Servicio Técnico J.C.				Taller La Solución				Constructora Pérez & Aguayo S.R.L.			
Item	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)
1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL GRUPO GENERADOR DE EMERGENCIA 44 KVA - MARCA	OFERTA DESESTIMADA															
	1.1 Cambio de filtro de aire					n/a	n/a	1	410.000	n/a	n/a	1	410.000	n/a	n/a	1	580.000
	1.2 Cambio de filtro de aceite					n/a	n/a	1	180.000	n/a	n/a	1	180.000	n/a	n/a	1	260.000
	1.3 Cambio de filtro de combustible					n/a	n/a	1	222.000	n/a	n/a	1	221.000	n/a	n/a	1	300.000
	1.4 Cambio de filtro de trampa de agua					n/a	n/a	1	260.000	n/a	n/a	1	80.000	n/a	n/a	1	350.000
	1.5 Cambio de aceite de cat 15w40.					n/a	n/a	1	550.000	n/a	n/a	1	527.000	n/a	n/a	1	750.000
	1.6 Cambio de batería cat.					n/a	n/a	1	1.386.000	n/a	n/a	1	1.390.000	n/a	n/a	1	1.980.000
	1.7 Limpieza de los componentes eléctricos del tablero					n/a	n/a	1	225.000	n/a	n/a	1	317.000	n/a	n/a	1	450.000
	1.8 Ejecución de trabajo de termo grafía al término del trabajo al tablero de transferencia y el circuito eléctrico del generador al tablero de transferencia.					n/a	n/a	1	870.000	n/a	n/a	1	1.055.000	n/a	n/a	1	1.500.000
	1.9 Control del sistema de funcionamiento y regulación del arranque si fuese necesario (vibración, ruido, tiempo de arranque, tiempo de corte , funcionamiento del calentador, funcionamiento del cargador de batería).					n/a	n/a	1	350.000	n/a	n/a	1	456.000	n/a	n/a	1	650.000
2	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL GRUPO GENERADOR DE EMERGENCIA DE 350 KVA - MARCA RESA	OFERTA DESESTIMADA															
	2.1 Cambio de filtro de aire					n/a	n/a	1	700.000	n/a	n/a	1	687.000	n/a	n/a	1	900.000
	2.2 Cambio de filtro de aceite					n/a	n/a	1	420.000	n/a	n/a	1	424.000	n/a	n/a	1	550.000
	2.3 Cambio de filtro de combustible					n/a	n/a	1	350.000	n/a	n/a	1	351.000	n/a	n/a	1	500.000
	2.4 Cambio de filtro de trampa de agua					n/a	n/a	1	470.000	n/a	n/a	1	80.000	n/a	n/a	1	750.000
	2.5 Cambio de aceite 15w40.					n/a	n/a	1	1.700.000	n/a	n/a	1	1.682.000	n/a	n/a	1	2.400.000
	2.6 Cambio de batería					n/a	n/a	1	1.900.000	n/a	n/a	1	1.895.000	n/a	n/a	1	2.700.000
	2.7 Limpieza de los componentes eléctricos del tablero					n/a	n/a	1	300.000	n/a	n/a	1	351.000	n/a	n/a	1	500.000
	2.8 Ejecución de trabajo de termografía al término del trabajo al tablero de transferencia y el circuito eléctrico del generado al tablero de transferencia.					n/a	n/a	1	880.000	n/a	n/a	1	1.055.000	n/a	n/a	1	1.500.000
	2.9 Control del sistema de funcionamiento y regulación del arranque si fuese necesario (vibración, ruido, tiempo de arranque, tiempo de corte , funcionamiento del calentador, funcionamiento del cargador de batería).					n/a	n/a	1	670.000	n/a	n/a	1	667.000	n/a	n/a	1	900.000
	TOTAL								**11.843.000**				**11.828.000**				**17.520.000**

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO Dirección Administrativa UOC

Lic. Gladys López Aguilar
Encargada de UOC