Cuadro 7E. Verificación de cumplimiento de las especificaciones técnicas – Lote N° 5

Licitante *a)*	Item *b)*	Marca (y modelo) del bien o producto ofrecido *c)*	Especificaciones técnicas		¿La oferta presenta desviaciones? (SI/NO) *f)*	La desviación: a) es mínima y se acepta?, b) se evalúa? o c) es inaceptable? *g)*	Comparación con lo previsto al formular la Especificación Técnica *h)*
			Requeridas según documento de licitación *d) Sustanciales*	Detalle según oferta *e)*			
CROMPTON GREAVES LTD.	*Transformador de Corriente de 245 kV*	*CROMPTON GREAVES*	*Tensión nominal : 220 kV*	*220 kV*	*NO*	--	--
	Transformador de Potencial Capacitivo 245 kV	*CROMPTON GREAVES*	*Tensión nominal : 220 kV*	*220 kV*	*NO*	--	--
RIEDER & CIA.	*Transformador de Corriente de 245 kV*	*Trench MWB Shangai*	*Tensión nominal : 220 kV*	*220 kV*	*NO*	--	--
	Transformador de Potencial Capacitivo 245 kV	*Trench MWB Shangai*	*Tensión nominal : 220 kV*	*220 kV*	*NO*	--	--
ALSTOM GRID ENERGIA LTDA.	*Transformador de Corriente de 245 kV*	*Alstom Grid Energía, Brasil*	*Tensión nominal : 220 kV*	*220 kV*	*NO*	--	--
	Transformador de Potencial Capacitivo 245 kV	*Alstom Grid Energía, Brasil*	*Tensión nominal : 220 kV*	*220 kV*	*NO*	--	--
	Transformador de Corriente de 245	*CHINT Electric Co.*	*Tensión nominal : 220 kV*	*220 kV*	*NO*	--	--

	kV						
CHINT ELECTRIC CO.LTD.	*Transformador de Potencial Capacitivo 245 kV*	*CHINT Electric Co.*	*Tensión nominal : 220 kV*	*220 kV*	*NO*	--	--

Cuadro 7F. Verificación de cumplimiento de las especificaciones técnicas – Lote N° 6

Licitante *a)*	Item *b)*	Marca (y modelo) del bien o producto ofrecido *c)*	Especificaciones técnicas		¿La oferta presenta desviaciones? (SI/NO) *f)*	La desviación: a) es mínima y se acepta?, b) se evalúa? o c) es inaceptable? *g)*	Comparación con lo previsto al formular la Especificación Técnica *h)*
			Requeridas según documento de licitación *d)* Sustanciales	Detalle según oferta *e)*			
CROMPTON GREAVES LTD.	*Transformador de Corriente de 72,5 kV*	*CROMPTON GREAVES*	*Tensión nominal : 66 kV*	*66 kV*	*NO*	--	--
	Transformador de Potencial Inductivo de 72,5 kV	*CROMPTON GREAVES*	*Tensión nominal : 66 kV*	*66 kV*	*NO*	--	--
RIEDER & CIA.	*Transformador de Corriente de 72,5 kV*	*Trench MWB Shangai*	*Tensión nominal : 66 kV*	*66 kV*	*NO*	--	--
	Transformador de Potencial Inductivo de 72,5 kV	*Trench MWB Shangai*	*Tensión nominal : 66 kV*	*66 kV*	*NO*	--	--
BALTEAU PROD. ELET. LTDA.	*Transformador de Corriente de 72,5 kV*	*Balteau Prod. Eletricos, Brasil*	*Tensión nominal : 66 kV*	*66 kV*	*NO*	--	--
	Transformador de Potencial Inductivo de 72,5 kV	*Balteau Prod. Eletricos, Brasil*	*Tensión nominal : 66 kV*	*66 kV*	*NO*	--	--

ALSTOM GRID ENERGIA LTDA.	*Transformador de Corriente de 72,5 kV*	*Alstom Grid Energía, Brasil*	*Tensión nominal : 66 kV*	*66 kV*	*NO*	--	--
	Transformador de Potencial Inductivo de 72,5 kV	*Alstom Grid Energía, Brasil*	*Tensión nominal : 66 kV*	*66 kV*	*NO*	--	--
CHINT ELECTRIC CO.LTD.	*Transformador de Corriente de 72,5 kV*	*CHINT Electric Co.*	*Tensión nominal : 66 kV*	*66 kV*	*NO*	--	--
	Transformador de Potencial Inductivo de 72,5 kV	*CHINT Electric Co.*	*Tensión nominal : 66 kV*	*66 kV*	*NO*	--	--

Cuadro 7G. Verificación de cumplimiento de las especificaciones técnicas – Lote N° 7

Licitante *a)*	Item *b)*	Marca (y modelo) del bien o producto ofrecido *c)*	Especificaciones técnicas		¿La oferta presenta desviaciones? (SI/NO) *f)*	La desviación: a) es mínima y se acepta?, b) se evalúa? o c) es inaceptable? *g)*	Comparación con lo previsto al formular la Especificación Técnica *h)*
			Requeridas según documento de licitación *d)* Sustanciales	Detalle según oferta *e)*			
CROMPTON GREAVES LTD.	*Descargador de Sobretensión de 198 kV*	*CROMPTON GREAVES*	*Tensión nominal : 198 kV*	*198 kV*	*NO*	--	--
			Tipo ZnO	*ZnO*	*NO*	--	--
RIEDER & CIA.	*Descargador de Sobretensión de 198 kV*	*SIEMENS ALEMANIA*	*Tensión nominal : 198 kV*	*198 kV*	*NO*	--	--
			Tipo ZnO	*ZnO*	*NO*	--	--
TECNOELECTRIC S.A.	*Descargador de Sobretensión de 198 kV*	*Tyco Electronics Brasil*	*Tensión nominal : 198 kV*	*198 kV*	*NO*	--	--
			Tipo ZnO	*ZnO*	*NO*	--	--
CHINT ELECTRIC CO.LTD.	*Descargador de Sobretensión de 198 kV*	*CHINT Electric Co.*	*Tensión nominal : 198 kV*	*198 kV*	*NO*	--	--
			Tipo ZnO	*ZnO*	*NO*	--	--

Cuadro 7H. Verificación de cumplimiento de las especificaciones técnicas – Lote N° 8

Licitante *a)*	Item *b)*	Marca (y modelo) del bien o producto ofrecido *c)*	Especificaciones técnicas		¿La oferta presenta desviaciones? (SI/NO) *f)*	La desviación: a) es mínima y se acepta?, b) se evalúa? o c) es inaceptable? *g)*	Comparación con lo previsto al formular la Especificación Técnica *h)*
			Requeridas según documento de licitación *d) Sustanciales*	Detalle según oferta *e)*			
CROMPTON GREAVES LTD.	*Descargador de Sobretensión de 60 kV*	*CROMPTON GREAVES*	*Tensión nominal : 60 kV*	*60 kV rms*	*NO*	--	--
			Tipo ZnO	*ZnO*	*NO*	--	--
RIEDER & CIA.	*Descargador de Sobretensión de 60 kV*	*SIEMENS ALEMANIA*	*Tensión nominal : 60 kV*	*60 kV rms*	*NO*	--	--
			Tipo ZnO	*ZnO*	*NO*	--	--
TECNOELECTRIC S.A.	*Descargador de Sobretensión de 60 kV*	*TE Bowthorpe, Brasil*	*Tensión nominal : 60 kV*	*60 kV rms*	*NO*	--	--
			Tipo ZnO	*ZnO*	*NO*	--	--
CHINT ELECTRIC CO.LTD.	*Descargador de Sobretensión de 60 kV*	*CHINT Electric Co.*	*Tensión nominal : 60 kV*	*60 kV rms*	*NO*	--	--
			Tipo ZnO	*ZnO*	*NO*	--	--

Cuadro 7l. Verificación de cumplimiento de las especificaciones técnicas – Lote N° 9

Licitante *a)*	Item *b)*	Marca (y modelo) del bien o producto ofrecido *c)*	Especificaciones técnicas		¿La oferta presenta desviaciones? (SI/NO) *f)*	La desviación: a) es mínima y se acepta?, b) se evalúa? o c) es inaceptable? *g)*	Comparación con lo previsto al formular la Especificación Técnica *h)*
			Requeridas según documento de licitación *d) Sustanciales*	Detalle según oferta *e)*			
CROMPTON GREAVES LTD.	*Celdas Tipo Metalclad para 23 kV*	*CROMPTON GREAVES*	*Tensión nominal de servicio : 24 kV*	*24 kV*	*NO*	--	--
			Tensión nominal TC: 24 kV	*24 kV*	*NO*	--	--
RIEDER & CIA.	*Celdas Tipo Metalclad para 23 kV*	*SIEMENS*	*Tensión nominal de servicio : 24 kV*	*24 kV*	*NO*	--	--
			Tensión nominal TC: 24 kV	*24 kV*	*NO*	--	--

Cuadro 8A. Correcciones y descuentos no condicionados – Lote N° 1

Datos	Precio(s) leído(s) en voz alta		Correcciones		Descuentos no condicionados			Precio final
Licitante *a)*	Moneda(s) *b)*	Monto(s) *c)*	Errores de cálculo *d)*	Montos provisionales *e)*	Precio(s) corregido(s) de la oferta *f) = c) + d) - e)*	Porcentaje *g)*	Montos (s) *h)*	Precio(s) de la oferta corregido(s) o rebajado(s) *i) = f) - h)*
CROMPTON GREAVES LTD.	USD	333.190	--	--	--			333.190
SIEMENS LTDA.	USD	450.700	--	--	--			450.700
ALSTOM GRID ENERGIA LTDA	USD	389.003	--	--	--			389.003
CHINT ELECTRIC CO.LTD.	USD	415.509,50	--	--	--			415.509,50

Cuadro 8B. Correcciones y descuentos no condicionados – Lote N° 2

Datos	Precio(s) leído(s) en voz alta		Correcciones		Descuentos no condicionados			Precio final
Licitante *a)*	Moneda(s) *b)*	Monto(s) *c)*	Errores de cálculo *d)*	Montos provisionales *e)*	Precio(s) corregido(s) de la oferta *f) = c) + d) - e)*	Porcentaje *g)*	Montos (s) *h)*	Precio(s) de la oferta corregido(s) o rebajado(s) *i) = f) - h)*
CROMPTON GREAVES	USD	187.248,87	--	--	--			187.248,87
SIEMENS LTDA.	USD	261.580	--	--	--			261.580
ALSTOM GRID ENERGIA LTDA	USD	263.700	--	--	--			263.700
CHINT ELECTRIC CO.LTD.	USD	266.757,74	--	--	--			266.757,74

Cuadro 8C. Correcciones y descuentos no condicionados – Lote N° 3

Datos	Precio(s) leído(s) en voz alta		Correcciones		Descuentos no condicionados			Precio final
Licitante *a)*	Moneda(s) *b)*	Monto(s) *c)*	Errores de cálculo *d)*	Montos provisionales *e)*	Precio(s) corregido(s) de la oferta *f) = c) + d) - e)*	Porcentaje *g)*	Montos (s) *h)*	Precio(s) de la oferta corregido(s) o rebajado(s) *i) = f) - h)*
CROMPTON GREAVES	USD	180.715	--	--	--			180.715
LAGO ELECTRO MECANICA S.A.		332.713						332.713
SIEMENS LTDA.	USD	190.915	--	--	--			190.915
ALSTOM GRID SPA	USD	145.790	--	--	--			145.790
CHINT ELECTRIC CO.LTD.	USD	190.533,01	--	--	--			190.533,01

Cuadro 8D. Correcciones y descuentos no condicionados – Lote N° 4

Datos	Precio(s) leído(s) en voz alta		Correcciones		Descuentos no condicionados			Precio final
Licitante *a)*	Moneda(s) *b)*	Monto(s) *c)*	Errores de cálculo *d)*	Montos provisionales *e)*	Precio(s) corregido(s) de la oferta *f) = c) + d) - e)*	Porcentaje *g)*	Montos (s) *h)*	Precio(s) de la oferta corregido(s) o rebajado(s) *i) = f) - h)*
CROMPTON GREAVES	USD	154.265	--	--	--			154.265
LAGO ELECTRO MECANICA S.A.	USD	294.900						294.900
SIEMENS LTDA.	USD	247.380	--	--	--			247.380
ALSTOM GRID SPA	USD	158.060	--	--	--			158.060
CHINT ELECTRIC CO.LTD.	USD	127.813	--	--	--			127.813

Cuadro 8E. Correcciones y descuentos no condicionados – Lote N° 5

Datos	Precio(s) leído(s) en voz alta		Correcciones		Descuentos no condicionados			Precio final
Licitante *a)*	Moneda(s) *b)*	Monto(s) *c)*	Errores de cálculo *d)*	Montos provisionales *e)*	Precio(s) corregido(s) de la oferta *f) = c) + d) - e)*	Porcentaje *g)*	Montos (s) *h)*	Precio(s) de la oferta corregido(s) o rebajado(s) *i) = f) - h)*
CROMPTON GREAVES	USD	223.705	--	--	--			223.705
RIEDER & CIA.[1]	USD	199.210	--	--	--			199.210
ALSTOM GRID ENERGIA LTDA.	USD	288.150	--	--	--			288.150
CHINT ELECTRIC CO.LTD.	USD	233.555	--	--	--			233.555

[1]El Oferente Rieder ha presentado en su Oferta original una Planilla de Precios donde no estaban aclarados cuales eran los valores unitarios de los costos de importación. A tal efecto, ha sido solicitada la indicación correspondiente, haciendo mención de que los precios unitarios no podían ser modificados. El mismo ha presentado la aclaración correspondiente con los documentos respaldatorios de gastos de importación, sin modificación de precios unitarios, debidamente.

Cuadro 8F. Correcciones y descuentos no condicionados – Lote N° 6

Datos	Precio(s) leído(s) en voz alta		Correcciones		Descuentos no condicionados			Precio final
Licitante *a)*	Moneda(s) *b)*	Monto(s) *c)*	Errores de cálculo *d)*	Montos provisionales *e)*	Precio(s) corregido(s) de la oferta *f) = c) + d) - e)*	Porcentaje *g)*	Montos (s) *h)*	Precio(s) de la oferta corregido(s) o rebajado(s) *i) = f) - h)*
CROMPTON GREAVES	USD	284.713	--	--	--			284.713
RIEDER & CIA.[1]	USD	362.670	--	--	--			362.670
ALSTOM GRID ENERGIA LTDA.	USD	344.100	--	--	--			344.100
CHINT ELECTRIC CO.LTD.	USD	305.886	--	--	--			305.886

[1]El Oferente Rieder ha presentado en su Oferta original, una Planilla de Precios donde no estaban aclarados cuales eran los valores unitarios de los costos de importación. A tal efecto, ha sido solicitada la indicación correspondiente, haciendo mención de que los precios unitarios no podían ser modificados. El mismo ha presentado la aclaración correspondiente con los documentos respaldatorios de gastos de importación, sin modificación de precios unitarios, debidamente.

Cuadro 8G. Correcciones y descuentos no condicionados – Lote N° 7

Datos	Precio(s) leído(s) en voz alta		Correcciones		Descuentos no condicionados			Precio final
Licitante *a)*	Moneda(s) *b)*	Monto(s) *c)*	Errores de cálculo *d)*	Montos provisionales *e)*	Precio(s) corregido(s) de la oferta *f) = c) + d) - e)*	Porcentaje *g)*	Montos (s) *h)*	Precio(s) de la oferta corregido(s) o rebajado(s) *i) = f) - h)*
CROMPTON GREAVES	USD	27.500	--	--	--			27.500
TECNOELECTRIC S.A.	USD	90.221	--	--	--			90.221
RIEDER & CIA.[1]	USD	39.106	--	--	--			39.106
CHINT ELECTRIC CO.LTD.	USD	25.852,75	--	--	--			25.852,75

[1]El Oferente Rieder ha presentado en su Oferta original, una Planilla de Precios donde no estaban aclarados cuales eran los valores unitarios de los costos de importación. A tal efecto, ha sido solicitada la indicación correspondiente, haciendo mención de que los precios unitarios no podían ser modificados. El mismo ha presentado la aclaración correspondiente con los documentos respaldatorios de gastos de importación, sin modificación de precios unitarios, debidamente.

Cuadro 8H. Correcciones y descuentos no condicionados – Lote N° 8

Datos	Precio(s) leído(s) en voz alta		Correcciones		Descuentos no condicionados			Precio final
Licitante *a)*	Moneda(s) *b)*	Monto(s) *c)*	Errores de cálculo *d)*	Montos provisionales *e)*	Precio(s) corregido(s) de la oferta *f) = c) + d) - e)*	Porcentaje *g)*	Montos (s) *h)*	Precio(s) de la oferta corregido(s) o rebajado(s) *i) = f) - h)*
CROMPTON GREAVES	USD	10.250	--	--	--			10.250
TECNOELECTRIC S.A.	USD	34.158	--	--	--			34.158
RIEDER & CIA.[1]	USD	23.581	--	--	--			23.581
CHINT ELECTRIC CO.LTD.	USD	7.630	--	--	--			7.630

[1]El Oferente Rieder ha presentado en su Oferta original, una Planilla de Precios donde no estaban aclarados cuales eran los valores unitarios de los costos de importación. A tal efecto, ha sido solicitada la indicación correspondiente, haciendo mención de que los precios unitarios no podían ser modificados. El mismo ha presentado la aclaración correspondiente con los documentos respaldatorios de gastos de importación, sin modificación de precios unitarios, debidamente.

Cuadro 8l. Correcciones y descuentos no condicionados – Lote N° 9

Datos	Precio(s) leído(s) en voz alta		Correcciones		Descuentos no condicionados			Precio final
Licitante *a)*	**Moneda(s)** *b)*	**Monto(s)** *c)*	**Errores de cálculo** *d)*	**Montos provisionales** *e)*	**Precio(s) corregido(s) de la oferta** *f) = c) + d) - e)*	**Porcentaje** *g)*	**Montos (s)** *h)*	**Precio(s) de la oferta corregido(s) o rebajado(s)** *i) = f) - h)*
CROMPTON GREAVES	USD	1.835.222	--	--	--			1.835.222
RIEDER & CIA.[1]	USD	2.791.294 + 31.027	--	--	--			2.822.321,00

[1]El Oferente Rieder ha presentado en su Oferta original, una Planilla de Precios donde no estaban aclarados cuales eran los valores unitarios de los costos de importación. A tal efecto, ha sido solicitada la indicación correspondiente, haciendo mención de que los precios unitarios no podían ser modificados. El mismo ha presentado la aclaración correspondiente con los documentos respaldatorios de gastos de importación, sin modificación de precios unitarios, debidamente.

Cuadro 9A. Conversión monetaria (varias monedas) – Lote N° 1

Indicar la moneda de la evaluación: **US Dólar (USD)**

Licitante *a)*	Moneda(s) de la oferta *b)*	Precio(s) de la oferta corregido(s) y/o rebajado(s) *c)*	Tipo(s) de cambio aplicable(s) *d)*	Moneda de la evaluación	
				Precio(s) de la oferta *e) = c) x d)*	Precio total de la oferta *f)*
CROMPTON GREAVES LTD.	USD	333.190	--	--	333.190
SIEMENS LTDA.	USD	450.700	--	--	450.700
ALSTOM GRID ENERGIA LTDA	USD	389.003	--	--	389.003
CHINT ELECTRIC CO.LTD.	USD	415.509,50	--	--	415.509,50

Cuadro 9B. Conversión monetaria (varias monedas) – Lote N° 2

Indicar la moneda de la evaluación: **US Dólar (USD)**

Licitante *a)*	Moneda(s) de la oferta *b)*	Precio(s) de la oferta corregido(s) y/o rebajado(s) *c)*	Tipo(s) de cambio aplicable(s) *d)*	Moneda de la evaluación	
				Precio(s) de la oferta *e) = c) x d)*	Precio total de la oferta *f)*
CROMPTON GREAVES LTD.	USD	187.248,87	--	--	187.248,87
SIEMENS LTDA.	USD	261.580	--	--	261.580
ALSTOM GRID ENERGIA LTDA	USD	263.700	--	--	263.700
CHINT ELECTRIC CO.LTD.	USD	266.757,74	--	--	266.757,74

Cuadro 9C. Conversión monetaria (varias monedas) – Lote N° 3

Indicar la moneda de la evaluación: **US Dólar (USD)**

Licitante *a)*	Moneda(s) de la oferta *b)*	Precio(s) de la oferta corregido(s) y/o rebajado(s) *c)*	Tipo(s) de cambio aplicable(s) *d)*	Moneda de la evaluación	
				Precio(s) de la oferta *e) = c) x d)*	Precio total de la oferta *f)*
CROMPTON GREAVES LTD.	USD	180.715	--	--	180.715
LAGO ELECTRO MECANICA S.A.	USD	332.713	--	--	332.713
SIEMENS LTDA.	USD	190.915	--	--	190.915
ALSTOM GRID SPA	USD	145.790	--	--	145.790
CHINT ELECTRIC CO.LTD.	USD	190.533,01	--	--	190.533,01