PODER JUDICIAL
Circunscripción Judicial de Caaguazú

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

N° de PAC: 328.391
Nombre del llamado: ADQUISICION DE UNIDADES ININTERUMPIDAS DE ALIMENTACION PARA LA CIRCUNSCRPCION JUDICIAL DE CAAGUAZU.
Modalidad: Contratación Directa

ÍTEM N°	CODIGO DE CATALOGO	UNID. DE MED.	PRESENTACION	CANT. REQUE.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	ACA DE ALCIDES CANDIA ARGUELLO				
						PRECIO UNITARIO (IVA INC.)	MARCA	PROCEDENCIA	ESPECIFICACIONES TECNICAS	PRECIO TOTAL (IVA INC.)
1	39121004-003	UNIDAD	UNIDAD	1	UPS DE 20KVA, 20KVA*Entrada: *Tensión: 380VCA+-25%.*Frecuencia 50/60Hz+-5%.* Alimentación: Trifásica. Salida:*Tensión: 220VCA. *THD: 3% Lineal. *Regulación: ±1%. *Factor de cresta: 3:1 *Tiempo de Transferencia: por cruzamiento cero. *Forma de onda de salida: Senoidal Pura. *Capacidad de sobrecarga: 150% por 30">150% por 10 ciclo. *Eficiencia: >=83%. Baterías:* Tipo de baterías: Secas libre de mantenimientos. *Autonomía estándar: 15 minutos. *Tensión de batería: 192 Vcc. *Tiempo de recarga: 5 horas el 90%. Pantalla: LCD: Operación del sistema, tensión de entrada y salida frecuencia, % carga de salida, tensión de batería, temperatura °c Alarma audible: *Falla del UPS: Pitido cada 4 seg. Por 2 min. *Batería baja: Pitido continuo. *Falla sobrecarga de bat: pitido continuo. *Sobrecarga: pitido de 2 seg. Ambiente: Humedad: 0-90% sin condensación. *Temperatura: 0°c-40°c Ruido audible:<60db. Apariencia: Peso Kg.: 120 *Medidas mm. Interface: Comunicación: Rs 232/Contacto seco o As 400. Garantía: 1 año, Incluye baterías, partes y mano de obra certificada. Con instalación incluida.	17.500.000	NETION	CHINA	CUMPLE	17.500.000
					TOTAL.					**17.500.000**

Abog. Rocio Somalia Patiño Vera
Comité Evaluador

Lic. ALAN KENNEDY
Comité Evaluador

IVONNE DA SILVA
Comité Evaluador

PODER JUDICIAL
COMITE EVALUADOR
Circunscripción Judicial Caaguazú

PODER JUDICIAL
Circunscripción Judicial de Caaguazú

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

N° de PAC: 328.391
Nombre del llamado: ADQUISICION DE UNIDADES ININTERUMPIDAS DE ALIMENTACION PARA LA CIRCUNSCRPCION JUDICIAL DE CAAGUAZU.
Modalidad: Contratación Directa

ÍTEM Nº	CODIGO DE CATALOGO	UNID. DE MED.	PRESENTACION	CANT. REQUE.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	EIE ELECTRONICA INDUSTRIAL ESPECIALIZADA S.R.L.				
						PRECIO UNITARIO (IVA INC.)	MARCA	PROCEDENCIA	ESPECIFICACIONES TECNICAS	PRECIO TOTAL (IVA INC.)
1	39121004-003	UNIDAD	UNIDAD	1	UPS DE 20KVA, 20KVA*Entrada: *Tensión: 380VCA+-25%.*Frecuencia 50/60Hz+-5%.* Alimentación: Trifásica. Salida:*Tensión: 220VCA. *THD: 3% Lineal. *Regulación: ±1%. *Factor de cresta: 3:1 *Tiempo de Transferencia: por cruzamiento cero. *Forma de onda de salida: Senoidal Pura. *Capacidad de sobrecarga: 150% por 30">150% por 10 ciclo. *Eficiencia: >=83%. Baterías:* Tipo de baterías: Secas libre de mantenimientos. *Autonomía estándar: 15 minutos. *Tensión de batería: 192 Vcc. *Tiempo de recarga: 5 horas el 90%. Pantalla: LCD: Operación del sistema, tensión de entrada y salida frecuencia, % carga de salida, tensión de batería, temperatura °c Alarma audible: *Falla del UPS: Pitido cada 4 seg. Por 2 min. *Batería baja: Pitido continuo. *Falla sobrecarga de bat: pitido continuo. *Sobrecarga: pitido de 2 seg. Ambiente: Humedad: 0-90% sin condensación. *Temperatura: 0°c-40°c Ruido audible:<60db. Apariencia: Peso Kg.: 120 *Medidas mm. Interface: Comunicación: Rs 232/Contacto seco o As 400. Garantía: 1 año, Incluye baterías, partes y mano de obra certificada. Con instalación incluida.	20.000.000	SANTAK UPS	CHINA	CUMPLE	20.000.000
					TOTAL.					**20.000.000**

Abog. Rocío Somalia Patiño Vera
Comité Evaluador

Lic. ALAN KENNEDY
Comité Evaluador

IVONNE DA SILVA
Comité Evaluador

PODER JUDICIAL
COMITE EVALUADOR
Circunscripción Judicial Caaguazú