INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL
Jajapo ñande rapurã ko'ãga guive
Construyendo el futuro hoy

paraguay

ACTA Nº 072/18.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE N° 24/18 "CONTRATACION DE SERVICIOS PARA LA PROVISION E INSTALACION DE PLANTA GENERADORA DE OXIGENO PSA PARA HOSPITALES REGIONALES DEL IPS"

En la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, a los diez días del mes de Agosto de dos mil diez y ocho, en la Sede del Instituto de Previsión Social, siendo las 08:45 horas se procedió al cierre del plazo establecido para la presentación de los sobres conteniendo los documentos de ofertas de la **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE N° 24/18 "CONTRATACION DE SERVICIOS PARA LA PROVISION E INSTALACION DE PLANTA GENERADORA DE OXIGENO PSA PARA HOSPITALES REGIONALES DEL IPS"**

Estando presentes para el acto de apertura: la Esc. Rosi Ani Vera, como representante de la Dirección Jurídica, la Sra. Sonia Agüero como representante de la Sindicatura de la Institución, el Abg. Jaime Caballero como representante de la Dirección de Operativa de Contrataciones y los oferentes presentes.

Seguidamente, siendo las 09:00 horas, se dio apertura a las ofertas presentadas:

1- **RECORD ELECTRIC S.A.E.C.A. - RUC: 80016166-1:** Según planilla de precios cotiza por un monto total de **Gs. 35.580.000.000.- (Guaraníes treinta y cinco mil quinientos ochenta millones) IVA incluido,** Monto de la Garantía de Mantenimiento de Oferta: **Gs.1.290.000.000.- (Guaraníes un mil doscientos noventa millones)** Empresa Aseguradora: SEGURIDAD SEGUROS N° de Póliza: 25.1508.003967/0000.- Total de hojas foliadas 190 (ciento noventa).

2- **CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA - RUC: 80011101-0:** Según planilla de precios cotiza por un monto total de **Gs. 31.235.000.000.- (Guaraníes treinta y un mil doscientos treinta y cinco millones) IVA incluido,** Monto de la Garantía de Mantenimiento de Oferta: **Gs.1.350.000.000.- (Guaraníes un mil trescientos cincuenta millones)** Empresa Aseguradora: La Consolidada S.A. de Seguros. N° de Póliza: 007.1508.042958/000.- Total de hojas foliadas 45 (cuarenta y cinco).

3- **CONSORCIO DE OXIGENO - RUC: DNCP-000920:** Según planilla de precios cotiza por un monto total de **Gs. 32.437.600.000.- (Guaraníes treinta y dos mil cuatrocientos treinta y siete millones seiscientos mil) IVA incluido,** Monto de la Garantía de Mantenimiento de Oferta: **Gs.1.800.000.000.- (Guaraníes un mil ochocientos millones)** Empresa Aseguradora: EL SOL DEL PARAGUAY COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. N° de Póliza: 1501003797.- Total de hojas foliadas 492 (cuatrocientos noventa y dos).

4- **EBERHARD LEWKOWITZ S.R.L. - RUC: 80001326-3:** Según planilla de precios cotiza por un monto total de **Gs. 10.315.000.000.- (Guaraníes diez mil trescientos quince millones) IVA incluido,** Monto de la Garantía de Mantenimiento de Oferta: **Gs. 405.000.000.- (Guaraníes cuatrocientos cinco millones)** Empresa Aseguradora: La Consolidada S.A. de Seguros. N° de Póliza: 007.1508.042928/000.- Total de hojas foliadas 215 (doscientos quince).

5- **EVEREST INGENIERIA S.R.L. - RUC: 80009334-8:** Según planilla de precios cotiza por un monto total de **Gs. 34.359.000.000.- (Guaraníes treinta y cuatro mil trescientos cincuenta y nueve millones) IVA incluido,** Monto de la Garantía de Mantenimiento de Oferta: **Gs.1.260.000.000.- (Guaraníes un mil doscientos sesenta millones)** Empresa

REPRESENTANTE EBERHARD LEWKOWITZ S.R.L. CAP. G. 1.000.000.000 Asunción Paraguay Paraguari 935 TEL. 494490/1/2 - FAX 494 3

Máximo Caballero 1652372

Ruiz Wiezel Apoderado Mat. 6493

Rosi Ani Vera de Gaspar Escribana Dirección Jurídica INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Abog. Jaime Joel Caballero JEFE DE DEPARTAMENTO DE LICITACIONES DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Sonia Agüero Asistente de Secretaría Privada - Sindicatura Instituto de Previsión Social

Aseguradora: La Consolidada S.A. de Seguros. N° de Póliza: 007.1508.042965/000.- Total de hojas foliadas 301 (trescientos uno).

Observación: se adjunta hoja con observaciones realizadas por la Empresa RECORD ELECTRIC S.A.E.C.A., EBERHARD LEWKOWITZ S.R.L., CONSORCIO DE OXIGENO, CHACO'I ICSA y EVEREST INGENIERIA S.R.L.

Las listas de verificación cuantitativa y no de contenido, avaladas por las firmas de los funcionarios responsables del Instituto de Previsión Social, que tuvieron a su cargo la verificación respectiva, se encuentra agregada a la carpeta a original presentada por el oferente. El análisis formal y sustancial de los documentos, se efectuará durante el proceso de evaluación de las ofertas por la Comisión Evaluadora.

En cumplimiento al artículo 4° incisos b) y c) de la Ley 2.051/03, se deja constancia que durante este acto, el oferente ha tenido acceso a las documentaciones publicas del proceso.

Seguidamente, se dio por terminado el acto, siendo diez horas con veinticinco minutos del día arriba señalado, firmando el acta los presentes, previa lectura de la misma, en dos ejemplares de igual tenor y a un mismo efecto, en prueba de conformidad con lo actuado.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Jaime Joel Caballero
JEFE DE DEPARTAMENTO DE LICITACIONES
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Sonia Aguiero
Asistente de Secretaría Privada - Sindicatura
Instituto de Previsión Social

J. Andrés Campa Cerera

Rafael Ayala Wiezel
Abogado
Mat. 5493

Rosi Ana Vera de Gaspar
Asesora Jurídica
Dirección Jurídica
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

EVEREST Ingeniería S.R.L.

REPRESENTANTE
EBERHARD
LEWKOWITZ S.R.L.
CAP. G. 1.000.000.000.=
Asunción Paraguay
Paraguarí 935
444400/1/2 - FAX 444437

DEPARTAMENTO DE LICITACIONES

OBSERVACIONES

ACTA N° 072/18

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 24/18 "CONTRATACION DE SERVICIOS PARA LA PROVISION E INSTALACION DE PLANTA GENERADORA DE OXIGENO PSA PARA HOSPITALES REGIONALES DEL IPS"

Fecha: 10/08/2018

Empresa: Everest Ingeniería SRL

Representante: Laura Sandoval

OFERENTE E. LEWKOWITZ S.R.L.:

- No presenta certificaciones de calidad de los productos ofertados
- No presenta cálculos de corrección de secador

OFERENTE

- CONSORCIO OXIGENO (S.R. INGENIERIA - ENGINEERING S.A.)
- El oferente presenta una autorización de los productos Kaeser de su filial en Dinamarca. El único que puede ceder esta representación en el territorio paraguayo es su filial en Argentina "Kaeser Argentina" o la casa matriz de la compañía en Alemania. Everes Ingeniería S.R.L es el único representante de Kaeser en el territorio paraguayo, cuya autorización se adjunta en la carpeta de la presente licitación

- CHACOI
- No presenta su propuesta técnica
- No presenta certificados de calidad
- No presenta certificados de capacitaciones de sus técnicos

Everest Ingeniería S.R.L.

DEPARTAMENTO DE LICITACIONES

OBSERVACIONES

ACTA Nº 072/18

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 24/18 "CONTRATACION DE SERVICIOS PARA LA PROVISION E INSTALACION DE PLANTA GENERADORA DE OXIGENO PSA PARA HOSPITALES REGIONALES DEL IPS"

Fecha: 10/08/2018

Empresa: E. Lewkowitz SRL

Representante: Máximo Caballero

Record Electric SAECA: No presenta especificaciones Técnicas de las plantas ofertadas.

Chaco'i Comercial Industrial: No presenta especificaciones Tecnicas y catalogos de los equipos ofertados

Máximo Caballero
CI: 3652377

REPRESENTANTE
EBERHARD LEWKOWITZ S.R.L.
CAP. Gs. 1.000.000.000 =
Asunción - Paraguay
Paraguarí 935
TEL. 444400/1/2 - CAX 444437

DEPARTAMENTO DE LICITACIONES

OBSERVACIONES

ACTA Nº 072/18

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 24/18 "CONTRATACION DE SERVICIOS PARA LA PROVISION E INSTALACION DE PLANTA GENERADORA DE OXIGENO PSA PARA HOSPITALES REGIONALES DEL IPS"

Fecha: 10/08/2018

Empresa: Record Electric S.A.E.C.A.

Representante: Rafael Ruiz

Conforme instrucciones de mi mandante, observo que las ofertas presentadas por los oferentes Consorcio de oxigeno, Chaco'I industrial, Everest Ingeniería S.R.L, Eberhard Lewkowitz S.R.L, en lo que refiere al Lote 1-Item 7; Lote 2-Item 7, Lote 3-Item 7, Lote 4 Item 8 y Lote 5-Item 8 "Provision, instalación y puesta en marcha a punto de Generador Electrico y transformador Electrico", segun el caso, son tecnicamente invisibles, en razón a que la potencia de los generadores eléctricos propuestos no podrán alimentar plenamente a las dos plantas en simultaneo, tal como lo establecen las especificaciones tecnicas requeridas en el pliego.-

Rafael Ruiz Wiezel
Abogado
Mat. 5493

DEPARTAMENTO DE LICITACIONES

OBSERVACIONES

ACTA Nº 072/18

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 24/18 "CONTRATACION DE SERVICIOS PARA LA PROVISION E INSTALACION DE PLANTA GENERADORA DE OXIGENO PSA PARA HOSPITALES REGIONALES DEL IPS"

Fecha: 10/08/2018

Empresa: CONSORCIO de OXIGENO (JR Ingeniería de S.R.L - Engineering S.A.)

Representante: Lic. J. Andrés Campos Cerera

Observaciones de la firma Record Electric S.A.

• Declara en el Item 7 y 8 de los lotes 1 al 5 Marca Trafosur de Procedencia China y Marca RESA de Procedencia Nacional. No existe marca Trafosur China, la misma es de origen nacional y tampoco existe generador eléctrico Nacional.

• No presenta autorización del Fabricante vigente al acto de apertura de Ofertas de las marcas Endress + Hauser de Alemania, y Atlas COPCO de Belgica.

• Para el Lote 3, Item 3 - "Compresor de aire" El modelo del equipo ofertado no corresponde, La misma corresponde a filtros de aire, por lo que no cumple -

* Para el Lote 1, Lote 2, Lote 3, Lote 4 y Lote 5 en el Item 1, las PSA ofertada acorde al fabricante tiene una presion de salida de 72 PSI, no cumpliendo con lo solicitado en el PBC.

* No presenta certificado en Bioseguridad del personal con relacion de dependencia directa, demostrable con la planilla de pago IPS, el cual sera el encargado de realizar el analisis de la calidad de oxigeno en el punto de consumo, acorde al PBC - Seccion Generalidades. -

* No presenta catalogo del dispositivo para analisis de la calidad del Oxigeno en punto de consumo. —

Lic. J. Andrés Campos Cerera

DEPARTAMENTO DE LICITACIONES

OBSERVACIONES

ACTA Nº 072/18

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 24/18 "CONTRATACION DE SERVICIOS PARA LA PROVISION E INSTALACION DE PLANTA GENERADORA DE OXIGENO PSA PARA HOSPITALES REGIONALES DEL IPS"

Fecha: 10/08/2018

Empresa: Consorcio Oxigeno:

Representante: Lic. Andres Campo Cervera.-

✓ Everest Ingenieria:

Para los Lote 1; Lote 2; Lote 3 en el Item 6, y lote 4 y Lote 5 "Compresor de Oxigeno" el modelo ofertado no cumple con el caudal minimo requerido por el PBC, que es de 17 m³/h.

✓ Para el Lote 1, Item 1 - PSA, Modelo AS-N, según datos tecnicos del fabricante, la presión de salida es de 45-65 PSI, no cumpliendo el minimo requerido por el PBC, que es de 75 PSI, lo mismo con la PSA ofertado en el lote 2, Lote 3, Lote 4 y Lote 5 en su item 1.—

✓ No presenta Autorización del fabricante emitido por Airsep a favor de Servimat.—

✓ No presenta autorización de los fabricantes, representantes o distribuidores de las marcas: RIX Industries de USA, AIRSEP y Endress Hauser, vigentes y legalizadas al momento de apertura de ofertas

✓ Presenta catálogos en ingles

✓ No declara la Marca del Transformador eléctrico para los items 7 y 8 en los lotes 1, 2, 3, 4, 5 respectivamente

✓ No presente certificado de Capacitación en Bio Seguridad, tampoco presenta la relación de dependencia directa con el oferente, demostrable con la planilla de pago de IPS, del personal encargado de realizar el analisis de la calidad de pureza del Oxigeno en punto de Consumo, el mismo debe contar con la Certificación en Bioseguridad acorde a lo solicitado en el PBC - Sección Generalidades.—

Lic. J. Andrés Campo C.

DEPARTAMENTO DE LICITACIONES

OBSERVACIONES

ACTA N° 072/18

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 24/18 "CONTRATACION DE SERVICIOS PARA LA PROVISION E INSTALACION DE PLANTA GENERADORA DE OXIGENO PSA PARA HOSPITALES REGIONALES DEL IPS"

Fecha: 10/08/2018

Empresa: Consorcio de Oxígeno (JR Ingeniería de Jaime Reed de - Engineering S.A.)

Representante: Lic. J. Andrés Campos Cerera

Observaciones de la Oferta Presentada por la firma E. Lewkowitz S.R.L.

- No presenta autorización del Fabricante s/ Form. N° 4 de las marcas declaradas Aalborg de USA, Ingersoll Rand de USA, MTA de Italia, RIX de USA, las cuales deben encontrarse vigentes a la fecha de apertura de ofertas, legalizadas y consularizadas.
- Declara "No Aplica" para el Item 7 en los lotes 2 y 3, omitiendo así la declaración de marca y procedencia de que irá a proveer, sin presentar incluso catálogos o autorizaciones de las marcas para esos equipos.
- Para el Lote 2 y Lote 3, Item 6 "Compresor de Oxígeno" el modelo ofertado no cumple con el caudal mínimo requerido, que es de 17 m³/h
- Acorde a la Pagina Web del fabricante de la PSA, el modelo ofertado OX10. No figura entre los modelos, ademas dicho modelo no es apto para uso medicinal, pues para uso medicinal debe ser de la serie OXM.
- La presión maxima de salida para la PSA - Serie OX, es de 65 PSI, no cumpliendo con lo solicitado en el PBC, que es 75 PSI.-

Lic. J. Andrés Campos Cerera

DEPARTAMENTO DE LICITACIONES

OBSERVACIONES

ACTA Nº 072/18

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 24/18 "CONTRATACION DE SERVICIOS PARA LA PROVISION E INSTALACION DE PLANTA GENERADORA DE OXIGENO PSA PARA HOSPITALES REGIONALES DEL IPS"

Fecha: 10/08/2018

Empresa: Consorcio Oxigeno.

Representante: Lic. Andres Campo Cervera.-

Chaco' I:

✓ Para el lote 1, lote 2 y lote 3 en su item 3 y para el lote 4 y lote 5 en su item 4.- "Compresores de Aire" El fabricante mencionado "Henan Sanghe".- No es fabricante de los compresores marca Kobelco, como se menciona en la oferta, el modelo ofertado no corresponde.-

✓ No presenta catalogo del dispositivo para realizar analisis de calidad de Oxigeno en el punto de consumo, No demuestra relación de dependencia directa con el oferente del personal encargado de realizar el analisis, la cual debe tener certificado de Capacitación en Biosegurridad.

✓ Para los lote 1, lote 2, lote 3, lote 4 y lote 5 para el Item 1 "Generador de Oxigeno PSA", los modelos ofertado, según especificaciones del equipo en la pagina web del fabricante "TECHRAY" la presión de salida es de (0,25 - 0,5) MPA → (36,25 - 72,5) PSI, no cumpliendo el minimo requerido, que es 75 PSI, Estos PSA tampoco es fabricado por "Henan Sanghe"

✓ No presenta certificado de capacitación en planta generadora de Oxigeno PSA y Compresores de aire, no presenta carta de buen desempeño contractual

✓ No presenta NINGUNO de los documentos tecnicos y antecedentes solicitados en la Sección VII - Anexos / F.) Cualquier otro documento adicional requerido del Item Nº 3 al 17 respectivamente.

✓ No presenta el formulario Nº 4 debidamente llenado de Autorización de los Fabricantes declarados en la Subasta. Solo presenta un Acuerdo Comercial con la firma Henan Sanghe el cual esta en inglés y no guarda relación con el llamado de referencia.

Lic. J. Andrés Campo Cervera

DEPARTAMENTO DE LICITACIONES

OBSERVACIONES

ACTA N° 072/18

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 24/18 "CONTRATACION DE SERVICIOS PARA LA PROVISION E INSTALACION DE PLANTA GENERADORA DE OXIGENO PSA PARA HOSPITALES REGIONALES DEL IPS"

Fecha: 10/08/2018

Empresa: CHACO'I ICSA

Representante: Rocío Medina

*La empresa Record Electric, presenta Form. de Oferta con fecha 10/Agosto; posterior a la apertura virtual.

* La firma consorcio de Oxigeno en su acta de intencion de consorcio presenta incongruencia de representación, por un lado designa para todos los fines a JR ingeniería y por otro autoriza al Lic. Juan Campos Cervera a suscribir toda la documentacion. Favor verificar poder entre JR ingeniería y Juan Campos Cervera, firmante de ENGINEERING SA.

El Poder presentado es a favor de Juan Emilio Campos Cervera y no a nombre de Juan Campos Cervera.

Consorcio Oxigeno no presenta Articulo 40 en nombre del consorcio

La Empresa JR Ingeniería no posee experiencia requerida según exige el punto F inciso 1 de PBC. (Anexo II)

En la poliza de Mantenimiento de oferta menciona incorrectamente el nombre de llamado, no esta acorde a la Adenda N° 3.

Las Empresas Oferentes no cumplen con lo requerido en el punto F inciso 1 del Anexo II del PBC (a excepción de la Empresa Eberhard Lewkowitz SRL.

CHACO'I ICSA.