INFORME DE EVALUACIÓN

En la ciudad de San Lorenzo, República del Paraguay, a los 21 días del mes de julio del año 2.017, siendo las 12:27 horas, se reúne en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción, sito en la casa de la calle Mcal. López y Cnel. Cazal de esta ciudad, el COMITÉ EVALUADOR DE LLAMADOS A CONTRATACIÓN, a los efectos de evaluar, conforme a los criterios establecidos en el llamado, la **LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 28/17 "REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS MOTOBOMBAS DE AGUA POTABLE DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS" – ID Nº 333.076**. El presente procedimiento se efectúa conforme a las disposiciones contenidas en la Ley No. 2.051/03 de Contrataciones Públicas y reglamentada por Decreto N° 21.909/03. Para tal efecto, fue conformado el Comité Evaluador según Resoluciones D. Nº 103/2.016, D. Nº 310/2.016, D. N° 485/2.016, D. N° 537/2.016, D. N° 633/2.016, D. Nº 649/2.016 y 51/2.017.

ANTECEDENTES DEL LLAMADO

- Las Notas Adm. HC N° 550 y 557/17 con Visto Bueno del Director del Hospital, en la cual se remite el listado para la REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS MOTOBOMBAS DE AGUA POTABLE DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS.
- La Resolución D. N° 982/2.017 que aprueba el llamado y el Pliego de Bases y Condiciones para la LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 28/17 "REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS MOTOBOMBAS DE AGUA POTABLE DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS" – ID Nº 333.076.
- La Nota DCP de fecha 22 de junio de 2.017, por la cual se comunica el llamado en tiempo y forma a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas.
- Los Decretos N° 21.909/03 y 5.174/05 que reglamenta las Leyes N° 2.051/03 y 3.439/07 de "Contrataciones Públicas".
- El Acta de Apertura de fecha 18 de julio de 2.017.
- El Dictamen Nº 136/2.017, de la Asesoría Jurídica de la Unidad Operativa de Contrataciones.
- El Informe Técnico elaborado por la Arq. Cristina Orué, jefa del Dpto. Técnico y de Mantenimiento HC-FCM.

PRIMERO: Se da lectura al Acta de Apertura de Sobres, observándose la recepción de 1 (una) oferta: **LA MAYORIA Del Ing. Carlos Hernán Oviedo.**

SEGUNDO: se procede a la verificación y análisis del contenido **documental de carácter formal sustancial**, llevado a cabo por el Comité el cual concluye que:

PERSONAS FÍSICAS

DESCRIPCIÓN	LA MAYORIA del Ing. Carlos Hernán Oviedo
Formulario de Oferta *	CUMPLE
Garantía de Mantenimiento de Oferta*	CUMPLE
Fotocopia simple de la cédula de identidad del firmante de la oferta*.	CUMPLE
En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representación, deberá acompañar una fotocopia simple de su cédula de identidad y una fotocopia autenticada del poder suficiente otorgado por Escritura Pública para presentar la oferta y representarlo en los actos de la licitación. No es necesario que el Poder esté inscripto en el Registro de Poderes.*	NO APLICA
Declaración jurada de no hallarse comprendido en las prohibiciones o limitaciones para contratar establecidas en el artículo 40 y de integridad conforme al artículo 20, inc. "w", ambos de la Ley N° 2051/03, de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución N° 330/07 de la Dirección General de Contrataciones Públicas. *	CUMPLE

TERCERO: se procede a la verificación y análisis del contenido **documental de carácter formal no sustancial**, llevado a cabo por el Comité en cual concluye que:

DESCRIPCIÓN	LA MAYORIA del Ing. Carlos Hernán Oviedo
Declaración Jurada en la que se garantice que el oferente no se encuentra involucrado en prácticas que violen derechos de los menores estipulados en la Constitución Nacional, los Convenios 138 y 182 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Código del Trabajo, Código de la Niñez y la Adolescencia, demás leyes y normativas vigentes en la República del Paraguay, conforme al formato aprobado por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas en la Resolución DNCP Nº 941/2010.	CUMPLE
Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes	CUMPLE
Certificado de Cumplimiento Tributario vigente.	CUMPLE
Patente municipal vigente	CUMPLE
Planilla de Especificaciones técnicas de los servicios ofertados debidamente llenada y firmada.	CUMPLE
Un (1) contrato especifico en reparaciones de motobombas.	CUMPLE
Planilla de personales técnicos, mínimo tres (3), con referencias para ejecución de trabajos.	CUMPLE
Se solicita como coordinador de trabajos: un (1) profesional universitario o técnico superior, presentar curriculum y/o certificado que lo acrediten como tal.	CUMPLE
Balances Impositivos correspondientes a los años 2014, 2015 y 2016.	CUMPLE

Avda. Mcal. López y Cnel. Cazal
E-MAIL: evaluacion_contrataciones@med.una.py
San Lorenzo – Paraguay

Experiencia en el mercado: debe presentar mínimo 2 (dos) constancias emitidas por clientes (entidades públicas y/o privadas), en donde se certifique el buen cumplimiento contractual, en relación a mantenimiento y reparación de MOTOBOMBAS DE AGUA POTABLE, TANQUE DE AGUA POTABLE, objeto del presente llamado, dependiendo de lo ofertado.	CUMPLE
El oferente deberá demostrar mediante la presentación de facturas, contratos y actas de recepción, haber proveído a entidades públicas y/o privadas en relación a mantenimiento y reparación de MOTOBOMBAS DE AGUA POTABLE, TANQUE DE AGUA POTABLE, objeto del presente llamado, dependiendo de lo ofertado, como mínimo el 20% del monto total de la oferta, en promedio de los tres últimos años (2.014 – 2.015 – 2.016). Se debe presentar al menos 1 (un) contrato, factura, o acta de recepción, por cada año indicado.	CUMPLE
Certificado de Origen Nacional	PRESENTÓ
Constancia de visita técnica expedida por el Dpto. Técnico y Mantenimiento de la Facultad de Ciencias Médicas Hospital de Clínicas. En caso de no realizar visita técnica deberá presentar declaración jurada en la que manifieste conocer el estado actual de los equipos y que en consecuencia cuenta con la información suficiente para preparar su oferta y prestar el servicio.	CUMPLE

Se solicitó formalmente según Nota del Departamento de Contrataciones Públicas lo detallado a continuación:

LA MAYORIA Ing. Carlos Hernán Oviedo

- Planilla de Especificaciones técnicas de los servicios ofertados debidamente llenada y firmada.
- Declaración Jurada de garantía de servicios de reparaciones de 6 meses.
- Un (1) contrato especifico en reparaciones de motobombas.
- Planilla de personales técnicos, mínimo tres (3), con referencias para ejecución de trabajos.
- Se solicita como coordinador de trabajos: un (1) profesional universitario o técnico superior, presentar curriculum y/o certificado que lo acrediten como tal.
- Experiencia en el mercado: debe presentar mínimo 2 (dos) constancias emitidas por clientes (entidades públicas y/o privadas), en donde se certifique el buen cumplimiento contractual, en relación a mantenimiento y reparación de MOTOBOMBAS DE AGUA POTABLE, TANQUE DE AGUA POTABLE, objeto del presente llamado, dependiendo de lo ofertado.
- El oferente deberá demostrar mediante la presentación de facturas, contratos y actas de recepción, haber proveído a entidades públicas y/o privadas en relación a mantenimiento y reparación de MOTOBOMBAS DE AGUA POTABLE, TANQUE DE AGUA POTABLE, objeto del presente llamado, dependiendo de lo ofertado, como mínimo el 20% del monto total de la oferta, en promedio de los tres últimos años (2.014 – 2.015 – 2.016). Se debe presentar al menos 1 (un) contrato, factura, o acta de recepción, por cada año indicado.
- Constancia de visita técnica expedida por el Dpto. Técnico y Mantenimiento de la Facultad de Ciencias Médicas Hospital de Clínicas. En caso de no realizar visita técnica deberá presentar declaración jurada en la que manifieste conocer el estado actual de los equipos y que en consecuencia cuenta con la información suficiente para preparar su oferta y prestar el servicio.

La firma LA MAYORIA Ing. Carlos Hernán Oviedo presentó en tiempo y forma los documentos solicitados.

CUARTO: se procede a evaluar la capacidad financiera del oferente: **LA MAYORIA Del Ing. Carlos Hernán Oviedo,** de lo que resulta lo siguiente:

	EMPRESA	RATIOS											
		LIQUIDEZ				ENDEUDAMIENTO				RENTABILIDAD			
		2.014	2.015	2.016	Prom.	2.014	2.015	2.016	Prom.	2.014	2.015	2.016	Prom.
1	LA MAYORIA del Ing. Carlos Hernán Oviedo	16,68	4,18	1,12	**7,33**	0,20	0,20	0,44	**0,28**	1,14	0,42	0,08	**0,55**

a. Ratio de Liquidez: activo corriente / pasivo corriente
Deberá ser igual o mayor que 1, en promedio, en los años 2014, 2015 y 2016.
b. Endeudamiento: pasivo total / activo total
No deberá ser mayor a 0,80 en promedio, en los años 2014, 2015 y 2016.
c. Rentabilidad: Porcentaje de utilidad después de impuestos o pérdida con respecto al Capital.
El promedio en los años 2014, 2015 y 2016, no deberá ser negativo.

Por tanto, la empresa **LA MAYORIA del Ing. Carlos Hernán Oviedo,** cumple con la Capacidad Financiera exigida en el Pliego de Bases y Condiciones.

QUINTO: se procede a realizar el análisis de carácter técnico, conforme a los criterios establecidos en el llamado y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley 2.051/03 "De Contrataciones Públicas" y Art. 61 del Decreto Nº 21.909 Reglamentario de la Ley de Contrataciones Públicas y se procedió a clasificar la oferta según el monto de menor a mayor de lo que resulta lo siguiente:

Avda. Mcal. López y Cnel. Cazal
E-MAIL: evaluacion_contrataciones@med.una.py
San Lorenzo – Paraguay

LOTE Nº 1

								LA MAYORIA del Ing. Carlos Hernán Oviedo	
Lote	**Ítem**	**Código Catalogo**	**Descripción del Servicio**	**Presentación**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Estimado**	**Precio unitario (IVA incluido)**	**Precio Total (IVA incluido)**
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOBOMBAS DE AGUA POTABLE, TANQUE DE AGUA POTABLE SECTOR CMI									
1	1	73152101-010	Reparación y Mantenimiento de motobomba	Evento	Unidad	1	13.200.000	14.520.000	14.520.000
1	2	73152101-010	Reparación y Mantenimiento de motobomba	Evento	Unidad	1	29.140.000	32.054.000	32.054.000
1	3	73152101-010	Reparación y Mantenimiento de motobomba	Evento	Unidad	1	9.362.500	10.298.750	10.298.750
1	4	73152101-010	Reparación y Mantenimiento de motobomba	Evento	Unidad	1	17.720.000	19.492.000	19.492.000
1	5	73152101-010	Reparación y Mantenimiento de motobomba	Evento	Unidad	1	1.685.000	1.853.500	1.853.500
1	6	73152101-010	Reparación y Mantenimiento de motobomba	Evento	Unidad	1	6.325.000	6.957.500	6.957.500
TOTAL LOTE Nº 1								**85.175.750**	

Se selecciona provisoriamente la **única oferta,** presentada por la empresa **LA MAYORIA del Ing. Carlos Hernán Oviedo** a los efectos de evaluar técnica y económicamente, de lo que resulta lo siguiente:

La oferta presentada por el oferente antes individualizado **CUMPLE** con todos los requisitos exigidos en el llamado según el informe técnico.-

Analizado el precio ofertado por el oferente **LA MAYORIA del Ing. Carlos Hernán Oviedo,** se concluye que el mismo se encuentra dentro de los umbrales establecidos en el ***literal b)* Análisis de precios ofertados**, ***del punto 2. Requisitos para Calificación Posterior (IAO 37)***, correspondiente a la SECCIÓN II. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y REQUISITOS DE CALIFICACIÓN del Pliego de Bases y Condiciones del presente procedimiento, por lo que la oferta es económicamente aceptable.-

Por lo expuesto precedentemente, se recomienda su adjudicación.-

LOTE Nº 2

								LA MAYORIA del Ing. Carlos Hernán Oviedo	
Lote	**Ítem**	**Código Catalogo**	**Descripción del Servicio**	**Presentación**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Estimado**	**Precio unitario (IVA incluido)**	**Precio Total (IVA incluido)**
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOBOMBAS DE AGUA POTABLE, TANQUE DE AGUA POTABLE SECTOR FORTALECIMIENTO									
2	1	73152101-010	Reparación y Mantenimiento de motobomba	Evento	Unidad	1	12.750.000	12.750.000	12.750.000
2	2	73152101-010	Reparación y Mantenimiento de motobomba	Evento	Unidad	1	9.322.000	9.322.000	9.322.000
2	3	73152101-010	Reparación y Mantenimiento de motobomba	Evento	Unidad	1	13.350.000	13.350.000	13.350.000
2	4	73152101-010	Reparación y Mantenimiento de motobomba	Evento	Unidad	1	5.200.000	5.200.000	5.200.000
2	5	73152101-010	Reparación y Mantenimiento de motobomba	Evento	Unidad	1	11.160.000	11.160.000	11.160.000
2	6	73152101-010	Reparación y Mantenimiento de motobomba	Evento	Unidad	1	4.900.000	4.900.000	4.900.000
TOTAL LOTE Nº 2								**56.682.000**	

Se selecciona provisoriamente la **única oferta,** presentada por la empresa **LA MAYORIA del Ing. Carlos Hernán Oviedo** a los efectos de evaluar técnica y económicamente, de lo que resulta lo siguiente:

La oferta presentada por el oferente antes individualizado **CUMPLE** con todos los requisitos exigidos en el llamado según el informe técnico.-

Avda. Mcal. López y Cnel. Caraj
E-MAIL: evaluacion_contrataciones@med.una.py
San Lorenzo – Paraguay

Analizado el precio ofertado por el oferente **LA MAYORIA del Ing. Carlos Hernán Oviedo,** se concluye que el mismo se encuentra dentro de los umbrales establecidos en el ***literal b)* Análisis de precios ofertados, *del punto 2. Requisitos para Calificación Posterior (IAO 37)***, correspondiente a la SECCIÓN II. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y REQUISITOS DE CALIFICACIÓN del Pliego de Bases y Condiciones del presente procedimiento, por lo que la oferta es económicamente aceptable.-

Por lo expuesto precedentemente, se recomienda su adjudicación.-

LOTE Nº 3

								LA MAYORIA del Ing. Carlos Hernán Oviedo	
Lote	**Ítem**	**Código Catalogo**	**Descripción del Servicio**	**Presentación**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Estimado**	**Precio unitario (IVA incluido)**	**Precio Total (IVA incluido)**
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOBOMBAS DE AGUA POTABLE, TANQUE DE AGUA POTABLE SECTOR UPA									
3	1	73152101-010	Reparación y Mantenimiento de motobomba	Evento	Unidad	1	6.290.000	6.290.000	6.290.000
3	2	73152101-010	Reparación y Mantenimiento de motobomba	Evento	Unidad	1	4.560.000	4.560.000	4.560.000
3	3	73152101-010	Reparación y Mantenimiento de motobomba	Evento	Unidad	1	9.500.000	9.500.000	9.500.000
3	4	73152101-010	Reparación y Mantenimiento de motobomba	Evento	Unidad	1	3.920.000	3.920.000	3.920.000
3	5	73152101-010	Reparación y Mantenimiento de motobomba	Evento	Unidad	1	7.556.000	7.556.000	7.556.000
3	6	73152101-010	Reparación y Mantenimiento de motobomba	Evento	Unidad	1	3.220.000	3.220.000	3.220.000
3	7	73152101-010	Reparación y Mantenimiento de motobomba	Evento	Unidad	1	15.400.000	15.400.000	15.400.000
TOTAL LOTE Nº 3								**50.446.000**	

Se selecciona provisoriamente la **única oferta,** presentada por la empresa **LA MAYORIA del Ing. Carlos Hernán Oviedo** a los efectos de evaluar técnica y económicamente, de lo que resulta lo siguiente:

La oferta presentada por el oferente antes individualizado **CUMPLE** con todos los requisitos exigidos en el llamado según el informe técnico.-

Analizado el precio ofertado por el oferente **LA MAYORIA del Ing. Carlos Hernán Oviedo,** se concluye que el mismo se encuentra dentro de los umbrales establecidos en el ***literal b)* Análisis de precios ofertados, *del punto 2. Requisitos para Calificación Posterior (IAO 37)***, correspondiente a la SECCIÓN II. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y REQUISITOS DE CALIFICACIÓN del Pliego de Bases y Condiciones del presente procedimiento, por lo que la oferta es económicamente aceptable.-

Por lo expuesto precedentemente, se recomienda su adjudicación.-

LOTE Nº 4

								LA MAYORIA del Ing. Carlos Hernán Oviedo	
Lote	**Ítem**	**Código Catalogo**	**Descripción del Servicio**	**Presentación**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Estimado**	**Precio unitario (IVA incluido)**	**Precio Total (IVA incluido)**
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOBOMBAS DE AGUA POTABLE, TANQUE DE AGUA POTABLE SECTOR NUEVO HOSPITAL DE CLINICAS									
4	1	73152101-010	Reparación y Mantenimiento de motobomba	Evento	Unidad	1	18.500.000	20.350.000	20.350.000
4	2	73152101-010	Reparación y Mantenimiento de motobomba	Evento	Unidad	1	2.400.000	2.640.000	2.640.000
4	3	73152101-010	Reparación y Mantenimiento de motobomba	Evento	Unidad	1	11.887.500	13.076.250	13.076.250
4	4	73152101-010	Reparación y Mantenimiento de motobomba	Evento	Unidad	1	7.534.000	8.287.400	8.287.400

Avda. Mcal. López y Cnel. Cazal
E-MAIL: evaluacion_contrataciones@med.una.py
San Lorenzo – Paraguay

4	5	73152101-010	Reparación y Mantenimiento de motobomba	Evento	Unidad	1	7.254.000	7.979.400	7.979.400
4	6	73152101-010	Reparación y Mantenimiento de motobomba	Evento	Unidad	1	6.250.000	6.875.000	6.875.000
4	7	73152101-010	Reparación y Mantenimiento de motobomba	Evento	Unidad	1	9.320.000	10.252.000	10.252.000
TOTAL LOTE Nº 4								**69.460.050**	

Se selecciona provisoriamente la **única oferta,** presentada por la empresa **LA MAYORIA del Ing. Carlos Hernán Oviedo** a los efectos de evaluar técnica y económicamente, de lo que resulta lo siguiente:

La oferta presentada por el oferente antes individualizado **CUMPLE** con todos los requisitos exigidos en el llamado según el informe técnico.-

Analizado el precio ofertado por el oferente **LA MAYORIA del Ing. Carlos Hernán Oviedo,** se concluye que el mismo se encuentra dentro de los umbrales establecidos en el ***literal b)* Análisis de precios ofertados, *del punto 2. Requisitos para Calificación Posterior (IAO 37)***, correspondiente a la SECCIÓN II. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y REQUISITOS DE CALIFICACIÓN del Pliego de Bases y Condiciones del presente procedimiento, por lo que la oferta es económicamente aceptable.-

Por lo expuesto precedentemente, se recomienda su adjudicación.-

LOTE Nº 5

								LA MAYORIA del Ing. Carlos Hernán Oviedo	
Lote	**Ítem**	**Código Catalogo**	**Descripción del Servicio**	**Presentación**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Estimado**	**Precio unitario (IVA incluido)**	**Precio Total (IVA incluido)**
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOBOMBAS DE AGUA POTABLE DE EDIFICIO CONSULTORIO EXTERNO Y TANQUES DE AGUA									
5	1	73152101-010	Reparación y Mantenimiento de motobomba	Evento	Unidad	1	5.450.000	5.450.000	5.450.000
5	2	73152101-010	Reparación y Mantenimiento de motobomba	Evento	Unidad	1	3.220.000	3.220.000	3.220.000
5	3	73152101-010	Reparación y Mantenimiento de motobomba	Evento	Unidad	1	5.000.000	5.000.000	5.000.000
5	4	73152101-010	Reparación y Mantenimiento de motobomba	Evento	Unidad	1	5.516.000	5.516.000	5.516.000
5	5	73152101-010	Reparación y Mantenimiento de motobomba	Evento	Unidad	1	8.684.000	8.684.000	8.684.000
TOTAL LOTE Nº 5								**27.870.000**	

Se selecciona provisoriamente la **única oferta,** presentada por la empresa **LA MAYORIA del Ing. Carlos Hernán Oviedo** a los efectos de evaluar técnica y económicamente, de lo que resulta lo siguiente:

La oferta presentada por el oferente antes individualizado **CUMPLE** con todos los requisitos exigidos en el llamado según el informe técnico.-

Analizado el precio ofertado por el oferente **LA MAYORIA del Ing. Carlos Hernán Oviedo,** se concluye que el mismo se encuentra dentro de los umbrales establecidos en el ***literal b)* Análisis de precios ofertados, *del punto 2. Requisitos para Calificación Posterior (IAO 37)***, correspondiente a la SECCIÓN II. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y REQUISITOS DE CALIFICACIÓN del Pliego de Bases y Condiciones del presente procedimiento, por lo que la oferta es económicamente aceptable.-

Por lo expuesto precedentemente, se recomienda su adjudicación.-

LOTE Nº 6

								LA MAYORIA del Ing. Carlos Hernán Oviedo	
Lote	**Ítem**	**Código Catalogo**	**Descripción del Servicio**	**Presentación**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Estimado**	**Precio unitario (IVA incluido)**	**Precio Total (IVA incluido)**
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOBOMBAS DE AGUA POTABLE DE EDIFICIO ESTAR DE MEDICOS Y TANQUES DE AGUA POTABLE									
6	1	73152101-010	Reparación y Mantenimiento de motobomba	Evento	Unidad	1	3.900.000	3.900.000	3.900.000

Avda. Mcal. López y Cnel. Cazal
E-MAIL: evaluacion_contrataciones@med.una.py
San Lorenzo – Paraguay

6	2	73152101-010	Reparación y Mantenimiento de motobomba	Evento	Unidad	1	4.350.000	4.350.000	4.350.000
6	3	73152101-010	Reparación y Mantenimiento de motobomba	Evento	Unidad	1	1.466.000	1.466.000	1.466.000
6	4	73152101-010	Reparación y Mantenimiento de motobomba	Evento	Unidad	1	2.958.000	2.958.000	2.958.000
6	5	73152101-010	Reparación y Mantenimiento de motobomba	Evento	Unidad	1	2.966.000	2.966.000	2.966.000
TOTAL LOTE Nº 6								**15.640.000**	

Se selecciona provisoriamente la **única oferta,** presentada por la empresa **LA MAYORIA del Ing. Carlos Hernán Oviedo** a los efectos de evaluar técnica y económicamente, de lo que resulta lo siguiente:

La oferta presentada por el oferente antes individualizado **CUMPLE** con todos los requisitos exigidos en el llamado según el informe técnico.-

Se da lectura a la Nota del Departamento Técnico y Mantenimiento en la que se recomienda prescindir del Lote N° 6 a los efectos de ajustarse a la Disponibilidad Presupuestaria.

Por lo expuesto precedentemente, se recomienda **DECLARAR DESIERTO** el presente lote, según lo establecido en el *Art. 30 del Inciso c)* ***por superar las previsiones presupuestarias de la Convocante*** *determinadas conforme al Art. 15 de la presente Ley.* A los efectos de ajustarse a la disponibilidad presupuestaria de la Institución.

SEXTO: En consideración a la Resolución DNCP N° 849/2015 que reglamenta el análisis de las prohibiciones establecidas en el Art. 40, se realiza la verificación a través de la página de la Secretaría Nacional de Tecnologías de la Información y Comunicación (documentos.gov.py). De lo que resulta lo siguiente:

EMPRESA: LA MAYORIA del Ing. Carlos Hernán Oviedo				
Nro	**C.I.Nº**	**NOMBRE Y APELLIDO**	**Punto A: Verificación en planilla de salarios permanentes o contratos**	**Punto B: Verificación en el SINARH**
1	3.650.486	CARLOS HERNAN OVIEDO	No se encontraron Registros para la C.I.	

Teniendo en cuenta la documentación referida el Comité Evaluador de Llamados concluye que el oferente (propietario) mencionado anteriormente cumple con la Capacidad Legal ya que no se encontraron datos que le fueran atribuibles para la descalificación.

SÉPTIMO: Teniendo en cuenta los antecedentes expuestos, que incluyen los aspectos legales, técnicos y económicos y en cumplimiento a lo establecido en el Art. 11 del Decreto Reglamentario N° 21.909/03, concordante con los Art. 26 y 27, de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", se recomienda adjudicar el llamado a LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 28/17 "REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS MOTOBOMBAS DE AGUA POTABLE DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS" – ID Nº 333.076**,** a la empresa:

LA MAYORIA del Ing. Carlos Hernán Oviedo									
Lote	**Ítem**	**Código Catalogo**	**Descripción del Servicio**	**Especificaciones Técnicas**	**Presentación**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluido)**	**Precio Total (IVA incluido)**
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOTOBOMBAS DE AGUA POTABLE, TANQUE DE AGUA POTABLE SECTOR CMI									
1	1	73152101-010	Reparacion y Mantenimiento de motobomba	Provisión y Reemplazo del caño galvanizado de 4" correspondiente a la salida de la motobomba de agua potable con sus respectivos accesorios: codos de 4", Tee de 4", válvula de retencion horizontal de 4", union doble de 4", alma doble de 4", union sencilla de 4". el cambio corresponde desde la union flexible de 4" hasta el adactador roscable a soldable de pvc de 4" incluyendo la conección de bai pas de la misma cañeria, a la cañeria de succion de las motobombas. Reacondicionamiento de soportes de caño de 4".	Evento	Unidad	1	14.520.000	14.520.000

Avda. Mcal. López y Cnel. Cazal
E-MAIL: evaluacion_contrataciones@fcm.una.py
San Lorenzo – Paraguay

1	2	73152101-010	Reparacion y Mantenimiento de motobomba	Provisión e instalación de dos (2) acople de conexión flexible de 4" pulgadas de 50cm de largo igual al existente (ver carcteristicas). Provisión y cambio de una llave de paso de cuatro 4" tipo exclusa del bai pas. Provisión e instalación de dos (2) tanque hidroneumatico de 400 litros. Provisión y cambio de cuatro (4) contactores con rele térmico y auxiliar para 5 hp. Provisón y cambio de siete (7) llaves de paso de 4" pulgadas igual al existente correspondiente a los tamques de almacenamiento de agua potable (ver caracteristicas). Provivion y cambio de aproximadamente veinte (20) metros de caño galbanizadode 2", desde la terminacion del caño de 4" hasta las respectivas bocas de carga de los seis (6) tamque de almamiento de agua potable, con sus respectivos accesorios: codo, tee, union doble, buje reductor, brida para 2". . Provicion e instalacion de una (1) llave de paso de 6". Provicion y cambio de tres (3) boyas mecanicas de 2" igual al existente. Provicion y cambio de tres (3) Llaves de Paso de dos (2) pulgadas exclusa igual al existente pertenecientea la carga de los tanques de almacenamiento de agua.	Evento	Unidad	1	32.054.000	32.054.000
1	3	73152101-010	Reparacion y Mantenimiento de motobomba	Mantenimiento y reparación de dos (2) motobombas marca Teral de 3,7 KW, bobinado, cambio de rodamientos, retenes y sellado original y reparacion de cuerpo de bomba. Mantenimiento y reparacion de dos (2) motobombas de 5 HP marca GOTZE bobinado, cambio de rodamientos, retenes y sellado original.	Evento	Unidad	1	10.298.750	10.298.750
1	4	73152101-010	Reparacion y Mantenimiento de motobomba	Provisión de seis (6) Llaves de Paso de dos (2) pulgadas exclusa igual al de las carga de tamques de almacenamiento. Provicion de seis (6) presostato para agua de 0 a 5 kg/cm2. Provisión de seis (6) manómetros para agua de 0 kg a 7 kg igual al existente. Provisión de seis (6) boyas eléctricas universales. Privision de veinte (20) lamparas de señelisacion para el tablero (ver caracteristicas). Provisión de tres (3) interruptor horario, cuatro (4) rele falta de fase máxima tensión. Provisión de tres (3) tanques hidroneumatico de 100 litros. Provicion de cuatro(4) llave termomagnetica tripolar de 15 amper. Provicion de dos (2) llave termomagnetica tripolar de 25 amper. Provicion de cinco (5) boyas mecanicas de 2" igual al existente. Provicion de dos (2) coneccion flexible de 1" de 50cm de largo. Provicion de dos (2) diafragma para hidroneumatico de 400 litros	Evento	Unidad	1	19.492.000	19.492.000
1	5	73152101-010	Reparacion y Mantenimiento de motobomba	Reparacion y pintura con epoxi de base de metal de motobombas de agua potable. Tamaño 70 cm x70 cm.	Evento	Unidad	1	1.853.500	1.853.500
1	6	73152101-010	Reparacion y Mantenimiento de motobomba	Mantenimiento y Limpieza de 6 (seis) Tanques Reservorios de Agua Potable .	Evento	Unidad	1	6.957.500	6.957.500
TOTAL LOTE Nº 1								**85.175.750**	
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOTOBOMBAS DE AGUA POTABLE, TANQUE DE AGUA POTABLE SECTOR FORTALECIMIENTO									
2	1	73152101-010	Reparacion y Mantenimiento de motobomba	Reparación y Mantenimiento , calibración y puesta en marcha de 2 (dos) Bombas a Propulsión (S/Nº D155097G y D166436G) 1 (una) bomba de propulsión de 3 HP HITACHI (S/Nº D161637) , rebobinado de motor, provisión y cambio de todos los rulemanes, provisión y reparación del eje de membrana, cambio de todos sus retenes, sellado perfecto del motor, puesta en marcha. Realizar visita técnica.	Evento	Unidad	1	12.750.000	12.750.000

Avda. Mcal. López y Cnel. Cazal
E-MAIL: evaluacion_contrataciones@med.una.py
San Lorenzo – Paraguay

2	2	73152101-010	Reparacion y Mantenimiento de motobomba	Provisión y cambio de seis (6) boyas mecánicas de (2") pulgadas igual al existente. Provisión y cambio de dose (12) llaves de paso de 2" tipo exclusa igual al existente. Provision e instalacion de dos (2) contactor con rele térmico y auxiliar para motor de 5,5 KW y un (1) contactor con rele termico y auxiliar para motor de 3 HP. Provision y cambio de seis(6) monómetros de 0 a 7 Kg para agua. Provisión y cambio de dos (2) valvula vertical de 4". Provisión e instalacion de una (1) valvula orizontal de 2".	Evento	Unidad	1	9.322.000	9.322.000
2	3	73152101-010	Reparacion y Mantenimiento de motobomba	Reparación, limpieza y pintura de cinco (5) tanques de agua, las pinturas se deverá realizar con epoxi color celeste. Pintura y señalización de todos los caños de la sala de bombas y salida de los tamques enferiores, entrada y salida de tamques superiores.	Evento	Unidad	1	13.350.000	13.350.000
2	4	73152101-010	Reparacion y Mantenimiento de motobomba	. Provisión de diez (10) boyas mecanicas de dos (2") pulgadas igual al existente. Provisión de dos (2) contactor con rele térmico y auxiliar para motor de 5,5 KW y un (1) contactor con rele térmico y auxiliar para motor de 3 HP.	Evento	Unidad	1	5.200.000	5.200.000
2	5	73152101-010	Reparacion y Mantenimiento de motobomba	Cambio de todas las señales (cables) de boyas desde al tablero de control principal asta los tamques de almacenamiento inferior y superior, aproximadamente 400 metros con cable de 5x2mm tipo taller especial para zonas con 100% humedad.	Evento	Unidad	1	11.160.000	11.160.000
2	6	73152101-010	Reparacion y Mantenimiento de motobomba	Mantenimiento y Limpieza de cinco(5) Tanques Reservorios de Agua Potable.	Evento	Unidad	1	4.900.000	4.900.000
TOTAL LOTE Nº 2								**56.682.000**	
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOTOBOMBAS DE AGUA POTABLE, TANQUE DE AGUA POTABLE SECTOR UPA									
3	1	73152101-010	Reparacion y Mantenimiento de motobomba	Mantenimiento y reparación de una (1) Motobomba de Agua marca Pedrollo de 2 HP, cambio de rodamientos, rebobinado, reparacion de cuerpo de bombas y accesorios menores. Mantenimiento y reparación de una (1) motobomba de agua marca SAER monofásica de 3 HP, cambio de rodamientos, bobinado, reparación de cuerpo de bomba. Mantenimiento y reparación de una Motobomba de Agua marca LUBI de 3 HP, cambio de rodamientos, rebobinado, reparacion de cuerpo de bombas y accesorios menores. Garantía de seis (6) meses apartir de la recepción final. Realizar visita técnica	Evento	Unidad	1	6.290.000	6.290.000
3	2	73152101-010	Reparacion y Mantenimiento de motobomba	Provisión de seis (6) Boyas eléctricas. Provisión de cuatro (4) válvulas verticales de una (1) pulgada. Provicion de dos (2) boyas mecanicas de 2" igual al existente. Provisión de dos (2) contantor para 5HP con rele térmico y dos (2) contacto auxiliar abierto y dos (2) contacto auxliliar cerrado por cada contactor. Provisión de un (1) rele falta de face minima y maxima tención. Provisión de una (1) valvula vertical de 1 1/2".	Evento	Unidad	1	4.560.000	4.560.000
3	3	73152101-010	Reparacion y Mantenimiento de motobomba	Reparación Limpieza y Pintura de dos (2) tanques superiores de toda la parte inerna con pintura epoxi color celeste. Limpieza y pintura de un (1) tamque inferior de toda la parte interna con pintura epoxi color celeste.	Evento	Unidad	1	9.500.000	9.500.000

Avda. Mcal. López y Gral. Cazal
E-MAIL: evaluacion_contrataciones@mcd.una.py
San Lorenzo – Paraguay

3	4	73152101-010	Reparacion y Mantenimiento de motobomba	Elaboracion e instalacion de una (1) caja de metal con puesta de un material PVC transparente y serradura, que cubrira el tablero eléctrico de control de las motobombas de agua potable. Ver caractristicas insitu.	Evento	Unidad	1	3.920.000	3.920.000
3	5	73152101-010	Reparacion y Mantenimiento de motobomba	. Cambio de dos (2) caños galvanizados de 3" con todos sus accesorios codo, tee, union doble, llave de paso exclusa y adactadores correspondiente a la salida de agua potable de los tamques superiores asta la destribución de 1 1/2". El mismo caño devera tener una saliente de 40 cm que quedara en el interior del tamque y pintado con epoxi color seleste .	Evento	Unidad	1	7.556.000	7.556.000
3	6	73152101-010	Reparacion y Mantenimiento de motobomba	Provisión y cambio de dos (2) llaves de paso de 1 1/2" correspondiente a la carga de los tamques superiores. Provisión y cambio de un (1) Manómetros para Agua de 0 kg/cm2 a 7 kg/cm2. Provisión y cambio de dos (2) válvulas verticales de 1" en la linea de succión de las motombas. Provisión y cambio de una (1) boyas mecanica de 2" igual al existente.	Evento	Unidad	1	3.220.000	3.220.000
3	7	73152101-010	Reparacion y Mantenimiento de motobomba	Reparación y Pintura con epoxi color celeste de las tapas de dos (2) tamques elevados. Reparación y Pintura con epoxi color celeste de tapas de registro de motobombas y tamques de agua potable inferior. Desistalar la escalera del tamque inferior de agua potable y elaborar e instalar otra escalera que comiense al borde de la tapa asta la base del tamque, el mismo tendra que ser elaborado de caños inoxidables y fijado a la pared. Realizar visita tecnica.	Evento	Unidad	1	15.400.000	15.400.000
TOTAL LOTE Nº 3									**50.446.000**
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOTOBOMBAS DE AGUA POTABLE, TANQUE DE AGUA POTABLE SECTOR NUEVO HOSPITAL DE CLINICAS									
4	1	73152101-010	Reparacion y Mantenimiento de motobomba	Mantenimiento y reparación de dos (2) Motobomba de Propulsión de 10 HP centrifugo marca SAER. Cambio de rodamientos, cambio de retenes, bobinado, reparacion total del cuerpo de bomba. Mantenimiento y reparación de una (1) Motobomba de Propulsión de 10 HP centrifugo marca GOTZE. Cambio de rodamientos, cambio de retenes, bobinado, reparación total del cuerpo de bomba. Mantenimiento y reparación de UNA (1) Motobomba de Propulsión de 10 HP centrifugo marca LUBI. Cambio de rodamientos, cambio de retenes, bobinado, reparación total del cuerpo de bombas. Garantía de seis (6) meses apartir de la recepción final. Realizar visita técnica.	Evento	Unidad	1	20.350.000	20.350.000
4	2	73152101-010	Reparacion y Mantenimiento de motobomba	Reparación de todos los soportes del caño de 4" corespondiente a la salida de las motobombas hasta la valvula de retención de 4".	Evento	Unidad	1	2.640.000	2.640.000
4	3	73152101-010	Reparacion y Mantenimiento de motobomba	Provisiónn de cuatro (4) contactor con rele térmico y auxiliar para motores de 10 hp igual al existente. Provisión veinte(20) boyas macanicas de 2"igual al existente. Provisión de dos (2) acople flexible de 60cm de largo de (4") pulgadas con ocho (8) abrasaderas de 4". Provisión de quince(15) llave de paso de 2" tipo exclusa igual al existente. Provisión de veiticuatro (24) boyas eléctricas universales. Provisión de dos (2) rele falta de face minima y maxima tensión. Provisión de un (1) horimetro para salida de 2 motores.	Evento	Unidad	1	13.076.250	13.076.250

Avda. Mcal. López y Cnel. Cazal
E-MAIL: evaluacion_contrataciones@med.una.py
San Lorenzo – Paraguay

4	4	73152101-010	Reparacion y Mantenimiento de motobomba	Translado del tablero de control de motobombas de agua potable y contra incendio y tablero de llave principal con todos sus accesorios y compenentes a sies (6) metros dentro de la sala, se deveran cambiar todos los cables alimentadores de los motores de agua potable y motores contra incendio.	Evento	Unidad	1	8.287.400	8.287.400
4	5	73152101-010	Reparacion y Mantenimiento de motobomba	Provisión e instalación de un tablero igual al existente en el cual se transladaran todos los componentes tanto de fuerza como de mando del Sistema de Agua PotablE.	Evento	Unidad	1	7.979.400	7.979.400
4	6	73152101-010	Reparacion y Mantenimiento de motobomba	Provisión y cambio de dos(2) valvula vertical de 1 1/4" igual al existente. Provisión y cambio de una(1) valvula vertical de 4" correspondiente a la salida de las motobombas. Provisión y cambio de dos (2) llave de paso tipo exclusa de 1 1/4" igual al existente. Provisión y Cambio de accesorios galbanizados de 1 1/2" por 2" de la entrada de dos (2) motobombas. Provisión y cambio de dos (2) llave termomagnetica de 32 Amper. Provisión y cambio del dos (2) contactor para 10 hp con rele térmico y auxiliares igual al existente. Provisión y cambio de un (1)rele falta de fase máxima tensión.	Evento	Unidad	1	6.875.000	6.875.000
4	7	73152101-010	Reparacion y Mantenimiento de motobomba	Mantenimiento y Limpieza de cuatro (4) Tanques Reservorios de Agua Potable de Sub Suelo. Mantenimiento y Limpieza de OCHO (8) Tanques Reservorios de Agua Potable elevado.	Evento	Unidad	1	10.252.000	10.252.000
TOTAL LOTE N° 4								**69.460.050**	
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOTOBOMBAS DE AGUA POTABLE DE EDIFICIO CONSULTORIO EXTERNO Y TANQUES DE AGUA									
5	1	73152101-010	Reparacion y Mantenimiento de motobomba	Mantenimeinto y reparacion de dos (2) motobombas de propulción de agua marca PEDROLLO de 5 hp trifasico,bobinado, cambio de rodamiento, cambio de retenes y sellado original. Garantía de seis meses apartir de la recepción final. Realizar visita técnica.	Evento	Unidad	1	5.450.000	5.450.000
5	2	73152101-010	Reparacion y Mantenimiento de motobomba	Provisión de dos (2) llave termomagnetica de 32 Amper. Provisión de dos(2) contactor con rele termico y auxiliares para motor de 5 hp. Provisión de dos (2) rele falta de face minima y maxima tensión. Provisión de dos (2) boyas mecanicas de 2" igual al existente. Provisión de cuatro (4) boyas eléctricas universales.	Evento	Unidad	1	3.220.000	3.220.000
5	3	73152101-010	Reparacion y Mantenimiento de motobomba	Porvisión e instalación de indicadores RST, indicadores de falla rele termico motor 1 y motor 2, nivel bajo y alto de agua en el tamque de almacenamiento de planta baja y tamque elevado. Provisión y cambio de dos(2) contactor con rele térmico y auxiliares para motores de 5 hp. Provisión y cambio de dos (2) valvulas vertical de 1 1/4" igual al existente. Provisión y cambio de una (1) valvula vertical de 2" igual al existente correspondiente al caño de succion del tamque inferior de agua potable.	Evento	Unidad	1	5.000.000	5.000.000
5	4	73152101-010	Reparacion y Mantenimiento de motobomba	Reparación y pintura con epoxi color celeste de la tapa de tanque de agua potable inferior. Reparación y pintura con epoxi color celeste de las tapas de dos (2) tamque de agua potable elevados.	Evento	Unidad	1	5.516.000	5.516.000

Avda. Mcal. López y Cnel. Cazal
E-MAIL: evaluacion_contrataciones@med.una.py
San Lorenzo – Paraguay

5	5	73152101-010	Reparacion y Mantenimiento de motobomba	Reparación y pintura con epoxi color celeste de dos (2) tamque de agua potable elevado parte interna. Reparación y pintura con epoxi color celeste del caño de salida de agua potable de dos (2) tamque elevado parte interna.	Evento	Unidad	1	8.684.000	8.684.000
TOTAL LOTE Nº 5								**27.870.000**	
TOTAL								**289.633.800**	

LOTE DECLARADO DESIERTO

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOTOBOMBAS DE AGUA POTABLE DE EDIFICIO ESTAR DE MEDICOS Y TANQUES DE AGUA POTABLE

Lote	Ítem	Código Catalogo	Descripción del Servicio	Especificaciones Técnicas	Presentación	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Estimado
6	1	73152101-010	Reparacion y Mantenimiento de motobomba	Mnatenimeinto y reparacion de una (1) motobombas de propulcion de agua de 3 hp trifasico marca GOTZE, bobinado, cambio de rodamiento, cambio de retenes y sellado original. Garantía de seis meses apartir de la recepción final. Realizar visita técnica.	Evento	Unidad	1	3.900.000
6	2	73152101-010	Reparacion y Mantenimiento de motobomba	Provicion de dos(2) contactor con rele termico y auxiliares para motor de 5 hp igual al existente. Provicion de dos (2) rele falta de face minima y maxima tension. Provicion de dos (2) boyas mecanicas de 2" igual al existente. Provicion de cuatro (4) boyas electricas universales. Provicion de un (1) Hidroneumatico de 100 litros. Provicion de dos (2) coneccion flexible de 1" de 50cm de largo.	Evento	Unidad	1	4.350.000
6	3	73152101-010	Reparacion y Mantenimiento de motobomba	Provicion y cambio de un (1) contactor con rele termico y auxiliares para motores de 5 hp. Provicion y cambio de una (1) valvulas vertical de 1 1/4" igual al existente.	Evento	Unidad	1	1.466.000
6	4	73152101-010	Reparacion y Mantenimiento de motobomba	Reparacion y pintura pintura con epoxi color celeste de la tapa de tanque de agua potable inferior y superior.	Evento	Unidad	1	2.958.000
6	5	73152101-010	Reparacion y Mantenimiento de motobomba	Reparacion y limpieza de un (1) tamque de agua potable elevado parte interna. Reparacion y limpieza de un (1) tamque de agua potable inferior parte interna.	Evento	Unidad	1	2.966.000

Con lo que se dio por terminado el acto siendo las 07:00 hs., a los 28 días del mes de julio del año dos mil diecisiete. Luego de la lectura y ratificación, esta acta es firmada por las personas que conforman el Comité Evaluador en prueba de conformidad.

Se adjunta a este Informe:
1- Informe Técnico elaborado por la Arq. Cristina Orué, jefa del Dpto. Técnico y de Mantenimiento HC-FCM. Foliadas individualmente.-

Avda. Mcal. López y Cnel. Cazal
E-MAIL: evaluacion_contrataciones@med.una.py
San Lorenzo – Paraguay

2- Constancia de la página de la Secretaría Nacional de Tecnologías de la Información y Comunicación (documentos.gov.py). Foliadas individualmente.-

Es nuestro informe, salvo mejor parecer de la superioridad.

PROF. DR. SERGIO IGNACIO JAVIER AQUINO
MIEMBRO DEL COMITÉ

PROF. DR. LUIS F. ARMOA GARCÍA
MIEMBRO DEL COMITÉ

DRA. JORGE EDUARDO GIUBI BOBEDA
MIEMBRO DEL COMITÉ

DR. MANUEL BERNAL ROLÓN
MIEMBRO DEL COMITÉ

DR. ROSALINA AYALA
MIEMBRO DEL COMITÉ

LIC. MARIA TERESA CORONEL AVALOS
MIEMBRO DEL COMITÉ

LIC. NERIS AGUILAR
MIEMBRO DEL COMITÉ

LIC. ALBERTO CANO
MIEMBRO DEL COMITÉ

LIC. LIZANIA CARDOZO
MIEMBRO DEL COMITÉ

LIC. VICTOR VILLALBA
MIEMBRO DEL COMITÉ

UNIV. JUAN MANUEL ACUÑA
MIEMBRO DEL COMITÉ

Avda. Mcal. López y Cnel. Cazal
E-MAIL: evaluacion_contrataciones@med.una.py
San Lorenzo – Paraguay

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS
HOSPITAL DE CLÍNICAS - SAN LORENZO
DEPARTAMENTO TÉCNICO Y DE MANTENIMIENTO
TELEFONO Nº 683930/2 - INTERNO 183

San Lorenzo, 21 de julio de 2017.

Lic. Raquel Duarte, Jefa
Departamento de Contrataciones Públicas
Facultad de Ciencias Médicas
Universidad Nacional de Asunción
Ciudad.

De mi consideración:

Me dirijo a usted a efectos en relación a la Nota DCP Nº 1.851/2.017 del Departamento de Contrataciones Públicas de la Facultad de Ciencias Médicas que hace referencia a la **Licitación por Concurso de Ofertas Nº 28/2017 "REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS MOTOBOMBAS DE AGUA POTABLE DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS" ID Nº 333.076.**

Adjunto al presente remito el Informe Técnico, de acuerdo a los documentos a la vista del oferente:

- Empresa LA MAYORIA de Carlos Hernán Oviedo.

Atentamente,

Arq. María Cristina Orué Ayala
Jefa
Departamento Técnico y de Mantenimiento
Hospital de Clínicas
Facultad de Ciencias Médicas – U.N.A.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Facultad de Ciencias Médicas
Dpto. de Contrataciones Públicas
21 JUL 2017
Nº: 253
Hora: 12:12.
Firma:
Aclaración:
Lic. LOURDES GAVILÁN
Sección Contratos y Ejecución de Garantías
Facultad de Ciencias Médicas - U.N.A.

000001

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N° 28/17
"REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS MOTOBOMBAS DE AGUA POTABLE DEL HOSPITAL DE CLINICAS"

VERIFICACION DE DOCUMENTOS POR PROVEEDOR	LA MAYORIA DE CARLOS OVIEDO Presenta/ No presenta. Cumple/No cumple
Planilla de Especificaciones técnicas de los servicios ofertados debidamente llenada y firmada.	CUMPLE/ PRESENTA PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS
Declaracion jurada de garantia de servicios de reparaciones de 6 mese	CUMPLE
Un (1) contrato especifico en reparaciones de motobombas.	CUMPLE
Planilla de personales técnicos, mínimo tres (3), con referencias para ejecución de trabajos.	CUMPLE
Se solicita como coordinador de trabajos: un (1) profesional universitario o técnico superior, presentar curriculum y/o certificado que lo acrediten como tal.	CUMPLE
Balances Impositivos correspondientes a los años 2014, 2015 y 2016.	CORRESPONDE A COMITÉ
Experiencia en el mercado: debe presentar mínimo 2 (dos) constancias emitidas por clientes (entidades públicas y/o privadas), en donde se certifique el buen cumplimiento contractual, en relación a mantenimiento y reparación de MOTOBOMBAS DE AGUA POTABLE, TANQUE DE AGUA POTABLE, objeto del presente llamado, dependiendo de lo ofertado.	CUMPLE
El oferente deberá demostrar mediante la presentación de facturas, contratos y actas de recepción, haber proveído a entidades públicas y/o privadas en relación a mantenimiento y reparación de MOTOBOMBAS DE AGUA POTABLE, TANQUE DE AGUA POTABLE, objeto del presente llamado, dependiendo de lo ofertado, como mínimo el 20% del monto total de la oferta, en promedio de los tres últimos años (2.014 – 2.015 – 2.016). Se debe presentar al menos 1 (un) contrato, factura, o acta de recepción, por cada año indicado.	CUMPLE
Constancia de visita técnica expedida por el Dpto. Técnico y Mantenimiento de la Facultad de Ciencias Médicas - Hospital de Clínicas. En caso de no realizar la visita técnica, deberá presentar una declaración jurada en la que manifieste conocer el estado actual de los equipos y que en consecuencia cuenta con la información suficiente para preparar su Oferta y prestar el	CUMPLE

FIRMA:
ACLARACION:

Arq. María Cristina Orué Ayala
Jefe
Dpto. Técnico y Mantenimiento
F.C.M. / U.N.A.

000002

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo el futuro hoy

Consulta de ser o no Funcionario/a Público/a

http://www.sfp.gov.py

Certificado Nro.:
217670
2 1 7 6 7 0

Secretaría de la Función Pública

http://www.documentos.gov.py

CERTIFICO, que **CARLOS HERNAN OVIEDO VERA**, Ciudadano/a PARAGUAYA, mayor de edad, con Cédula de identidad Civil N° 3650486, se consta que los datos personales, en las bases de datos consultadas por la Secretaría de la Función Pública SFP a la fecha de expedición de la Constancia, como funcionario/a en situación permanente, o contratado/a en los Organismos de la Administración Central y Entes Descentralizados, salvo casos de homonimias.

BASES DE DATOS CONSULTADAS

Sistema Nacional de Administración de RRHH (SINARH)

Cédula	Apellidos	Nombres	Institución	Categoría Presupuestaria	Vinculo	Año

No registra datos

Nomina de Funcionarios Permanentes o Contratados (Altas y Bajas)

Cargo	Vinculo	Mes/Año

No registra datos

AVISO LEGAL PARA TODAS LAS CONSTANCIAS DE SER O NO FUNCIONARIO PÚBLICO

Una de las atribuciones de la Secretaría de la Función Pública (SFP) es la de organizar y mantener actualizado un registro sexado de todos los funcionarios públicos tal como lo estipula la Ley 1626/2000 "De la Función Pública", en el inciso b) Artículo 96.

El Decreto 1212/2014 aprueba la implementación del Portal Único del Empleo Público Paraguay Concursa y la puesta en funcionamiento del Sistema Integrado Centralizado de la Carrera Administrativa – SICCA, bajo la administración de la SFP.

Fecha de Emisión: 24 julio 2017, 9:14 — Válido por 15 días hábiles.

Código Verificación:

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL
Jajapo ñande reperã ko'ãga guive
Construyendo el futuro hoy

Secretaría de la Función Pública a través del Sistema de Intercambio de Información
Decreto N° 10517/2013

Código de Verificación:
c9qp 7xhp dt2n
Verifique la validez de este documento en:
https://www.documentos.gov.py/simple/validador