Comité de Evaluación - C.E.

		CUADRO COMPARATIVO DE LA OFERTA "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSOR MARCA SCHINDLER" ID Nº 308.132						
Ítem	Codigo de Catálogo	Descripción del Servicio	Meses	Precio Referencial	Holler Ingenieria SRL	20% mas caro	30% mas barato	Monto Total
1	72101506-001	Servicio de **MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL ASCENSOR UN (1) ASCENSOR MULTIVOLTAJE CORRIENTE CONTINUA - MARCA SCHINDLER - MODELO DYNATRON 2.** **Mantenimiento Preventivo - Deberá de realizarse mensualmente:** Lubricación, engrase, limpieza general, calibración de los contactos de contactores, carbones, y las delgas del motor generador, motor excitatriz y motor de máquina, revisión de paracaídas, verificación del paragolpe hidráulico, guiadores de cabina y contrapeso, ajuste de puertas cabinas y exteriores, con sus respectivos trincos, revisión, calibración y ajuste de los contactos de los relay y sus respectivas plaquetas electrónicas, revisión de las seguridades del equipo mencionado. Verificar en el interior de la cabina: Iluminación, botonera, ventilador, función puerta de cabina, fotocélula, reversión de puerta de seguridad, limitador de fuerza, salida de emergencia, luz de emergencia, sobrecarga, indicador de posición. **Verificar en cada parada:** Nivelación, botonera de piso, flechas, gong, indicadores, función de puerta de piso, amortiguadores, contacto de puerta, tirador de puerta, chapa de empuje. **Verificar en el techo de la cabina:** Botonera de revisión, guiadore de cabina, paracaídas, interruptores limites, 2 rampa móvil, 2 motor de puerta, contactos de motor y 2 amortiguadores de puertas de cabina. **Verificar en el fondo del pozo:** Cerradura de puerta, contacto de puerta, poleas, tensores, cadena de compensación, parachoques (resortes), cable flexible, guiadores de cabina y contrapeso, piso móvil cabina, interruptores de límite. **Verificar en la Sala de Máquinas:** Nivel de aceite de máquina y cojinete, nivel de aceite de motor, función freno, desgaste de freno, hidráulico freno, contacto de freno, función de contactos de frenos, engrase de poleas (5 ranuras) y polea de desvio, engrase y función de regulador, juego auxiliar reductor, prueba de paracaídas. **Verificar el Motor Generador y Motor de Máquina:** Limpieza de las delgas y sus respectivos contactores (carbones y contactos de contactores) y sus respectivos contactos auxiliares, tarjetas electrónicas y los relay en general.	24	1.200.000	1.260.000	1.440.000	840.000	30.240.000

Abog. Miguel Ángel Brítez Pereira
Asesoría Jurídica

Econ. Marcos Ariel Mendoza Fretes
Unidad Operativa de Contrataciones

VICE PRESIDENCIA DE LA RCA. • Comité de Evaluación •

Lic. Sara Esquivel Núñez
Dirección General de Administración y Finanzas

Abog. Roberto Llano Bonnin
Enlace Parlamentario

Licia Matilde Martínez Molas
Secretaria del Comité de Evaluación