CUADRO Nº 1

CONTRATACION DIRECTA VIA EXCEPCION Nº 2/2013 PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR GENERADOR (CATERPILLAR) DE LA JUSTICIA ELECTORAL.

PRESENTACION DE OFERTA							DESCRIPCIÓN	H. PETERSEN S.A.C.I.	
ITEM	CODIGO DE CATALOGO	MARCA	PROCEDENCIA	CANTIDAD	PRESENTACION	U.M.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL MOTOR GENERADOR CATERPILLAR	PRECIO UNITARIO C/ IVA	PRECIO TOTAL C/ IVA
1	73152101-039	CATERPILLAR	INGLATERRA	1	Evento	Unid.	*Verificación de cantidad de refrigerante c/ 30 días. * Chequear tensión de correas c/ 30 días. * Limpieza de la cámara de sedimento y colador de bomba alimentadora de combustibles c/ 250 hs. Máximo, c/ 120 días. * Cambio de los elemento de filtro de combustible c/ 250 hs. Máximo, c/ 250 días. * Verificación del nivel de aceite lubricante e el colector c/ 30 días. * Comprobar presión de aceite lubricante en el indicador c/ 30 días. * Cambio de aceite lubricante 250 hs. Máximo, c/ 180 y 250 días. * Cambio de filtro de aceite lubricante 250 hs. c/ 180 y 36 días. * Limpiar filtro de aire 250 hs. Máximo cada 30 días. * Cambio de filtro de aire en caso de extrema suciedad s/ indicados c/ 30 días. * Limpieza de válvula de respiradero de motor c/ 250 días. * Ajuste de válvulas si es necesarios c/ 250 días. * Chequeo del nivel de tanque de combustibles c/ 30 días. * Drenar combustibles del tanque c/30 días. * Revisión de calentador de camisas c/ 30 días. * Chequeo de mangueras sueltas o rotas c/ 30 días. * Chequeo de protectores en mal estado c/ 30 días. * Chequeo tiempo en marcha y parada c/ 30 días. * Verificación de ruidos anormales c/ 30 días. * Revisión de protección/motor en: Corte por sobre velocidad c/ 120 días. Corte de alta temperatura de agua c/ 120 días. Corte por baja presión de aceite c/ 120 días. * Apariencia general c/30 días. * Inspección de la limpieza del sitio c/ 30 días. * Limpieza del respiradero del motor c/ 250 días. * Chequeo de temperatura de refrigerante c/ 250 días. * Chequeo de nivel de carga electrolitos de las baterías c/ 30 días. * Chequeo de voltaje de batería c/ 30 días. * Controlar nivel de cargas de batería c/ 120 días. * Limpieza de sección superior de baterías c/ 30 días. * Chequeo de medidores y reguladores c/ 250 días. * Extraer muestra de aceite para análisis c/ 250 días. * Ajuste general c/ 250 días.	30.000.000	**30.000.000**
OFERTA TOTAL CON IVA									**30.000.000.-**

PODER JUDICIAL
JUSTICIA ELECTORAL
Unidad Operativa de Contrataciones
VOLUNTARIA REPUBLICA DEL PARAGUAY

Repn. Ulises Martínez
Unidad Operativa de Contrataciones
Director

CUADRO Nº 2

Nombre del Nivel de Entidad: 13 -Poder Judicial
Nombre de la Entidad: 02 -Justicia Electoral
Nombre de la U.O.C.: UOC - Justicia Electoral
ID DE LLAMADO: 249255
DESCRIPCIÓN DEL LLAMADO: CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION MOTOR CATERPILLAR
TIP ENT: UOC
TIP CONT: CONTRATACION DIRECTA VIA EXCEPCION
PROVEEDOR: H. PETERSEN S.A.C.I.
Monto Total : 30.000.000.-
Monto Adjudicado: 30.000.000.-
PLURIANUAL:----------

CONTRATACION DIRECTA VIA EXCEPCION Nº 2/2013 PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR GENERADOR (CATERPILLAR) DE LA JUSTICIA ELECTORAL.

PLANILLA DE ADJUDICACION							DESCRIPCIÓN	H. PETERSEN S.A.C.I.	
ITEM	CODIGO DE CATALOGO	MARCA	PROCEDENCIA	CANTIDAD	PRESENTACION	U.M.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL MOTOR GENERADOR CATERPILLAR	PRECIO UNITARIO C/ IVA	PRECIO TOTAL C/ IVA
1	73152101-039	CATERPILLAR	INGLATERRA	1	Evento	Unid.	*Verificación de cantidad de refrigerante c/ 30 días. * Chequear tensión de correas c/ 30 días. * Limpieza de la cámara de sedimento y colador de bomba alimentadora de combustibles c/ 250 hs. Máximo, c/ 120 días. * Cambio de los elemento de filtro de combustible c/ 250 hs. Máximo, c/ 250 días. * Verificación del nivel de aceite lubricante e el colector c/ 30 días. * Comprobar presión de aceite lubricante en el indicador c/ 30 días. * Cambio de aceite lubricante 250 hs. Máximo, c/ 180 y 250 días. * Cambio de filtro de aceite lubricante 250 hs. c/ 180 y 36 días. * Limpiar filtro de aire 250 hs. Máximo cada 30 días. * Cambio de filtro de aire en caso de extrema suciedad s/ indicados c/ 30 días. * Limpieza de válvula de respiradero de motor c/ 250 días. * Ajuste de válvulas si es necesarios c/ 250 días. * Chequeo del nivel de tanque de combustibles c/ 30 días. * Drenar combustibles del tanque c/30 días. * Revisión de calentador de camisas c/ 30 días. * Chequeo de mangueras sueltas o rotas c/ 30 días. * Chequeo de protectores en mal estado c/ 30 días. * Chequeo tiempo en marcha y parada c/ 30 días. * Verificación de ruidos anormales c/ 30 días. * Revisión de protección/motor en: Corte por sobre velocidad c/ 120 días. Corte de alta temperatura de agua c/ 120 días. Corte por baja presión de aceite c/ 120 días. * Apariencia general c/30 días. * Inspección de la limpieza del sitio c/ 30 días. * Limpieza del respiradero del motor c/ 250 días. * Chequeo de temperatura de refrigerante c/ 250 días. * Chequeo de nivel de carga electrolitos de las baterías c/ 30 días. * Chequeo de voltaje de batería c/ 30 días. * Controlar nivel de cargas de batería c/ 120 días. * Limpieza de sección superior de baterías c/ 30 días. * Chequeo de medidores y reguladores c/ 250 días. * Extraer muestra de aceite para análisis c/ 250 días. * Ajuste general c/ 250 días.	30.000.000	**30.000.000**
OFERTA TOTAL CON IVA									**30.000.000.-**

PODER JUDICIAL JUSTICIA ELECTORAL Unidad Operativa de Contrataciones

Econ. Ulises Martínez
Unidad Operativa de Contrataciones
Director