RESOLUCIÓN Nº 593/2011

"POR LA CUAL SE ADJUDICA A LA FIRMA TRAFOPAR S.A, PARA LA ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADOR Y COLOCACIÓN, SEGUNDO LLAMADO, DEL LLAMADO A CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 05/2011 DE LA MUNICIPALIDAD DE JOSÉ FALCÓN".---------

VISTO: el acta Nº 05/2011 de fecha 16 de septiembre de 2011, presentada por el Comité de Evaluación de Ofertas de la Institución, en la cual se recomienda la adjudicación del llamado a Contratación Directa denominado Adquisición de transformador y Colocación, segundo llamado, a la Firma TRAFOPAR S.A.-

CONSIDERANDO:

QUE, transcripta la misma dice: ----------

"*...Luego de las evaluaciones correspondientes este Comité de Evaluación de Ofertas concluye que la oferta presentada por TRAFOPAR S.A cumple con los requisitos técnicos solicitadas para la Contratación Directa de referencia, por lo que es recomendada como la más conveniente para los intereses de la Municipalidad de José Falcón...*".----------

POR TANTO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE JOSÉ FALCÓN, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES.----------

RESUELVE

Art.1º) Adjudicar A LA FIRMA TRAFOPAR S.A para la Adquisición de Transformador y Colocación, segundo llamado, por un monto de Gs. 24.000.000 (Guaraníes Veinticuatro millones) IVA incluido, conforme al anexo que forma parte de la presente Resolución.----------

Art.2º) Comunicar a la Firma Adjudicada y afectar los gastos a los Rubros 530-30-011 de Adquisición de Maquinarias, Equipos y Herramientas Mayores. ----------

Art.3º) Comuníquese a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas a través de la Unidad Operativa de Contrataciones de la Municipalidad de José Falcón y a quienes corresponda, cúmplase y cumplido archívese. ----------

Dada en la ciudad de José falcón a los 19 días del mes de septiembre de 2011.----------

MUNICIPALIDAD DE JOSÉ FALCÓN - Secretaría General

.....
Prof. Carlos E. Sánchez R.
Secretario General

MUNICIPALIDAD DE JOSÉ FALCÓN - INTENDENTE

.....
Ricardo R. Centurión G.
Intendente Municipal

Cuadro comparativo de ofertas

Anexo Resolución Nº 593/11.

Item	Descripción	Empresa 1 GOTZE INGENIERIA							Empresa 2 SANTA MARIA INGENIERIA						
		Cant	U.M	Marca	Present	Proc	P. Unit.	P. Total	Cant.	U.M	Marca	Present	Proc.	P. Unit.	P. Total
1	Transformador de Potencia Trifásico. -Acometida de líneas aéreas de media tensión trifásica plantada un poste de Hº Aº de 12/300 kgf. Bajo de la red reforzado con cruce de ruta conforme al siguiente detalle: Poste de Ho. Ao. De 12/300 kgf. con cimentación reforzado s/ proyecto ANDE. Crucetas de madera y herrajes en general todos galvanizados. Aislador polimérico de retención. Aisladores triple campana con perno. Seleccionador de MT con fusible. Cable de aluminio de 35 mm2. Preformado de retención y de atadura de 35 mm2. Materiales improvistos necesarios para el montaje. Servicio de cuadrilla especial para maniobra en líneas vivas. Servicio de transporte, camión grúa y mano de obra especializada. Trámites de ANDE: Proyecto, fiscalización y aprobación. Montaje de un puesto de distribución aéreo para un transformador de 25 KVA trifásico conforme al siguiente detalle: Poste de Hº Ao. De 12/300 kgf. con cimentación reforzada. Crucetas de madera y herrajes en general todos galvanizados. Puesta a tierra con jabalina y cable de cobre desnudo de 25 mm2. Cable tipo NYY 4 x 10 mm2. Llave TM de 3 x 32 A, marca LG con 1 año de garantía. Caja metálica tipo intemperie para ubicación de llave TM y medidor. Descargadores de MT polimérico y Seccionadores de Mt con fusible. Aisladores polimérico de retención. Materiales menores, hebillas, banda de acero, caño PVC. -Provisión y montaje de un transformador de 25 KVA trifásico con todas las documentaciones, garantía escrita de un año, con certificación ISO 9001/2008.	1	Unid.	Romagnole	Unid.	Brasil	28.215.000	28.215.000	1	Unid				24.512.000	24.512.0
					TOTAL			28.215.000					TOTAL		24.512.00

Prof. Carlos Eduardo Sánchez Núñez
Secretario General

Secretaría General

Ricardo Centurión Galeano
Intendente Municipal

INTENDENTE

Descripción	Empresa 3 TRAFOPAR S.A							Empresa 4 ELECTROMACH S.A						
	Cant	U.M	Marca	Present	Proc	P. Unit.	P. Total	Cant.	U.M	Marca	Present	Proc.	P. Unit.	P. Total
Transformador de Potencia Trifásico. **Acometida de líneas aéreas de media tensión trifásica plantada un poste de Hº Aº de 12/300 kgf. Bajo de la red reforzado con cruce de ruta conforme al siguiente detalle:** Poste de Ho. Ao. De 12/300 kgf. con cimentación reforzado s/ proyecto ANDE. Crucetas de madera y herrajes en general todos galvanizados. Aislador polimérico de retención. Aisladores triple campana con perno. Seleccionador de MT con fusible. Cable de aluminio de 35 mm2. Preformado de retención y de atadura de 35 mm2. Materiales improvistos necesarios para el montaje. Servicio de cuadrilla especial para maniobra en líneas vivas. Servicio de transporte, camión grúa y mano de obra especializada. **Trámites de ANDE:** Proyecto, fiscalización y aprobación. **Montaje de un puesto de distribución aéreo para un transformador de 25 KVA trifásico conforme al siguiente detalle:** Poste de Hº Ao. De 12/300 kgf. con cimentación reforzada. Crucetas de madera y herrajes en general todos galvanizados. Puesta a tierra con jabalina y cable de cobre desnudo de 25 mm2. Cable tipo NYY 4 x 10 mm2. Llave TM de 3 x 32 A, marca LG con 1 año de garantía. Caja metálica tipo intemperie para ubicación de llave TM y medidor. Descargadores de MT polimérico y Seccionadores de Mt con fusible. Aisladores polimérico de retención. Materiales menores, hebillas, banda de acero, caño PVC. **-Provisión y montaje de un transformador de 25 KVA trifásico con todas las documentaciones, garantía escrita de un año, con certificación ISO 9001/2008.**	1	Unid.	Trafopar	Unid.	Paraguaya	24.000.000	24.000.000	1	Unid	Trafopar	Unid.		22.000.000	22.000.000
						TOTAL	24.000.000					TOTAL		22.000.000

Prof. Carlos Eduardo Sánchez Rolón
Secretario General

Ulcario Centurión Galeano
Intendente Municipal