COMANDO LOGISTICO
CENTRO FINANCIERO 5
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION Nº 5

ACTA Nº 247/10
INFORME DE EVALUACION

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, siendo las quince horas del día jueves cuatro del mes de noviembre del año dos mil diez, en el local de la **UOC Nº 5 COMLOG**, sito en Artigas Nº 920 c/ Perú, se reúne el Comité de Evaluación integrado por los siguientes:

1. TTE INT EDUARDO FABIAN SAUCEDO FRANCO
2. STTE INT ROSA MARIBEL FIGUEREDO GUILLEN
3. STTE INT OSCAR DIEGO MAIDANA ADORNO

Seguidamente se procede a la evaluación de sus requisitos legales y técnicos recibida de la Contratación Directa Nº 65/10 ***"MANTENIMIENTO DE SISTEMA ELECTRICO DE LA DISERINTE"***, componente del Comando Logístico que se resumen a continuación.

1. Una 1° fase en la que se evaluara las ofertas con respecto al suministro de documentos básicos de carácter sustancial
2. Una 2° fase en la que se procederá a la evaluación técnica de las ofertas
3. Y una última fase que contengan las conclusiones finales y recomendaciones de acuerdo al Art. 63 del Decreto 21.909/03 y 5174 cuya adjunción recaerá por el oferente que presente la mejor oferta.

Hechas las aclaraciones iniciales se pone a vista y disposición de los Miembros del Comité de Evaluación los siguientes documentos:

- Acta de Apertura de ofertas Nº 243/10
- Carta de invitación con acuse de recibo de 5 casas comerciales con los requisitos legales y técnicos del llamado Nº 65/10 ***"MANTENIMIENTO DE SISTEMA ELECTRICO DE LA DISERINTE"***.
- Ejemplar de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas
- Ejemplar del Decreto 20.909/03 y 5174
- Original de las ofertas y recaudos presentados en orden de llegada y cuyas ofertas se detallan a continuación:

1. E. I. E.: GS 139.000.000
2. INFOSERV: GS 99.800.000
3. UPS INFORMATICA: 119.000.000

Con todos los documentos a vista y disposición; y con las observaciones hechas se inicia la evaluación de las ofertas en el orden iniciado que a continuación se detalla:

ANALISIS EN LA 1ra FASE

En esta fase se procede a evaluar las ofertas con respecto al suministro de documentos básicos de carácter sustancial. La carpeta de los oferentes se ha analizado bajo estos criterios legales, y el detalle se detalla a continuación:

COMANDO LOGISTICO
CENTRO FINANCIERO 5
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION Nº 5

Nº	REQUISITOS LEGALES	E. I. E.	INFOSERV	UPS INFORMATICA
1	Formulario de Oferta	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
2	Fotocopia de cedula del representante legal en caso de ser empresa unipersonal	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
3	Copia de RUC de la empresa y/o propietario	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
4	Copia del certificado del cumplimiento tributario	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
5	El formulario de oferta subscrito por el oferente en base al formulario estándar (garantía de mantenimiento de la oferta) que se adjunta en el Anexo 2	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
6	Declaración jurada de no encontrarse comprendido en el Art. 40 y de integridad establecida en el Art. 20 inc. W ambos de la Ley 2051de Contrataciones conforme a la Resolución 330 de la UCNT	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
7	Patente Comercial	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
8	Fotocopia simple del documento que acredite la capacidad del firmante cuando corresponda (poder o documento estatuario, como actas, asambleas o directorios)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

ANALISIS EN SU 2da FASE

En esta fase se procede a evaluar las ofertas en su carácter técnico (Especificaciones Técnicas). La carpeta de la oferta se ha analizado bajo este criterio y el resultado se detalla en el cuadro siguiente:

COMANDO LOGISTICO

COMANDO LOGISTICO
CENTRO FINANCIERO 5
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION Nº 5

Nº	CATALOGO	NOMBRE	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	E. I. E.	INFOSERV	UPS INFORMATICA
1	72102201-002	Mantenimiento de Transformador	Mantenimiento de TRANFORMADOR DE 225 Kva. Trifásico 23 Kv/220V: proceso de filtrado del aceite aislante con equipo tipo filtro prensa in situ del puesto de distribución de la unidad. Cambio de juntas aislantes del lado de baja tensión y alta tensión del transformador descrito. Reposición del aceite aislante en su nivel normal si la necesidad amerita luego del tratamiento mencionado. Mejoramiento del sistema de Puesta a Tierra del puesto de distribución. Entrega del Relatorio de la situación del aceite aislante antes y después del filtrado (Prueba de Rigidez dieléctrica y Cromatografiita).	Evento	1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
2	72102201-002	Mantenimiento de Transformador	TRANFORMADOR DE 150 Kva. Trifásico 23 Kv/380V: proceso de filtrado del aceite aislante con equipo tipo filtro prensa in situ del puesto de distribución de la unidad. Cambio de juntas aislantes del lado de baja tensión y alta tensión del transformador descrito. Reposición del aceite aislante en su nivel normal si la necesidad amerita luego del tratamiento mencionado. Mejoramiento del sistema de Puesta a Tierra del puesto de distribución. Entrega del Relatorio de la situación del aceite aislante antes y después del filtrado (Prueba de Rigidez dieléctrica y Cromatografiita).	Evento	1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
3	72102201-002	Mantenimiento de Transformador	TRANFORMADOR DE 150 Kva. Trifásico 23 Kv/380V: proceso de filtrado del aceite aislante con equipo tipo filtro prensa in situ del puesto de distribución de la unidad. Cambio de juntas aislantes del lado de baja tensión y alta tensión del transformador descrito. Reposición del aceite aislante en su nivel normal si la necesidad amerita luego del tratamiento mencionado. Mejoramiento del sistema de Puesta a Tierra del puesto de distribución. Entrega del Relatorio de la situación del aceite aislante antes y después del filtrado (Prueba de Rigidez dieléctrica y Cromatografiita).	Evento	1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
4	72102201-002	Mantenimiento de seccionadores y descargadores	Provisión y cambio de seccionadores y descargadores de alta tensión de cada puesto de distribución. Dimensionamiento y montaje de disyuntores diferenciales para cada puesto de distribución (son tres puestos internos en la unidad).	Evento	1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
5	72102201-002	Instalacion de Pararrayos	Dimensionamiento, montaje de un sistema de pararrayos tipo FRANKLIN a colocar en un sitio adecuado de la unidad.	Evento	1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
6	72102201-002	Montaje de sistema de proteccion de sistema electrico	Dimensionamiento, montaje de cableado de un sistema de aterramiento de protección para equipos informáticos y equipos eléctricos en general que se encuentran en la comandancia con jabalina de tierra independiente. Montaje de un sistema de protección con disyuntores diferenciales para el edificio de la comandancia Dimensionamiento y cambio de interruptores de protección de los tableros seccionales del edificio y equilibrio de carga de la instalación. .	Evento	1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
7	72102201-002	Modificacion de instalacion de sistema electrico	Cambio de conductores de baja tensión de alimentación principal de la panadería y mejoramiento de la distribución de los circuitos alimentadores de los hornos eléctricos. Montaje de tableros seccionales para cada equipo de uso continuo de la panadería con el correspondiente cambio de conductores desde el tablero principal. Cableado y construcción de pilastras de mampostería con tableros independientes para cada equipo.	Evento	1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
8	72102201-002	Instalacion de reflectores	Provisión y colocación e instalación de 2 reflectores de 2000 Vattios para la cancha de futbol de campo. .	Evento	1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
9	72102201-002	Desmontaje y traslado de equipos	Cambio de sitio de los equipos de la zapatería (Acondicionamiento eléctrico en el nuevo lugar, desmontaje, mantenimiento y reparación de los equipos y montaje en el nuevo lugar, prueba y puesta en funcionamiento)	Evento	1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

ANALISIS EN SU 3ra FASE

Conclusiones Finales:

De acuerdo al Art. 63 del Decreto 21.909, la adjudicación recaerá por cuyo oferente

a) Cumpla con las condiciones legales y técnicas estipuladas en la presente carta de invitación
b) Tenga las calificaciones y la capacidad para ejecutar el contrato
c) presente el precio evaluado como el más bajo

Al considerar el criterio de adjudicación; este Comité concluye:

- Que todas las ofertas se ajustan a los requisitos legales, pero no todas las ofertas se ajustan a los requisitos técnicos, estipulados en la Carta de Invitación solicitados por la Convocante.
- Que la firma **INFOSERV** se presenta con la oferta evaluada como la oferta más baja y cumple con todos los requisitos legales y técnico solicitado por la convocante y presenta calificaciones y capacidad suficiente para ejecutar el contrato, se ajusta la cantidad de los pedidos solicitados por la convocante de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria.
- Por tanto este Comité de Evaluación concluye y recomienda adjudicar a la firma **INFOSERV** por un monto total de **Gs 99.800.000 (Gs NOVENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS MIL) IVA** incluido para la DISERINTE.

No habiendo otro punto que tratar se levanta la sesión, siendo las dieciséis horas, suscribiendo los miembros del Comité de Evaluación en dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en derecho, previa lectura y ratificación del contenido de la presente.-

TTE INT EDUARDO F. SAUCEDO **STTE INT ROSA M. FIGUEREDO**

STTE INT OSCAR D. MAIDANA