ACTA Nº 046/19

LICITACION PÚBLICA NACIONAL SBE 26/19 "MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A DEMANDA DEL SISTEMA DE CLIMATIZACION POR AGUA FRIA PARA EL HR DE CIUDAD DEL ESTE DEL IPS".

En la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, a los veintisiete días del mes de mayo de dos mil diez y nueve, en la Sede del Instituto de Previsión Social, siendo las 08:45 horas se procedió al cierre del plazo establecido para la presentación de los sobres conteniendo los documentos de ofertas de la **LICITACION PÚBLICA NACIONAL SBE 26/19 "MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A DEMANDA DEL SISTEMA DE CLIMATIZACION POR AGUA FRIA PARA EL HR DE CIUDAD DEL ESTE DEL IPS".**

Estando presentes para el acto de apertura: **la Esc. Rosi Ani** representante de la Dirección Jurídica de la Institución, **la Sra. Sonia Agüero,** representante de la Sindicatura de la Institución, **el Sr. Blas Nuñez,** representante de la Dirección de Operativa de Contrataciones y el Oferente presente.

Seguidamente, siendo las 09:00 horas, se dio apertura a las ofertas presentadas:

1. **ELIMEC SRL - RUC: 80000286-5:** Según planilla de precios cotiza por un monto total de precios unitar **Gs. 895.000.0000.- (Guaraníes ochocientos noventa y cinco millones). IVA Incluido. Monto de la Garantía de Mantenimiento de Oferta: Gs. 105.000.000.- (Guaraníes ciento cinco Millones)** Empresa Aseguradora: **LA CONSOLIDADA SA DE SEGUROS.** N° de Póliza: 007.1508.045371/000.- Total de hojas foliadas 374 (trescientos setenta y cuatro).

2. **DELTA SRL MONTAJES - RUC: 800818854-7:** Según planilla de precios cotiza por un **monto total de precios unitarios de Gs. 890.000.000.- (Guaraníes ochocientos noventa millones). IVA Incluido. Y un monto total máximo de Gs. 3.500.000.000 (Guaranies tres mil quinientos millones). Monto de la Garantía de Mantenimiento de Oferta: Gs. 105.000.000.- (Guaraníes ciento cinco Millones)** Empresa Aseguradora: **LA CONSOLIDADA SA DE SEGUROS.** N° de Póliza: 007.1508.045375/000.- Total de hojas foliadas 417 (Cuatrocientos diez y siete) –

3. **SERVICIOS Y PROYECTOS DEL PARAGUAY SA - RUC: 80086833-1:** Según planilla de precios cotiza por un **monto total de precios unitarios de Gs. 900.000.000.- (Guaraníes novecientos millones). IVA Incluido. Y un monto total máximo de Gs. 3.500.000.000 (Guaranies tres mil quinientos millones). Monto de la Garantía de Mantenimiento de Oferta: Gs. 106.000.000.- (Guaraníes ciento seis Millones)** Empresa Aseguradora: **INTERCONTINENTAL DE SEGUROS Y REASEGUROS SA** N° de Póliza: 1508017749-1508.- Total de hojas foliadas 908 (novecientos ocho) – TOMO I –II – III.-

OBSERVACION: Se adjuntan Hojas de Observaciones de la Firma: **SERVICIOS Y PROYECTOS DEL PARAGUAY S.A.**

Verificación cuantitativa de los documentos presentados:

Una vez detalladas las ofertas presentadas, se procede a la verificación cuantitativa de los documentos presentados por las firmas participantes. Resulta importante destacar que, de conformidad a lo establecido en el Art. 24° de la Ley N° 2051/03 y el Art. 54° del Decreto N° 21909/03, la verificación realizada en este acto es de carácter preliminar y meramente cuantitativa, correspondiendo al Comité de Evaluación de Ofertas realizar el análisis respecto al contenido de los mismos y su cumplimiento

Ing. Adolfo Artunduaga
DIRECTOR
Servicios y Proyectos del Paraguay S.A.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Blas Ricardo Nuñez
GESTION DE OFERTAS
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Sonia Agüero
Asistente de Secretaría Privada
Sindicatura
Instituto de Previsión Social

Rosi Ani Vera de Gaspar
Escribana
DIRECCIÓN JURÍDICA
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

respecto a lo requerido en las bases de la contratación. La verificación cuantitativa de los documentos presentados es detallada a continuación:

Oferente N°	Formulario de Oferta debidamente Firmado	Garantía de Mantenimiento de Oferta	Documento que Acredita la representación	Declaración Jurada Art. 40° de la Ley N° 2051/03	Constancia SIPE
DELTA SRL MONTAJES	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	NO PRESENTA
ELIMEC SRL	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA
SERVICIOS Y PROYECTOS DEL PARAGUAY SA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA

Las listas de verificación cuantitativa y no de contenido, avaladas por las firmas de los funcionarios responsables del Instituto de Previsión Social, que tuvieron a su cargo la verificación respectiva, se encuentra agregada a la carpeta original presentada por el oferente. El análisis formal y sustancial de los documentos, se efectuará durante el proceso de evaluación de las ofertas por la Comisión Evaluadora.

En cumplimiento al artículo 4° incisos b) y c) de la Ley 2.051/03, se deja constancia que durante este acto, el oferente ha tenido acceso a las documentaciones publicas del proceso

Seguidamente, se dio por terminado el acto, siendo las nueve horas con cincuenta y cinco minutos del día arriba señalado, firmando el acta los presentes, previa lectura de la misma, en dos ejemplares de igual tenor y a un mismo efecto, en prueba de conformidad con lo actuado.

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Blas Roberto Núñez
JEFE DE SECCIÓN GESTIÓN DE OFERTAS
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Ing. Adolfo Artunduaga
DIRECTOR
Servicios y Proyectos del Paraguay S.A.

Sonia Agüero
Asistente de Secretaría Privada Sindicatura
Instituto de Previsión Social

Rosi Ani Vera de Gaspar
Escribana
DIRECCIÓN JURÍDICA
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

DEPARTAMENTO DE LICITACIONES

OBSERVACIONES

ACTA N° 046/19

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE N° 26/19 "MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO CON PROVISIÓN DE REPUESTOS A DEMANDA DEL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN POR AGUA FRÍA PARA EL HR DE CUIDAD DEL ESTE DE IPS"

Fecha: 27/05/2019
Empresa: Servicios y Proyectos del Paraguay S.A. (SEPROPAR S.A.) RUC 80086833-1
Representante: Adolfo Artunduaga Alarcón

OBSERVACIONES A LAS OFERTAS CONSIGNADAS EN EL ACTA DE SESIÓN PÚBLICA VIRTUAL

Respecto a las ofertas de las firmas DELTA S.R.L. MONTAJES y ELIMEC S.R.L., ambas empresas:

1. En el ítem N° 49 declaran 3 procedencias para un mismo producto ofertado.
2. En el ítem N° 63 declaran varios modelos para un mismo ítem.
3. En el ítem N° 115 declaran que la marca de la bobina para válvula solenoide es de marca TRANE. TRANE no fabrica estas piezas.
4. En el ítem N° 102 "Provisión y Montaje de Módulo de Control para CHILLER", no se indica el modelo correcto del repuesto compatible con los chillers instalados en el HR IPS Ciudad del Este. El modelo correcto es Dynaview CH530.
5. Para el ítem N° 143 no se indica en el modelo ofertado la capacidad del equipo.
6. Para los ítems N° 108, 109, 120, 144, 146, 147, 148, 149, 153, 154, 157, 158, 160, 161, 176, 177, 178, 179, 180, en el campo "modelo" no se identifica correctamente el modelo, por lo que no se puede evaluar si el equipo es compatible y adecuado para la instalación existente.
7. Para el ítem N° 134, no se indica el modelo específico de variador ofertado.
8. Para el ítem N° 110, en el campo "modelo" no se especifica qué tipo de gas refrigerante es el ofertado, siendo que el Chiller instalado en el HR IPS Ciudad del Este trabaja con un solo tipo específico de gas refrigerante.
9. En el ítem N° 114 no se indica el modelo específico del extractor de aire ofertado, por lo que no es posible evaluar si sus características son similares a los actualmente instalados.
10. En el ítem N° 129, "Provisión y Montaje de Caja Terminal con Regulador de Caudal", se oferta solo la caja terminal, no así el regulador de caudal.
11. En los ítems N° 167, 168, 171, 172, 173, 174, 175 se ofertan varias marcas y varias procedencias para un mismo ítem.
12. En el ítem N° 99, "Provisión y Montaje de filtro deshumidificador en línea de refrigerante para CHILLER", se oferta un filtro de la marca TRANE. La marca TRANE no fabrica este tipo de piezas.

Respecto a la oferta de la firma DELTA S.R.L. MONTAJES

1. Para ningún ítem de la oferta, se indica la descripción del bien o servicio ofertado.
2. Se declara la misma marca, fabricante y modelo para los ítems 75, 76, 77 y 78, siendo productos distintos los requeridos. Para los ítems N° 139, 140, 141, 142 se da el mismo caso mencionado, de igualdad de productos ofertados en marca, modelo y fabricante, en ítems distintos. Al no poseer descripción, y al tener la misma marca, fabricante y modelo, se puede inferir que se oferta el mismo producto en estos ítems, cuando el llamado solicita piezas específicas que son distintas entre sí.
3. Para los ítems N° 139, 140, 141, 142, 145 no se especifica el amperaje del disyuntor ofertado, por lo que la especificación del modelo del equipo es incorrecta.
4. En el ítem N° 112 "Cambio de aceite de compresor de Chiller" ofertan una SERPENTINA, no ofertan ni especifican tipo de aceite alguno. Este ítem no corresponde al solicitado.
5. En el ítem N° 163 se ofertan varias marcas y varias procedencias para un mismo ítem.

Respecto a la oferta de la firma ELIMEC S.R.L.

1. Desde el ítem N° 1 al ítem N° 48, y los ítems N° 133 y 181, no se declara procedencia del servicio ofertado.
2. Para ningún ítem de la oferta, se indica la descripción del bien o servicio ofertado, excepto en el ítem N° 113.
3. Se declara la misma marca, fabricante y modelo para los ítems 75, 76, 77 y 78, siendo productos distintos los requeridos. Para los ítems N° 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142 se da el mismo caso mencionado, de igualdad de productos ofertados en marca, modelo y fabricante, en ítems distintos. Al no poseer descripción, y al tener la misma marca, fabricante y modelo, se puede inferir que se oferta el mismo producto en estos ítems, cuando el llamado solicita piezas específicas que son distintas entre sí.

Ing. Adolfo Artunduaga
DIRECTOR
Servicios y Proyectos del Paraguay S.A.

DEPARTAMENTO DE LICITACIONES

OBSERVACIONES

ACTA N° 046/19

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE N° 26/19 "MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO CON PROVISIÓN DE REPUESTOS A DEMANDA DEL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN POR AGUA FRÍA PARA EL HR DE CUIDAD DEL ESTE DE IPS"

Fecha: 27/05/2019
Empresa: Servicios y Proyectos del Paraguay S.A. (SEPROPAR S.A.) RUC 80086833-1
Representante: Adolfo Artunduaga Alarcón

OBSERVACIONES A LAS OFERTAS CONSIGNADAS EN EL ACTA DE SESIÓN PÚBLICA VIRTUAL

Respecto a la oferta de la firma ELIMEC S.R.L. (continuación)

4. Para los ítems N° 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 145 no se especifica el amperaje del disyuntor ofertado, por lo que la especificación del modelo del equipo es incorrecta.
5. En el ítem N° 112 "Cambio de aceite de compresor de Chiller" no se especifica el modelo del aceite adecuado. Existe una amplia gama de aceites marca TRANE con propiedades distintas, por lo que la correcta especificación del aceite adecuado es primordial para el funcionamiento correcto del equipo.

El relevamiento adecuado de las instalaciones en las que se realizará el mantenimiento de los equipos es una condición fundamental para la preparación de una oferta viable técnica y económicamente. Especificar para un mismo ítem VARIOS modelos, marcas o procedencias es inadmisible debido a que al no poder identificarse específicamente el bien ofertado, es imposible evaluar si el mismo es técnicamente adecuado, ni tampoco es posible evaluar su costo económico de forma a garantizar a la convocante las mejores condiciones de contratación. Creemos que corresponde la eliminación de las propuestas de las empresas DELTA MONTAJES SRL y ELIMEC SRL por no ser técnicamente adecuadas a lo solicitado, por todo lo observado anteriormente.

hoja 2/3 **Ing. Adolfo Artunduaga**
DIRECTOR
Servicios y Proyectos del Paraguay S.A.

DEPARTAMENTO DE LICITACIONES

OBSERVACIONES

ACTA Nº 046/19

LICITACION PÚBLICA NACIONAL SBE 26/19

"MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A DEMANDA DEL SISTEMA DE CLIMATIZACION POR AGUA FRIA PARA EL HR DE CIUDAD

Fecha:27/05/19

Empresa: Servicios y Proyectos del Paraguay S.A (SEPROPAR S.A.)

Representante : Adolfo Artunduaga Abercón.

Observaciones a la oferta física de la empresa DELTA SRL Montajes.

1) La empresa no presenta certificado de origen nacional p/ los servicios ofertados.

2) No presenta constancia del SIPE

3) No presenta certificado de visita a obra o declaración jurada al respecto.

Observaciones a la oferta física de la empresa ELIMEC SRL.

1) La empresa no presenta certificado de origen nacional p/ los servicios ofertados.

2) No presenta certificado de visita a obra o declaración jurada al respecto.

3) Las copias del Impuesto a la renta 2015, 2016 y 2017 no son autenticadas. Tampoco está autenticada la copia de la Patente Comercial.

4) En foja 244 de la oferta, el formulario de datos garantizados para el ítem Nº 159 se encuentra sin datos (en blanco).

hoja 3/3

Ing. Adolfo Artunduaga
DIRECTOR
Servicios y Proyectos del Paraguay S.A.