4.1. Verificación de los documentos legales requeridos en el PBC:

Documentos Legales	ELECTRÓNICA INDUSTRIAL ESPECIALIZADA S.R.L.
Fotocopia simple de la cédula tributaria (constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes RUC) y de los Documentos de Identidad de los representantes o apoderados de la Sociedad.	Cumple
Fotocopia autenticada de la declaración de IVA del último mes vencido y/o del Impuesto a la Renta o Certificado de Cumplimiento Tributario expedido en el mes anterior a la presentación de la oferta.	Cumple
Autorización del Fabricante, Representante o Distribuidor en caso de que la empresa oferente no haya fabricado o elaborado el producto ofertado, sino sea importador y/o distribuidor de los bienes.	Cumple

Una vez realizadas las verificaciones legales, este Comité de Evaluación ha procedido a verificar su cumplimiento respecto a lo solicitado en las bases de la contratación respecto a la experiencia y capacidad técnica, observándose cuanto sigue:

5. Verificación de la Experiencia y Capacidad Técnica:

De conformidad a lo establecido en el numeral 20 inciso d) del Anexo B de la Carta Invitación, se ha procedido a analizar la experiencia y capacidad técnica presentada por la firma **ELECTRÓNICA INDUSTRIAL ESPECIALIZADA S.R.L.**, constatándose el siguiente análisis:

Experiencia y Capacidad Técnica	ELECTRÓNICA INDUSTRIAL ESPECIALIZADA S.R.L.
Copia de Contratos o facturas que demuestre experiencia de provisión de equipos electrónicos y/o informáticos, equivalente al 30% de la oferta, correspondiente a los ejercicios 2012, 2013, 2014.	Cumple

6. Verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas indicadas en el Anexo C del PBC:

De conformidad a lo establecido en el Anexo C de la Carta Invitación se ha procedido a verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas ofertadas por la firma **ELECTRÓNICA INDUSTRIAL ESPECIALIZADA S.R.L.**

	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EQUIPO	***Electrónica Industrial Especializada S.R.L.***
1	Etapa de Comando: a base de Micro controlador.-	**Cumple**
2	Modelo: ESTAMATIC.-(se hizo aclaración que es opcional)	**Cumple**
3	Potencia: 500 VA.-	**Cumple**
4	Tensión de Entrada: 170 Vca – 280 Vca.-	**Cumple**
5	Tensión de Salida: 220 Vca.-	**Cumple**
6	Precisión: +/-3 %.-	**Cumple**
7	Frecuencia: 47 – 53 HZ.-	**Cumple**

Lic. BRAULIO GUILLERMO FERREIRA M.
Director General de Administración y Finanzas

Lic. Luis R. Amarilla Lurasco
Director Ejecutivo
Pyto. Gestión de Tráfico ATMS
Municipalidad de Asunción

0000115