ACTA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS Nº 05
CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 05/2011
ADQUISISCIÓN DE TRANSFORMADOR Y COLOCACIÓN, segundo llamado.

En la Municipalidad de José Falcón a los 16 días del mes de septiembre del año 2011, siendo las 10:00 horas, dando cumplimiento a lo establecido en Art. 24 de la Ley Nº 2051/03 de "Contrataciones Públicas" se reúne el Comité de Evaluación de Ofertas integrado por la Lic. Miguela Mareco Leguizamón; Directora de Administración y Finanzas, el Sr. Carlos E. Sánchez R.; Secretario General y el Sr. Armando Oviedo; Tesorero de la Institución Municipal de la ciudad de José Falcón, a fin de proceder a la evaluación de los sobres recepcionados para el procedimiento de Contratación Directa Nº 05/2011 de "Adquisición de Transformador y Colocación, segundo llamado" que será imputado en el rubro 530-30-011 de Adquisición de Maquinarias, Equipos y Herramientas Mayores del Ejercicio Presupuestario de la Municipalidad de José Falcón.----------

Antecedentes:

Resolución de aprobación del Programa Anual de Contrataciones Nº 273/2011.----------

1. Cartas de invitación a los oferentes:

-ELECTROMACH S.A	Tel: 504065	RUC: 80038533
-INDEL S.A.C.I.	Tel: 671740/0981-462709	RUC: 80011156
-HUGO MORALES BALBUENA	Tel: 755697	RUC: 811033
-ENRIQUE JAVIER VERA NUÑEZ	Tel: 752062	RUC: 695599
-ASUNCIÓN ARGUELLO ALVARENGA	Tel: 220655/0983-688941	RUC: 928994

2. Cotización de referencia del Banco Central de Paraguay 3.956 de fecha 15/09/2011.----------

3. Acta de Apertura Nº 05/2011.----------

4 .De conformidad con lo expresado en el acta de apertura Nº 05/2011, de fecha 15 de septiembre de 2011, fueron recepcionados cuatro sobres cerrados en la Unidad Operativa de Contrataciones, pertenecientes a la firmas SANTA MARIA INGENIERIA, GOTZE INGENIERIA, ELECTROMACH S.A. y TRAFOPAR.--

5. El precio referencial y previsto en Certificado de Disponibilidad Presupuestaria es de Gs. 25.000.000 (Guaranies Veinticinco millones).----------

6. Se Adjunta Acta de Apertura Nº 05/2011.----------

7. **Análisis, Estudio y Evaluación de Ofertas**

Atendiendo a lo dispuesto en el **artículo 61º -numerales 1, 2 y 3 del Decreto Nº 21.909/03, reglamentario de la Ley Nº 2051/03**, el comité de Evaluación de Ofertas, procede a la Evaluación de las Ofertas presentadas por los Oferentes: ----------

De acuerdo a lo registrado en el Acta de Apertura, se observa se que las documentaciones presentadas por las cuatro firmas comerciales se encuentran debidamente firmadas y completadas.----------

Se procede a la verificación documental de las ofertas presentadas: ----------

De acuerdo a la documentación registrada en el acta de apertura y remitida las mismas a este Comité de Evaluación, en la base al art. 34 c de la Ley Nº 2051/03 y en consideración y análisis de cada oferta presentada para la "Adquisición de Transformador y Colocación, segundo llamado", se manifiesta, que tanto la Empresa GOTZE INGENIERÍA S.A, como la Empresa TRAFOPAR S.A se adecuan a las especificaciones solicitadas en el presente llamado.----------

Quedando la Empresa SANTA MARIA INGENIERÍA descalificada por no presentar el formulario de oferta y la fotocopia simple de la Patente Municipal; y la Empresa ELECTROMACH S.A descalificada por no presentar los documentos indicados en los incisos a), b), c), d), e), f), g), h), i),j). Situación que obliga a este Comité a no evaluar esta oferta.----------

De acuerdo al estudio de las ofertas económicas presentadas se observa en el siguiente cuadro:----

Diego A. Oviedo V. Tesorero

Prof. Carlos Eduardo Sánchez Rolón Secretario General

Lic. Miguela Mareco Leguizamón Directora Adm. y Finanzas

Oferente 1: GOTZE INGENIERÍA

ÍTEM	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	U.M	PROC.	PRESENTACIÓN	CANT.	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
1	39121001-003	-Acometida de líneas aéreas de media tensión trifásica plantada un poste de BO AO de 12/300 kgf. Bajo de la red reforzado con cruce de ruta conforme al siguiente detalle: Poste de Ho. Ao. De 12/300 kgf. con cimentación reforzado s/ pryecto ANDE. Crucetas de madera y herrajes en general todos galvanizados. Aislador polimérico de retención. Aisladores triplie campana con perno. Seleccionadores de M.T., con fusible. Cable de Aluminio desnudo de 35 mm2. Preformado de retención y de atadura de 35 mm2. Materiales improvistos necesarios para el montaje. Servicio de cuadrilla especial para maniobra en líneas vivas. Servicio de transporte, camión grúa y mano de obra especializada. Trámites de ANDE: Proyecto, fiscalización y aprobación. Montaje de un puesto de distribución aéreo para un transformador de 25 KVA trifásico conforme al siguiente detalle: Poste de HO AO de 12/300 kgf con cimentación reforzada. Crucetas de madera y herrajes en general todos galvanizados. Puesta a tierra con jabalinas tipo Coperwell de 5/8" x 2.50 m (tres) para una configuración triangular y cable de cobre desnudo de 25 mm2. Cable tipo NYY 4 x 10 mm2. Llave TM de 3 x 32(40)A, de IOKade corriente de Corto Circuito con 1 año de garantía. Caja metálica tipo intemperie para ubicación de llave TM y medidor. Descargadores de MT polimérico y Seccionadores de M.T. (Idem puesto de entrega) con fusible. Aisladores polimérico de retención. Materiales menores, hebillas, banda de acero, caño PVc. Provición y montaje de un transformador de 25 KV A trifásico (tipo ANDE) con todas las documentaciones, garantía escrita de un año, con certificación ISO 9001/2008.	Romagnole	Unidad	Brasil	Unidad	1	28.215.000	28.215.000
			TOTAL						28.215.000

El precio total es de guaraníes Veintiocho millones doscientos quince mil.----------

Lic. Miguela Marieco Leguizamón
Directora Adm. y Finanzas

Diego A. Cuevas
Tesorero

Prof. Carlos Eduardo Sánchez Rolón
Secretario General

Oferente 2: SANTA MARÍA INGENIERÍA

ÍTEM	CODIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	U.M	PROC.	PRESENTACIÓN	CANT.	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
1	39121001-003	Transformador de Potencia Trifásico. -Acometida de líneas aéreas de media tensión trifásica plantando un poste de H° A° de 12/300 kgf. Bajo la red reforzada con cruce de ruta conforme al siguiente detalle : -Poste de H°A° de 12/300 kgf. con cimentación reforzado s/ proyecto ANDE. -Crucetas de madera y herrajes en general todos galvanizados. -Aisladores triple campana con perno. -Seccionador de M.T. con fusible. -Cable de aluminio desnudo de 35 mm2. Preformado de retención y atadura de 35 mm2. -Materiales imprevistos necesarios para el montaje. -Servicio de cuadrilla especial para maniobras en líneas vivas. -Servicio de transporte, camión grúa y mano de obra especializada. Trámites de ANDE: Proyecto, fiscalización y aprobación. -Montaje de un puesto de distribución aéreo parea un transformador de 25 KVA trifásico conforme al siguiente detalle: Poste de H°A° de 12/300 kgf. con cimentación reforzada. Crucetas de madera y herrajes en general todos galvanizados. Puesta en tierra con jabalina y cable de cobre desnudo de 25 mm2. Cable tipo NYY 4 x 10 mm2. Llave TM de 3 x 32 A.marca LG con 1 año de garantía. Caja metálica tipo interperie para ubicación de llave TM y medidor. Aisladores poliméricos de retención. Materiales menores, hebillas, banda de acero, caño PVC, descargador de MT. Polimerico y seccionadores de MT (Idem puesto de entrega) con fusible. Provisión y montaje de un transformador de 25 kva trifásico con todas las documentaciones, garantía escrita de un año con certificación ISO 9001/2008.		Unidad		Unidad	1	24.512.000	24.512.000
				TOTAL					24.512.000

El precio total es de guaraníes Veinticuatro millones quinientos doce mil.----------

Lic. Miguela Marego Leguizamón
Directora Adm. y Finanzas

Diego A. Ovando V.
Tesorero

Prof. Carlos Eduardo Sánchez Rolón
Secretario General

Oferente 3: TRAFOPAR S.A.

ÍTEM	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	U.M	PROC.	PRESENTACIÓN	CANT.	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
1	39121001-003	**Transformador de potencia trifásico.** **Acometida de líneas aéreas de media tensión trifásica plantando un poste de H° A° de 12/300 kgf. bajo la red reforzado con cruce de ruta conforme al siguiente detalle:** **Poste de Ho. Ao. De 12/300 kgf. con cimentación reforzado s/ proyecto de ANDE.** **Crucetas de madera y herrajes en general todos galvanizados.** **Aislador polimérico de retención.** **Aisladores triple campana con perno.** **Seccionador de MT con fusible.** **Cable de Aluminio desnudo de 35 mm2** **Preformado de retención y de atadura de 35 mm2** **Materiales improvistos necesarios para el montaje.** **Servicio de cuadrilla especial para maniobra en líneas vivas.** **Servicio de transporte, camión grúa y mano de obra especializada.** **Trámites en ANDE: Proyecto, fiscalización y aprobación.** **Montaje de un puesto de distribución aéreo para un transformador de 25 KVA trifásico conforme al siguiente detalle:** **Poste de Ho. Ao. De 12/300 kgf. con cimentación reforzada.** **Crucetas de madera y herrajes en general todos galvanizados.** **Puesta a tierra con jabalina y cable de cobre desnudo de 25 mm2** **Cable tipo NYY 4 x 10 mm2.** **Llave TM de 3 x 32 A, marca LG con 1 año de garantía.** **Caja metálica tipo intemperie para ubicación de llave TM y Medidor.** **Aisladores polimérico de retención.** **Materiales menores, hebillas, banda de acero, caño PVC.** **Descargadores de MT polimérico y Seccionadores de MT (Idem puesto de entrega) con fusible.** **Provisión y montaje de un transformador de 25 KVA trifásico marca TRAFOPAR con todas las documentaciones, garantía escrita de un año, con certificación de calidad ISO 9001/2008.**	Trafopar	Unidad	Paraguaya	Unidad	1	24.000.000	24.000.000
			TOTAL						24.000.000

El precio total es de guaraníes Veinticuatro millones.----------

Lic. Miguela Mareco Leguizamón
Directora Adm. y Finanzas

Prof. Carlos Eduardo Sánchez Rolón
Secretario General

Oferente 4: ELECTROMACH S.A.

ÍTEM	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	U.M	PROC.	PRESENTACIÓN	CANT.	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
1	39121001-003	**Acometida de líneas aéreas de media tensión trifásica plantando un poste de Hº Aº de 12/300 kgf. bajo la red reforzado con cruce de ruta conforme al siguiente detalle:** Poste de Ho. Ao. De 12/300 kgf. con cimentación reforzado s/ proyecto de ANDE. Crucetas de madera y herrajes en general todos galvanizados. Aislador polimérico de retención. Aisladores triple campana con perno. Seccionador de MT con fusible. Cable de Aluminio desnudo de 35 mm2 Preformado de retención y de atadura de 35 mm2 Materiales improvistos necesarios para el montaje. Servicio de cuadrilla especial para maniobra en líneas vivas. Servicio de transporte, camión grúa y mano de obra especializada. Trámites en ANDE: Proyecto, fiscalización y aprobación. **Montaje de un puesto de distribución aéreo para un transformador de 25 KVA trifásico conforme al siguiente detalle:** Poste de Ho. Ao. De 12/300 kgf. con cimentación reforzada. Crucetas de madera y herrajes en general todos galvanizados. Puesta a tierra con jabalina y cable de cobre desnudo de 25 mm2 Cable tipo NYY 4 x 10 mm2. Llave TM de 3 x 32 A, marca LG con 1 año de garantía. Caja metálica tipo intemperie para ubicación de llave TM y Medidor. Descargadores de MT polimérico y Seccionadores de MT con fusible. Aisladores polimérico de retención. Materiales menores, hebillas, banda de acero, caño PVC. **Provisión y montaje de un transformador de 25 KVA trifásico marca TRAFOPAR con todas las documentaciones, garantía escrita de un año, con certificación de calidad ISO 9001/2008.**	Trafopar	Unidad		Unidad	1	22.000.000	22.000.000
			TOTAL						22.000.000

El precio total es de guaraníes Veintidós millones.----------

Lic. Miguela Mareco Legulzamón
Directora Adm. y Finanzas

Lic. Diego T. Ovi do V.
Tesorero

Prof. Carlos Eduardo Sánchez Rolón
Secretario General

En consideración al detalle precedente, se observa que la oferta económica presentada por la Empresa Gotze Ingeniería de un monto de Gs. 28.215.000 (Gs. Veintiocho millones doscientos quince mil) sobrepasa el monto presupuestado en el PAC.

Por otro lado la Empresa TRAFOPAR S.A con una oferta de Gs. 24.000.000 (Gs. Veinticuatro millones) se ajusta a nuestro presupuesto

Luego de las evaluaciones correspondientes este Comité de Evaluación de Ofertas concluye que la oferta presentada por TRAFOPAR S.A cumple con los requisitos técnicos solicitadas para la Contratación Directa de referencia, por lo que es recomendada como la más conveniente para los intereses de la Municipalidad de José Falcón.

Como prueba de conformidad firman el presente documento, los integrantes del Comité de Evaluación de ofertas.

Lic. Miguela Mareco Leguizamón
Directora Adm. y Finanzas

Diego A. Oviedo V.
Tesorero

Prof. Carlos Eduardo Sánchez Rolón
Secretario General