INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

MESA DE ENTRADA GENERAL E INFORMACIONES

EXPEDIENTE NRO : **108298**

REFERENCIA :SOLICITA LA UBICACION DE LA SALA DE MONITOREO GRAFICO DE LA OBRA.-1 HOJA

PERSONA FISICA O JURIDICA : **CONSTRUTEX SA**

FECHA : 28-DEC-23

RECIBIDO
28 DIC 2023
I.P.S.

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Gustavo Julián Gaona B.
Secretario General

MISIÓN: Garantizar oportuna y eficientemente, las prestaciones del Seguro Social, con calidad y calidez en el servicio, a nuestros asegurados.

Escaneado con CamScanner

CONSTRUTEX

Asunción, 20 de diciembre del 2023

Señor
Dirección de Mantenimiento - Departamento de Prevención de Incendios
Instituto de Previsión Social
Presente:

Tenemos el agrado de dirigimos a Usted mediante la presente nota en relación a nuestro Contrato N° 85/2023 Licitación ID 417769 - LPN 125-22 DISEÑO, ADQUISICIÓN Y MONTAJE DE SISTEMAS DE PREVENCIÓN Y COMBATE CONTRA INCENDIOS PARA EL DEPARTAMENTO DE SUMINISTROS MÉDICOS DEL IPS, para solicitar la ubicación de la sala de monitoreo gráfico de la obra.

La misma solicitud ya fue solicitada por libro de obra por parte de la contratista para poder agilizar y avanzar con los trabajos del ítem 11 de la planilla contractual.

Desde ya, sin otro particular aprovechamos la oportunidad para saludarlo muy atentamente.

108298

28 DIC 2023

Ing. Steven Chaparro
Construtex S.A.

CONSTRUTEX
RUC 80094073-3

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
SECRETARIA GENERAL
Derivado a:
Gab. Presidencia — G. Salud — G. Jurídica
G. Abast. Log. — G. Des. Nos. — G. Talento Humano
G. Adm. Finan. — Secría. Consejo — Secría. R. Internas
G. Prest. Eco. — Sindicatura — Auditoría Interna
FECHA 28 DIC 2023

DOC ☐ Informar ☐
DSA ☐ Procesar ☐
DI ☐ A conocimiento ☐
DLSS ☐ Archivar ☐
DRT ☐
Otra dependencia: D. Mantenimiento
OBS.:
Firma: Fecha: 28/12/23

Mauricio Sánchez Torres

CONSTRUTEX S.A.
Dirección: Av. Fernando de la Mora y Republica Argentina 2275 - Asunción
Tel.: 021-338-9129

Escaneado con CamScanner

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL – MESA DE ENTRADA GENERAL

NRO. EXP.: 108300 / 108298

DATOS DEL RECURRENTE

- Persona Física: [/] Empresa: Construtex S.A. P. Judicial: [ ]
- Nombre y Apellido: Arturo Kennedy
- Nro. C.I.: 3469411 Nro. De Teléfono: 75-637896
- Dirección: Recoleta Nro. Casa: ____
- Ciudad: Asunc. Barrio: ____
- Correo Electrónico: lkennedy@gtex.com.py

Firma:

Escaneado con CamScanner

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

MI DMT/DPI N° 010/2024

MEMORANDUM

A : Ing. Verónica Blanco – Directora Dirección de Mantenimiento.-

DE : Lic. Lauro Bernal – Jefe Dpto. Prevención de Incendios.-

REFERENCIA : Antecedentes/Asignación - Centro de Monitoreo – **CONSTRUTEX S.A. - LPN 125-22 DISEÑO, ADQUISICIÓN Y MONTAJE DE SISTEMAS DE PREVENCIÓN Y COMBATE CONTRA INCENDIOS PARA EL DEPARTAMENTO DE SUMINISTROS MÉDICOS DEL IPS – Contrato N° 85/2023.-**

Lugar y fecha : Asunción, 22 de marzo de 2024.-

Me dirijo a Usted, y por su intermedio a donde corresponda, en el marco del **Contrato N° 85/2023, LPN 125-22 DISEÑO, ADQUISICIÓN Y MONTAJE DE SISTEMAS DE PREVENCIÓN Y COMBATE CONTRA INCENDIOS PARA EL DEPARTAMENTO DE SUMINISTROS MÉDICOS DEL IPS,** en virtud al mail de fecha 22/04/24, por el cual se solicitan aclaraciones ***"Respecto a la solicitud de adenda suscrito entre la firma CONSTRUCTEX y el IPS (corrimiento de plazo - SALA DE MONITOREO)…",*** en atención a los requerimientos de la Abg. Nathalia Ruiz Díaz, se han realizado las revisiones pertinentes, en base a documentación obrante.-

En tal sentido, tras la revisión de los diferentes documentos, correspondientes al llamado, en su etapa de adjudicación, y atendiendo a las consultas puntuales realizadas en el mail de mención, se pude manifestar cuanto sigue:

1. ***Si, en el llamado, originalmente, fue previsto el lugar en donde estaría destinada la SALA DE MONITOREO.***

   1.1. En las Especificaciones Técnicas del PBC se solicita:

   - Pág. 33, corresponde al llamado, en el punto **"EVALUACIÓN DEL SOBRE N° 1 - ANTEPROYECTO.", donde se establece,** *"6- Plano de monitoreo, central de Alarmas, detección de incendios, detección y extinción automática en tableros eléctricos: de ubicación y tipo de detectores, equipos de extinción automática, ubicación de central de Alarmas.",* este texto, como se puede deducir, no establece taxativamente, una ubicación y/o espacio determinado, para la Sala de Monitoreo.-
   - Pág. 35, corresponde al sub apartado **"DETALLE DE SISTEMAS A PROYECTAR",** *"g- Detección electrónica de incendios: Panel de Control Central Inteligente compatible con los sistemas existentes en el Hospital Central a través de paneles de la misma marca."*

Recibido
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Lic. Emilia L. Rojas G.
Asistente
Dirección de Mantenimiento

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
LIC. LAURO JOSÉ BERNAL PEÑA
JEFE DE DEPARTAMENTO
PREVENCIÓN DE INCENDIOS

Escaneado con CamScanner

sistema BMS que logre la integración total del sistema para el monitoreo remoto COMPATIBLE con el panel Existente. Detectores multicriterio inteligente para oficinas, área carga/descarga de materiales, depósitos varios. Para las Celdas de los depósitos considerar sistema de detección por aspiración temprana y/o láser.", en base a este *requerimiento de detalle de los sistemas a proyectar,* los sistemas existentes, de monitoreo, en el Hospital Central, se encuentran ***situados en la Oficina del Departamento de Prevención de Incendios, Sub Suelo 1, Bloque B.***, por lo cual, *para la integración total del sistema, para el monitoreo Remoto, la central de Alarmas, debería situarse en la misma oficina, a fin de que el personal asignado a iniciar la respuesta,* personal del Dpto. de Prevención, pueda responder en caso de necesidad, activando los medios de respuesta, o asistiendo personalmente.-

2. ***Si, cuales son los motivos por los cuales, en el caso de que se haya previsto el lugar, por los que no se pudo o puede realizar la obra en el destino señalado.***, en base a los puntos expuestos, **NO SE HA PREVISTO EN EL LLAMADO, ningún lugar para la Sala de Monitoreo.-**
3. ***Si, en la actualidad se tiene previsto la zona en la cual deberá instalarse la sala de monitoreo, y las gestiones que se realizan o los trámites pendientes, para la definición de la zona.,***
   3.1. Se ha solicitado en *fecha 22/09/23, vía nota (Se adjunta copia simple), el espacio que ha sido, de uso de la Biblioteca, para albergar la sala de monitoreo, espacio que no ha sido autorizado para dichos fin, asignando el mismo a otro servicio.*
   3.2. A la fecha de la presente nota, *nos encontramos en gestión, para albergar la sala de monitoreo, una oficina adjunta a la oficina de Prevención de Incendios, vía nota (Se adjunta copia simple), que actualmente corresponde a la Sección Limpieza, con la cual podremos ampliar el espacio requerido,* tanto, para poder instalar los equipos a ser proveídos, como también, re organizando los usos, de las diferentes necesidades del Dpto. de Prevención, para centralizar el monitoreo, albergar las áreas administrativas, áreas de guardia del personal, sectores de equipos de protección y respuesta, para una correcta activación, siempre con el afán de poder brindar seguridad humana, resguardando los bienes en el local.-

A su consideración, para los fines pertinentes, con las demostraciones de mi más alta estima, respetuosamente

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
LIC. LAURO JOSÉ BERNAL PEÑA
JEFE DE DEPARTAMENTO
PREVENCIÓN DE INCENDIOS

Lic. Lauro José Bernal Peña
JEFE DPTO. PREVENCIÓN DE INCENDIOS I.P.S.

Instituto de Previsión Social
DIRECCION DE MANTENIMIENTO
MESA DE ENTRADA
23 ABR. 2024
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Lic. Emilia L. Rojas G.
Asistente
RECIBIÓ: Dirección de Mantenimiento

08:25 hs

Escaneado con CamScanner

sistema BMS que logre la integración total del sistema para el monitoreo remoto COMPATIBLE con el panel Existente. Detectores multicriterio inteligente para oficinas, área carga/descarga de materiales, depósitos varios. Para las Celdas de los depósitos considerar sistema de detección por aspiración temprana y/o láser.", en base a este *requerimiento de detalle de los sistemas a proyectar,* los sistemas existentes, de monitoreo, en el Hospital Central, se encuentran ***situados en la Oficina del Departamento de Prevención de Incendios, Sub Suelo 1, Bloque B.***, por lo cual, *para la integración total del sistema, para el monitoreo Remoto, la central de Alarmas, debería situarse en la misma oficina, a fin de que el personal asignado a iniciar la respuesta,* personal del Dpto. de Prevención, pueda responder en caso de necesidad, activando los medios de respuesta, o asistiendo personalmente.-

2. ***Si, cuales son los motivos por los cuales, en el caso de que se haya previsto el lugar, por los que no se pudo o puede realizar la obra en el destino señalado.***, en base a los puntos expuestos, **NO SE HA PREVISTO EN EL LLAMADO, ningún lugar para la Sala de Monitoreo.-**
3. ***Si, en la actualidad se tiene previsto la zona en la cual deberá instalarse la sala de monitoreo, y las gestiones que se realizan o los trámites pendientes, para la definición de la zona.,***
   3.1. Se ha solicitado en *fecha 22/09/23, vía nota (Se adjunta copia simple), el espacio que ha sido, de uso de la Biblioteca, para albergar la sala de monitoreo, espacio que no ha sido autorizado para dichos fin, asignando el mismo a otro servicio.*
   3.2. A la fecha de la presente nota, *nos encontramos en gestión, para albergar la sala de monitoreo, una oficina adjunta a la oficina de Prevención de Incendios, vía nota (Se adjunta copia simple), que actualmente corresponde a la Sección Limpieza, con la cual podremos ampliar el espacio requerido*, tanto, para poder instalar los equipos a ser proveídos, como también, re organizando los usos, de las diferentes necesidades del Dpto. de Prevención, para centralizar el monitoreo, albergar las áreas administrativas, áreas de guardia del personal, sectores de equipos de protección y respuesta, para una correcta activación, siempre con el afán de poder brindar seguridad humana, resguardando los bienes en el local.-

A su consideración, para los fines pertinentes, con las demostraciones de mi más alta estima, respetuosamente

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
LIC. LAURO JOSE BERNAL PEÑA
JEFE DE DEPARTAMENTO
PREVENCIÓN DE INCENDIOS

Lic. Lauro José Bernal Peña
JEFE DPTO. PREVENCIÓN DE INCENDIOS I.P.S.

Instituto de Previsión Social
DIRECCION DE MANTENIMIENTO
MESA DE ENTRADA
23 ABR. 2024
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Lic. Emilia L. Rojas G.
Asistente
RECIBIÓ: Dirección de Mantenimiento
08:25 hs

Escaneado con CamScanner