PUNTAL CONSTRUCCIONES

Direccion: Sgto. Cespedes esq. Av. Stmo. Sacramento
Telefax: (595)-21-290-225
Email: administracion@puntal.net

Asunción, 19 de setiembre de 2022

SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
- MESA DE ENTRADA -
Exp. Nº: 7943 Fojas: 02
Fecha: 19 SEP 2022 Hora: 12:35
Firma.:
Aclaración: Santiago Mezzacotte
Secretaría General - SND

Señor
Diego Galeano Harrison
Ministro
Secretaria Nacional de Deportes (SND)
Presente.

Referencia: Licitación Pública Nacional N° 05/2021 CONSTRUCCIÓN Y READECUACION DE PLAZAS DEPORTIVAS EN EL TERRITORIO DE LA REPÚBLICA 2DA. ETAPA

Me dirijo a usted y por su intermedio a quien corresponda a fin de solicitar el cambio de especificaciones del ítem – *PINTURA PARA CANCHA POLIDEPORTIVA Y PINTURA PARA DEMARCACION DE LINEAS*, donde según EETT se solicita el uso de pintura de base poliuretánica. Este tipo de pintura es ideal para canchas techadas donde la superficie no va estar expuesta a la intemperie y por ende a los embates del clima; una de las principales características de este tipo de pintura es que le da un acabado brilloso y sin poros a la superficie, dándoile un mejor aislamiento ante los efectos del agua. Esta propiedad de la pintura genera una superficie resbalosa con la presencia del agua (llovizna, rocío o humedad en el ambiente), significando esto un peligro para la práctica del deporte especialmente para niños que no cuenten con los calzados adecuados, así como con elementos de protección. Así también, otro de los problemas mas comunes que genera este tipo de pintura es la generación de ampollas en la superficie, debido a la evaporación del agua del suelo por las elevadas temperaturas, las propiedades higroscópicas y permeables del hormigón que dejan pasar el vapor de agua, afectando asi a la adherencia, funcionalidad y durabilidad de la pintura.

Ante todo lo expuesto anteriormente, solicitamos el cambio a pintura de base acrílica que posee mejores prestaciones para este tipo de uso, acorde a la exigencia del lugar y con un ahorro en el costo por metro cuadrado, cuya diferencia en el costo se reinvertiría en la limpieza periódica y final de obra no previsto en el contrato original, necesarios para la

PUNTAL CONSTRUCCIONES
Ing. Luis Boveda
Representante Legal

PUNTAL
CONSTRUCCIONES

Direccion: Sgto. Cespedes esq. Av. Stmo. Sacramento
Telefax: (595)-21-290-225
Email: administracion@puntal.net

terminación correcta de los sitios de cada obra y para el aprovechamiento inmediato de las instalaciones una vez concluidas.

Esperando una respuesta favorable a lo solicitado, aprovechamos la oportunidad para saludarlo muy atentamente.Sin otro particular me despido atentamente

PUNTAL
CONSTRUCCIONES
Ing. [illegible] Loveda
Representante Legal

Firma:_____

Debidamente autorizado para firmar en nombre de:**PUNTAL CONSTRUCCIONES**

CC.: FISCALIZACIÓN