

### ACTA DE LA AUDIENCIA

En la ciudad de Asunción, a los treinta días del mes de agosto del año dos mil diecinueve, siendo las nueve horas, en el Salón Auditorio de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), se realiza la audiencia pública sobre el llamado para la **“ADECUACION DEL DATA CENTER DE LA DIRECCION DE FIRMA DIGITAL Y COMERCIO ELECTRONICO”**, a fin de elevar a consideración de los proveedores del sector, el borrador de pliegos de bases y condiciones del llamado mencionado.

El presente evento ha sido dispuesto por Resolución DNCP N° 3189/19 de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, por la cual se designan a las autoridades de la presente Audiencia Pública:

- 1) C.P. Ivan Lezcano, Presidente de la Audiencia y Abg. Liz Centurión, Secretaria de Actas, ambos de la DNCP.
- 2) Por parte del Ministerio de Industria y Comercio: Lic. Nelson Galván, Ing. Lucas Sotomayor, Abg. Luján Ojeda, Lic. Luis Ramos y al Ing. Jorge Ruíz Díaz, como expositores.
- 3) Los participantes acreditados y los ciudadanos según se asienta en la planilla de asistencia que forma parte de la presente acta.

Acto seguido el presidente de la Audiencia Pública, procede a la apertura protocolar del acto. A continuación, se realiza la instalación de la Audiencia Pública, y el Presidente realiza la presentación inicial de la Audiencia y se da lectura al orden del día, a los objetivos y las reglas de la audiencia pública, iniciándose las exposiciones, en el siguiente orden.

El Director de Contrataciones del MIC, Lic. Nelson Galván, dan inicio a la presentación, poniendo a conocimiento de los proveedores, el borrador del pliego de bases y condiciones para el llamado de “ADECUACION DEL DATA CENTER DE LA DIRECCION DE FIRMA DIGITAL Y COMERCIO ELECTRONICO” que se realizará bajo la modalidad de Licitación Pública Nacional por Subasta a la Baja Electrónica”.

Durante la exposición del proceso, se da inicio a las consultas e intervenciones de los participantes.

**CONSULTA N° 1:** Carlos Gallardo, Comtel, con respecto a Router de Borde, se incluye los patch core?

**RESPUESTA N° 1:** Se deja asentado en el acta.



**CONSULTA N°2:** Luis Giménez, Datalab, cantidad de memoria en lo que respecta a la memoria de router, considero necesario ampliar a 128 y no dejarlo en 80, para mejorar el rendimiento del equipo.

Cual sería el mecanismo o esquema de solución para la implementación, que tiene que ver con los storage y servidores?

Referente a la capacidad técnica, el requisito de ISO, están limitando la participación, solicitamos suprimir esta solicitud.

Solicitamos que el sistema de adjudicación sea por lote.

**RESPUESTA N°2:** Se deja asentado en el acta.

**CONSULTA N° 3:** Marcelo TEISA, con referencia a especialización, el pliego habla en general, habría la posibilidad de establecer específicamente para cada ítem.

Solicitamos que pueda separar la adjudicación por lote.

**RESPUESTA N° 3:** Se deja asentado en el acta.

**CONSULTA N° 4:** Gustavo García de AREA DATA S.A., la asociación de la norma de ISO con la calidad propia del bien. Deberían de pedir la norma dependiendo del tipo de contratación, y que haga referencia de manera general.

**RESPUESTA N° 4:** Se deja asentado en el acta.

**CONSULTA N° 5:** Luis Giménez, Datalab, referente al punto Storage, el factor de forma que establece como máximo 2U, cambiarlo a como mínimo.

**RESPUESTA N° 5:** Se deja asentado en el acta.

**CONSULTA N° 6:** Gustavo García de AREA DATA S.A., piden una UPS de 40KVA, cual es la autonomía de la UPS que ya cuenta el MIC?


**RESPUESTA N° 6:** la UPS con que cuenta el MIC, tiene las mismas características que pedimos actualmente.

**CONSULTA N° 7:** Roberto, DATALAB, como harán para conectar la UPS 40KVA, tienen espacio suficiente? No incluyen tampoco ningún tipo de redundancia para el equipo? Tiene habilitado opción de paralelismo? Eso haría que necesariamente deba ofertarse la misma marca y mismo equipo que actualmente ya cuenta el MIC.

Ítem 4 – UPS. Sugerimos que el rango de tensión + - 20%.

Sobre Batería, es limitante este requisito porque cada fabricante tiene su propia característica. Agregarle como mínimo.

Referente a la tensión de batería, que sea opcional en vez de exigido.

  
C.P. Fernando Iván Lescano  
Coordinador de Compras Virtuales  
DNC - DNCP

  
Abg. Lidia Benarion  
Coordinadora de Normas  
DNC - DNCP



**RESPUESTA N° 7:** contamos con el espacio físico para alojar y que no necesariamente necesita que sea la misma marca. Las demás observaciones se dejan asentadas en el acta.

**CONSULTA N° 8:** Carlos Gallardo, COMTEL, deben dejar bien claro si van a necesitar que tenga un paralelismo redundante de lo que tienen actualmente o no.

**RESPUESTA N° 8:** Se deja asentado en el acta.

**CONSULTA N° 9:** Roberto Verón, DATALAB, referente al ítem 10, piden 12 mantenimientos semestrales, aclarar bien este ítem, por la cantidad de años que dura el contrato.

**RESPUESTA N° 9:** corregiremos la redacción de este punto. Se deja asentado en el acta.

**CONSULTA N° 10:** Luis Giménez, DATALAB, sobre ítem 11, piden 3 licencias de este tipo, esto sería para servidores adicionales o exclusivamente para los equipos que están pidiendo en este llamado?

**RESPUESTA N° 10:** serían para los equipos que requerimos y para algunos equipos que ya contamos en la institución. Se deja asentado en el acta. Aclaremos que sobre el punto agregaremos un requerimiento adicional de capacitación.

**CONSULTA N° 11:** Gustavo García de AREA DATA S.A., referente al ítem 12, el soporte técnico preventivo y correctivo es para todo lo incluido dentro del Datacenter?

**RESPUESTA N° 11:** Se deja asentado en el acta.

Terminadas las intervenciones se agradece la participación de los participantes, y se deja sentado que se tendrán en cuenta todas las sugerencias que se han puesto a consideración.

No habiendo otros puntos que tratar se da por concluida la presente Audiencia Pública previa lectura del Acta y ratificación de su contenido, en el lugar y fecha arriba indicados, siendo las diez horas con diez y seis minutos.

  
**C.P. IVAN LEZCANO**  
Presidente de la Audiencia

  
**ABG. LIZ CENTURION**  
Secretaria de Actas

  
Kelly  
Soft Shop SA.