COMUNICACIÓN INTERNA UOC/CP N° 036/2021

A : **GERENCIA UOC. -**

DE : **COORDINACIÓN DE PROCESOS. -**

REFERENCIA : *Consulta – LPN N°25/20.-*

FECHA : **15 de enero del 2021.-**

GERENCIA 14:41 15 ENE 2021 UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Por la presente, me dirijo a Usted y por su intermedio a la Gerencia de Operaciones Gran Asunción, en referencia a la ***LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 25/2020 por SBE para la "PROVISIÓN DE MOTORES ELÉCTRICOS PARA LAS BOMBAS DE LA TOMA DE AGUA CRUDA DEGREMONT 2 " - AD REFERÉNDUM - ID N° 385.648***, a los efectos de remitir la consulta realizada en el SICP, solicitamos respondan en la brevedad posible para la carga de dichas consultas.-

N°	*Título*	*Fecha*	*Consulta*
4	Especificaciones Tecnicas	12-01-2021	El motor que se solicita es de 4160 V o 460 V?

Sin otro particular, me despido atentamente.

Lic. Tania Giménez
Unidad Operativa de Contrataciones
essap sa

essap sa
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
☐ SINDICO ☐ TEC. y D. INF. ☐ G. COM.
☐ S. GENERAL ☐ AS. SEGURIDAD ☐ G. RDC. I.
☐ DIRECTORIO ☐ G. TÉCNICA ☑ G. OPERAC.
☐ RRPP ☐ G. ADM. ☐ G. REDES A.
☐ AS. de P. y G. ☐ G.F. ☐ AUD. INTERNA
☐ Agua no Cont. ☐ G. Redes Matriz. ☐ AS. JURÍDICA
☐ RRHH ☐ S. PRIVADA ☐ A. PROY. ESP.
OBS.: Para su atención

Abg. Rossana Estigarribia López
Gerente de la Unidad Operativa de Contrataciones
essap sa

RESPUESTA: LA TENSIÓN DE OPERACIÓN ES 4160 V
FAVOR ADECUARSE A LO ESTABLECIDO EN
EL PBC

ING JOSE DURE
UME