4.4.3. Marcación del conmutador de derivaciones:

4.4.3.1. Las 4 posiciones del sistema de conmutación deben estar marcadas en bajo relieve y pintadas con tinta indeleble en un color que contraste con el color del conmutador.

4.4.3.2. Además, debe estar marcada en forma impresa la inscripción "NO OPERAR El CONMUTADOR CON TENSIÓN" cerca del conmutador de derivaciones.

Consulta, el fabricante del conmutador indica en la placa del conmutador las posiciones con número y letra, es necesario hacer otra marcacion redundante a la del fabricante?

4.4.4. Número de Orden de ANDE:

4.4.4.2. Los caracteres que componen la marcación deben tener una altura mínima de 70 mm, deben estar ubicados en el costado derecho del tanque, cuando observado desde el lado correspondiente al secundario, según la Figura 1 de estas Especificaciones.

Consulta:

- Debido a la cantidad de accesorios requeridos por el transformador y ubicados en el desarrollo de su cuerpo, el área disponible para la marcación de números es insuficiente y las letras quedan sobre los accesorios si se mantiene lo solicitado, por lo tanto consultamos si se acepta el tamaño de la letra de 40mm

4.4.5. Marcación de la potencia del transformador:

4.4.5.1. La potencia indicada en KVA, pintado con esmalte indeleble y duradero, de color negro con letras de dimensiones como mínimo de 70 mm de altura, 50 mm de ancho y trazo de

Consulta:

- Debido a la cantidad de accesorios requeridos por el transformador y ubicados en el desarrollo de su cuerpo, el área disponible para la marcación de numeros es insuficiente y las letras quedan sobre los accesorios si se mantiene lo solicitado, por lo tanto consultamos si se acepta el tamaño de la letra de 40mm de altura y demás medidas escaladas a esto.

4.4.7.2. Debe estar un aviso en forma visible e indeleble señalando en forma cercana al número de orden de la ANDE, el texto que indique "ACEITE AISLANTE VEGETAL". La dimensiones de las letras deben ser como mínimo de 50 mm de altura, 30 mm de ancho y trazo de 5 mm de espesor, en lugar y forma a quedar visible una vez montado.

Consulta:

- Debido a la cantidad de accesorios requeridos por el transformador y ubicados en el desarrollo de su cuerpo, el área disponible para la marcación de números es insuficiente y las letras quedan sobre los accesorios si se mantiene lo solicitado, por lo tanto consultamos si se acepta el tamaño de la letra de 40mm de altura y demás medidas escaladas a esto.