Asunción, 12 de octubre de 2017

Señores

PETROLEOS PARAGUAYOS – PETROPAR
Presente

Nos dirigimos a ustedes a fin de presentar las consultas correspondientes a la Convocatoria de la Licitación **ID. 336174 - CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN DE SERVICIO LUQUE**

ITEM	REFERENCIA	CONSULTA
8	DESMONTAJE Y TRANSLADO DE AVION DE EXPOSICION.	- LUGAR DE TRANSLADO?
39	VALLADO PERIMETRAL.	- SE REUTILIZARÁ EL VALLADO EXISTENTE DEL FRENTE O SE PONDRA NUEVO?
110	PERFORACION DE POSO ARTESIANO.	- ES NECESARIO UTILIZAR UN CAÑO DE 6" Y LLEGAR A UNA PROFUNDIDAD DE 150mts.?
264	REBAJE DE NAPA FREATICA.	- PODRIAN PASARNOS UN DETALLE DEL DISEÑO DE LO SOLICITADO?
272	COLOCACION DE TAPA HERMETICA.	- SE CONSIDERA TAMBIEN LA PROVISION?
275	CAÑERIAS DE VENTILACION BAJO PISO.	- SE DEBE CONSIDERAR LA PROVISION?
292	CAJAS DE VEREDAS. SOLICITAN SOLO 1 (UNA) UNIDAD.	- FALTARIAN 6 (SEIS) CAJAS PARA LA MEDICION SOBRE TANQUES, 4 (CUATRO CAJAS PARA ESPACIOS INTERSTICIALES, 1 (UNA) CAJA PARA TIERRA.
306/307/308	PROVISION E INSTALACION DE CONTENEDORES.	- NO EXISTE UN ITEM DE ACCESORIOS PARA TANQUES COMO: FLEXIBLES, BOOTS Y OTROS. DEBEMOS INCLUIR EN ESTOS ITEMS ESTOS ACCESORIOS?
309	PROVISION Y COLOCACION DE CAÑO PARA MONITOREO PARA ESPACIO INTERSTICIAL.	- SE DEBERAN INCLUIR LAS CAJAS DE INTERCONEXION PARA ESPACIOS INTERSTICIALES?

ITEMS NO INCLUIDOS EN PLANILLA

- FUNDACION PARA TANQUES DE COMBUSTIBLES EN EL PLANO ELECTROMECANICA INDICA MUERTO CORRIDO DE ANCLAJE, NO FIJURA EN PLANILLA. RECOMENDAMOS PLATEA DE HORMIGON ARMADO. INCLUIR DETALLES.

- EN OBRA NO SE CUENTA CON AGUA NI ENERGIA ELECTRICA. ¿CUAL SERIA EL PROCEDIMIENTO PARA LA CONEXIÓN PROVISORIA DE LAS MISMAS?

- EN EL PLANO FIGURA LA DEMOLICION DE UNA COLUMNA DE HºAº. ESTO NO FIGURA EN PLANILLA. ¿COMO SE INCLUIRIA?