Estimados Señores,

ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD-ANDE
DIVISION DE ADQUISICIONES
Departamento de Licitaciones
Avda.España 1268-Assunción, Paraguay
FAX (595 21) 200513- Tel.217-2364
e-mail:dadli@ande.gov.py

LICITACIÓN PUBLICA INTERNACIONAL ANDE Nº 722/2012

SOLICITUD DE ACLARACIONES

1 – REACTANCIA EXTERNA PARA LÁMPARAS DE VAPOR DE SODIO DE ALTA PRESIÓN

Ítem: 1 – Reactancia externa para lámpara de Na. De 150W

Especificaciones Técnicas ANDE Nº 07.61.06 – Rev.1

"4.3.6 – La reactancia debe poder ser fijada a la columna mediante un bulón, para lo cual debe contar con una asa perforada, como se indica en el diseño, figuras 1 y 2. Esta asa deberá estar unida a la envolvente mediante soldadura continua y debe soportar una fuerza igual a tres veces el peso de la reactancia sin deformarse."

Informamos que el balasto propuesto posee una alza de fijación con 3mm de espesor, según establecido en la Norma Brasileña NBR 13593.

En esa Norma NBR 13593 es mencionado que la reactancia debe soportar una fuerza igual a tres veces el peso de la reactancia sin deformarse.

Pero, la propuesta es diferente del diseño y modelo solicitado por la ANDE, según Ítem 4.3.6, figura 2, de EETT ANDE nr. 07.61.06 – Rev. 1.

Así, presentamos abajo el sistema de fijación propuesto con informaciones en "mm".

Con eso, venimos solicitar la analice por parte de ANDE, en permitir ofertar ese sistema de fijación, según la norma NBR 13593, y que atiende a la exigencia de ANDE con respecto al soporte de fuerza igual a tres veces el peso de la reactancia, pero solo con la diferencia de la forma de fijación.