LICITACIÓN PUBLICA INTERNACIONAL ANDE Nº1121/2015 – ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA ALUMBRADO PÚBLICO
ID: 290.022

SOLICITUD DE ACLARACIÓN

LOTE 4 - EQUIPOS AUXILIARES PARA LÁMPARAS DE VAPOR DE SODIO DE ALTA PRESIÓN

Ítems:

- **2 - Reactancia interna para lámpara de Na. de 100W;**
- **3 - Reactancia interna para lámpara de Na. de 150W;**
- **4 - Reactancia interna para lámpara de Na. de 250W;**
- **5 - Reactancia interna para lámpara de Na. de 400W.**

Especificaciones Técnicas ANDE Nº 07.61.08 – Rev.6

DISEÑOS

Hoja 23/33. Figura 6.a y 6.b: Vista superior.



Figura 6-a: Vista superior – detalle de la base soporte, opción 1.

Figura 6-b: Vista superior – detalle de la base soporte, opción 2.

Hoja 24/33. Figura 8.a y 8.b: Vista superior.



Figura 8-a: Vista superior – detalle de la base soporte, opción 1.

Figura 8-b: Vista superior – detalle de la base soporte, opción 2.

Los reactores propuestos, difieren en algunos detalles del modelo presentado. Por eso solicitamos una posición por parte de la ANDE referente a los modelos de reactores ofrecidos. Las dimensiones propuestas siguen abajo:



Especificación ANDE (en mm)					
	A	B	C	D	R
100W	≤ 130	≤ 90	≤ 80	≤ 30	3
150W	≤ 130	≤ 90	≤ 80	≤ 30	3
250W	≤ 170	≤ 100	≤ 90	≤ 35	3
400W	≤ 170	≤ 110	≤ 110	≤ 35	3

Propuesta (en mm)					
	A	B	C	D	R
100W	≤110	≤90	≤ 80	≤ 22	3
150W	≤ 130	≤ 90	≤ 80	≤ 22	3
250W	≤ 155	≤ 100	≤ 90	≤ 25	**4**
400W	≤170	≤ 100	≤ 90	≤ 25	**4**