Para:

ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD-ANDE
DIVISION DE ADQUISICIONES
Departamento de Licitaciones
Avda.España 1268-Assunción, Paraguay
FAX (595 21) 200513- Tel.217-2364
e-mail:dadli@ande.gov.py

LICITACIÓN PUBLICA INTERNACIONAL ANDE Nº 722/2012

SOLICITUD DE ACLARACIONES

1 – EQUIPOS AUXILIARES PARA LÁMPARAS DE VAPOR DE SODIO DE ALTA PRESIÓN

Ítens:

2– Reactancia interna para lámpara de Na. de 100W
3– Reactancia interna para lámpara de Na. de 150W
4- Reactancia interna para lámpara de Na. de 250W
5- Reactancia interna para lámpara de Na. de 400W

Especificaciones Técnicas ANDE Nº 07.61.08 – Rev.5

"4.3.3 – Dimensiones: La reactancia debe tener las dimensiones establecidas en el Diseño – Figura 1."

*"4.3.4 -La reactancia debe tener una **base** de chapa de acero, de espesor mínimo 1,2mm, con las dimensiones y formato establecidos en el Diseño – Figura 2. La misma debe estar galvanizada o pintada."*

Los reactores propuestos por diferen en algunos detalles del modelo presentado en la figura 2, página 15, de la norma EE.TT ANDE 07.61.08 – Rev.5. Por eso solicitamos una posición por parte de la ANDE referente a los modelos de reactores ofertados Las dimensiones propuestas siguen abajo: