S&C INGENIERIA S.R.L.
SISTEMAS DE SEGURIDAD Y CONTROL

Asunción, 27 de Abril de 2026

Señores
Universidad Nacional de Asuncion
Facultad de Ciencias Médicas
Departamento técnico y de mantenimiento
Presente

Periodo: Mes de Abril/2026. Orden de compra Nº 0103409

De nuestra Consideración:

Por la presente le informamos que según lo estipulado en el Contrato Nº 192/2025 se ha realizado los trabajos correspondientes al "Servicio de mantenimiento y reparación del sistema de detección de incendios Inteligente" del Edificio del Hospital de Clínicas año 2025-2026; según conforme a las especificaciones.

Especificaciones Técnicas:

Ítem	Descripción	Especificaciones técnicas solicitadas
Mantenimiento Preventivo de sistemas contra incendios		
1	Mantenimiento y reparación de sistemas contra incendios – verificación de central de incendios	Chequeo y limpieza de equipos y sensores de humo, limpieza y ajuste de señales
2	Mantenimiento y reparación de sistema contra incendios – verificación de detectores termovelocimetricos	Chequeo y limpieza de detectores termovelocimetricos de temperatura y cambio de los dañados
3	Mantenimiento y reparación de sistemas contra incendios – verificación de conductores	Chequeo, reparación y/o sustitución de montantes y electroductos sobre posibles deterioros a causa de humedad u otras causas
4	Mantenimiento y Reparación de sistemas contra incendios - Verificación de alarmas audiovisuales – pulsadores manuales energía nominal y auxiliar	Mantenimiento limpieza y ajustes de alarmas audiovisuales, inspección y reajuste de pulsadores manuales. Mantenimiento de fuentes de energías nominal y auxiliar central

Sin otro particular aprovecho para saludarle muy atentamente.

Nicolas Acosta
S&C Ingeniería S.R.L.

NICOLÁS ACOSTA
S&C Ingeniería S.R.L.

Mgter. Arq. Cristina Oruè, Jefa
Dpto. Téc. y Mantenimiento
FCM-UNA