TECNOFRIO
de Pascual Torres Núñez
RUC: 1.388.647-9
Tel/Fax: 021-951.327
Cel: 0981-126.233
em@il: tecnofrio_torres@hotmail.com
Juan E. O'Leary c/ Curiel – Ñemby – San Carlos.

INFORME TECNICO DE SERVICIOS REALIZADOS Nº 106

Fecha: 14/03/2023

Señores:

Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior

Presente

TIPO: A.A. CENTRAL A DUCTO DE 60.000 BTU

Item Nº	Descripcion
14	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL AA TIPO CENTRAL A DUCTO DE 60.000 BTU - 2º PISO
14.1	Provisión y cambio de motor compresor.
14.2	MANO DE OBRA Provisión y cambio de motor compresor.
14.3	Provisión y carga de gas refrigerante.
14.4	MANO DE OBRA Provisión y carga de gas refrigerante.
14.9	Provisión y cambio de placa electrónica.
14.10	MANO DE OBRA Provisión y cambio de placa electrónica.
14.23	Detección de pérdida de gas, soldadura de cierre, prueba de hermiticidad con nitrogeno.
14.24	MANO DE OBRA Detección de pérdida de gas, soldadura de cierre, prueba de hermiticidad con nitrogeno.
14.31	Provisión y cambio de motor ventilador o turbina de unidad evaporadora.
14.32	MANO DE OBRA Provisión y cambio de motor ventilador o turbina de unidad evaporadora.
14.35	Provisión y cambio de contactor.
14.36	MANO DE OBRA Provisión y cambio de contactor.

Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior – ANEAES – República del Paraguay

Sergio Daniel Barrio
Departamento de Servicios Generales
ANEAES

Firma de Conformidad de Servicio

TECNOFRIO
de Pascual Torres
RUC: 1.388.647-9

Propietario / Técnico