Sevicio Nacional de Calidad y Salud Animal - SENACSA

Dirección Operativa de Contrataciones

Departamento de Administración de Contratos

Nro: 2736

Informe de Recepción

Proveedor: SERVICIO TECNICO JC DE NERY JAVIER CABALLERO **Fecha:** 23/02/23

Orden provision/trabajo: 5

Factura N°:

Remisiones N°:

Item	Codigo	Servicios	Dirección	Unidad	Cantidad	Costo Unit.	Costo Total
1	1225	Reparación de motor de arranque	División Electrom	Unidad	1,0000	1200000	1200000
2	1226	Reparación de alternador (cargador de b	División Electrom	Unidad	1,0000	1000000	1000000
3	660	Provisión e instalación de cargador de ba	División Electrom	Unidad	1,0000	1600000	1600000
4	918	Mano de obra de instalación	División Electrom	Unidad	1,0000	250000	250000
5	1227	Provisión de bulbo de presión de aceite	División Electrom	Unidad	1,0000	380000	380000
6	918	Mano de obra de instalación	División Electrom	Unidad	1,0000	165000	165000
7	1228	Provisión bulbo de temperatura	División Electrom	Unidad	1,0000	390000	390000
8	918	Mano de obra de instalación	División Electrom	Unidad	1,0000	165000	165000
9	917	Provisión de correas	División Electrom	Unidad	1,0000	1100000	1100000
10	918	Mano de obra de instalación	División Electrom	Unidad	1,0000	220000	220000
11	1229	Provisión de termoestato	División Electrom	Unidad	1,0000	250000	250000
12	918	Mano de obra de instalación	División Electrom	Unidad	1,0000	165000	165000

Total General: 6885000

Observación: Mant. Correctivo Generador 412KVA TICS, SIGOR, AD1 yAD2

Confeccionado Por: Liliana Martinez

Fecha: 23/02/23

Recibido Por: SR. RUBEN BARRIOS

Fecha: 23/02/23

SERVICIO TÉCNICO J.C.
N. Javier Caballero P.
Técnico en Electromecánica
Instalación - Reparación - Mantenimiento
Acondic. de Aire (Individuales - Split - Centrales y Automóviles)
Congeladoras - Heladeras (Familiar y Comercial)
Cámaras Frigoríficas - Fabricadoras de hielo
Lavarropas Automáticas - Secarropas
Anexo: Rebobinado - Soldaduras - Electricidad
De La Conquista N° 1725 c/ Ruiz de Guzmán
Telefax: 900 155 - 0981 531 685
Lambaré - Paraguay

Lambaré, 23 de febrero de 2023

Señores
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal - SENACSA
Presente

Me dirijo a ustedes a fin de presentar Informe referente a la realización de Mantenimientos Preventivos y Correctivos del **Grupo Generador 412 KVA TICS, SIGOR, AD1 Y AD2**

MOTOR DIESEL:

Mantenimiento Correctivo

Se realizó – Reparación de motor de arranque
Se realizó – Reparación de alternador (cargador de batería)
Se realizó – Provisión e instalación de cargador de batería
Se realizó – Provisión y cambio de bulbo de presión e aceite
Se realizó _ Provisión y cambio de bulbo de temperatura
Se realizó _ Provisión y cambio de correas
Se realizó _ Provisión de termostato

Observaciones: El equipo se encuentra funcionando con normalidad.

.....
Neri Javier Caballero Páez
Servicio Técnico JC
Propietario

SERVICIO TECNICO JC N. JAVIER CABALLERO P.

Rubén Barrios
Jefe Div. Electromecánica y Refrig.
SENACSA

Rubén Barrios
Jefe Div. Electromecánica y Refrig.
SENACSA