TETÃ VIRU MOHENDAPY
MOTENONDEKA
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS N° 35/23		FL-CRA - 11
		Versión 01
Dependencia Solicitante	**DPTO. DE SERVICIOS GENERALES (C.R.A) – D.A. – EDIFICIO CENTRAL**	
Fecha de Aprobación	23 de mayo del 2023	
Proveedor del Servicio	**INNVAR** de Osvaldo Noel Benítez Acosta	
Contrato MH N°	*CONTRATO MH N° 91/2020* ***"SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE Y TORRE DE ENFRIAMIENTO DEL MINISTERIO DE HACIENDA"***	
Orden de Servicio N°	**211-212-213-216-217-218-219-220-222-223.-**	
Nota de Remisión	**N° 796/732/733/736/737/738/739/799/742/743.-**	
Periodo	_____	
Conformidad	**X**	**Total**
		Con Observaciones
Observación	**Se da la conformidad de los trabajos conforme al acta de remisión por la Empresa INNOVAR, en dependencias del Dpto. de Servicios Generales (C.R.A) – D.A. – Edificio Central.-**	

	Roberto Paredes Funcionario Dpto. de Servicios Generales C.R.A. – D.A. Ministerio de Hacienda	C.P. Sonia R. Rivas Jefa del Dpto. de Servicios Generales Coordinación de Recursos Administrativos - DA	
FUNCIONARIO QUE ACOMPAÑÓ EL SERVICIO	**ENCARGADO DE MANTENIMIENTO**	**DEPENDENCIA SOLICITANTE**	**V° B° JEFA DE SERVICIOS GENERALES**

Dr. Rodolfo Dariel Rolón G., Mg
Coordinador de Recursos Administrativos
Dirección Administrativa - MH

Innovar
Servicios de Ingenieria

Dirección: Gaspar R. de Francia N° 125
email.: innovar.asistencias@gmail.com
Tel.: (021) 780-025 0984 996 394
Limpio - Paraguay

17 ABR 2023

ACTA DE REMISIÓN 0000796

ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIO

Cliente: MINISTERIO DE HACIENDA	Dependencia / Piso: SALÓN AUDITORIO.
RUC: 80024627-6	
Dirección:	Código: 006. 19.16.01.0212.
Presp. Nro.: 254/2023	Marca: GOTZE.
O.S.Nro.: 211/2023.	Tipo: SPLIT - PISO TECHO.
Sede: EDIFICIO CENTRAL.	Capacidad: 60000 BTU/h.

Datos Técnicos

Equipo: Tem. Ent. Evap.: Presión Alta:

Refrigerante: Temp. Sal. Evap.: Presión Baja:

Voltaje: Amperaje:

Items:	Descripción del Servicio:
	CONTRATO Nº 91/2020 "SERVICIO DE MANT. Y REP.
	DE AA Y TORRE DE ENFRIAMIENTO DEL MH".
10	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, AA TIPO SPLIT
	DE 60000 BTU.
352	PROVISIÓN Y CARGA DE GAS REFRIGERANTE.
355	PROVISIÓN Y CAMBIO DE PLACA ELECTRÓNICA,
	INCLUYE CONTROL.
358	PROVISIÓN Y CAMBIO DE CAPACITOR DE
	MARCHA DEL COMPRESOR
361	PROVISIÓN Y CAMBIO DE CAPACITOR DE MARCHA
	DE TURBINA EVAPORADOR Y/O VENTILADOR DE
	CONDENSADOR.

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
PAZ Y JUSTICIA
COORD. MANTENIMIENTO
Dpto. de Servicios Generales

Firma:
Aclaración: Angel Torres
Sector Responsable Cliente

Firma:
Aclaración: Oscar Rivero
Técnico Innovar

innovar
Servicios de Ingeniería