CALTEC S.R.L.

CONVERSIÓN ESTÁTICA DE ENERGÍA ELECTRÓNICA INDUSTRIAL

Nicasio Villalba e/ Libertad y Waldino Lovera
Cel.: (0981) 422 612
E-mail: jcalcena@click.com.py - Fdo. de la Mora, Paraguay

CONTROL DE SERVICIO TÉCNICO

NO VALIDO COMO COMPROBANTE DE VENTA

Nº 0001179

San Lorenzo, 08 de Setiembre de 2022

☐ Retiro de Equipo ☐ Entrega ☐ Puesto en funcionamiento ☐ Instalación ☒ Otros

Cliente: Congreso Nacional Dirección: .....

Solicitante: ..... Equipo: UPS S.N° .....

DESCRIPCIÓN DE SERVICIO	MATERIALES UTILIZADOS	
	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
Mantenimiento Preventivo de	2	
UPS marca Riello de 100 KVA		
* Verificación de la Entrada y salida	01	
* Verificación del Banco de Baterías	01	
Obs: Cambiar las 10 de Baterías	10	
Presentan Sulfatación se recomienda		
el cambio		

Ing. Sebastián Romero
Director
Dirección de Mantenimiento
Congreso Nacional
08/09/22

1 Tal. 50x3 Del 1.151 al 1.200 - Abril/2022.-

ORIGINAL: CLIENTE / DUPLICADO: ARCHIVO
TRIPLICADO: CONTABILIDAD