INFORME N.º 04/2024

A: Ing. Hugo Cabral, *Encargado de Despacho Dirección FIUNA Filial Ayolas*

DE: Ing. Héctor Santacruz, *Coordinador de la Carrera de Ingeniería Electromecánica, Filial Ayolas*

Fecha: 18/12/2024

Objeto: Informe de conformidad por servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de acondicionadores de aire

Por este medio, tengo el agrado de dirigirme a usted y, por su intermedio, a quien corresponda, con el propósito de informar sobre los trabajos realizados por la empresa ISI-SERVIS, representada por el señor Isidro Saldaña Flores, en cumplimiento de la Orden de Servicio Nº. 210.

Descripción de los Trabajos Realizados:

1) Salón Auditorio:

- Equipos tipo Split de 60,000 BTU.
- Incluyeron desmontaje, montaje, detección y reparación de fugas, provisión de gas R410 y revisión de componentes críticos.

2) Planta Baja:

- Equipos tipo Split de 12,000 y 24,000 BTU.
- Realización de mantenimiento preventivo y correctivo, con tareas similares a las ejecutadas en el salón auditorio.

3) Planta Alta - Laboratorio:

- Equipo tipo Split de 24,000 BTU.
- Ejecución de mantenimiento y pruebas operativas.

Misión
Formar profesionales en ciencias de la ingeniería, innovadores, éticos capaces de contribuir al bienestar de la sociedad a través de la aplicación y difusión del conocimiento científico de calidad que son generados en nuestros programas de pre grado, grado, posgrado y proyectos de investigación orientados a resolver las necesidades de la sociedad y contribuir en el desarrollo nacional.

Visión
Ser una institución educativa de excelencia, moderna, ética e innovadora en la formación de profesionales en las ciencias de la ingeniería con una sólida oferta de formación estructurada, transparente, de calidad, orientada a las necesidades de la sociedad, priorizando las investigaciones relevantes comprometidas con el medio ambiente y de impacto en el desarrollo nacional.

Valores
Compromiso, Integridad, Ética, Respeto, Solidaridad, Transparencia, Excelencia, Equidad e Inclusividad.