LICITACIÓN "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROGÉNOS DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS"		
INFORME POR ORDEN DE COMPRA EJECUTADO		
Mantenimiento y Reparación de Generador Nº4 Sector Fortalecimiento 350 KVA San Lorenzo		
ITEM	***DESCRIPCIÓN***	**CHECK POR ITEM CUMPLIDO**
1	Provisión de baterías 12 V 150 Ah	OK
2	Provisión de contactores (Para tablero TTA)	OK
3	Provisión de filtros	
	Filtro de Combustible	OK
	Filtro de Aceite	
	Filtro de agua	
	Filtro de Aire	
4	Provisión de aceite 15W40	OK
5	Provisión, cambio de refrigerante para radiador	OK
6	Provisión de correas, mangueras de combustible y agua	OK
7	Provisión de módulo de control Genset Controler	OK
8	Mano de Obra. Revisión y ajustes del sist. Eléct. del panel de control de generador. Chequeos y ajustes del sistema de motor, control mensual. Mantenimiento general de tableros eléctricos, paneles de control, protecciones eléctricas, tablero de transferencia automático, sustituir componentes dañados si esxistiere. PROVEER UN GENERADOR DE LA MISMA CAPACIDAD PARA REAPALDO MIENTRAS SE REALIZA EL MANTENIMIENTO.	OK

Servicio realizado en fecha 16/07/2022

Observaciones: Posterior al mantenimiento se realizaron pruebas con corte real y motor en marcha del generador respondiendo este de forma adecuada.

Tec. Carlos Arce
Coordinador - Sección Electricidad
Dpto. Técnico y Mantenimiento
Hospital de Clínicas - F.C.M. / U.N.A.

MARCELO CÁCERES
Departamento Técnico
SIEMI S.R.L.

Mgter. Arq. CRISTINA ORUÉ, Jefa
Dpto. Técnico y Mantenimiento
F.C.M. - UNA