HOLLER INGENIERÍA S.R.L.
Capital Gs. 400.000.000.-
Facunda Speratti 4055 c/ Cmte. Caballero
Asunción 1708, Paraguay
Teléfono (021) 298 687/8
E-mail: holler@holler.com.py

Asunción, 05 de febrero de 2022

Informe Técnico

Ref: Trabajos realizados en el Hospital de Trauma "Manuel Giagni" Contrato N° 29/2021.

De acuerdo con lo estipulado en el contrato oportunamente suscripto entre el Hospital de Trauma "Manuel Giagni" y Holler Ingeniería S.R.L., cumplimos en brindar a ustedes el informe técnico acerca de los trabajos realizados trabajos a la fecha:

Orden de Servicio Nº 01-01-04

Ascensor Marca MP Ascensores Nº 199.518 - Código Patrimonial Nº 011-22-69-0220

En este ascensor se realizaron los siguientes trabajos:

Ítem	Cantidad	Unidad	Descripción
2.147	120	litro	Provisión de aceite hidráulico
2.148	1	Unidad	Mano de obra para la reposición y/o cambio de aceite hidráulico.
2.187	1	Unidad	Materiales y repuestos para la reparación integral del enfriador de aceite
2.188	1	Unidad	Mano de obra para la reparación integral del enfriador de aceite

Sin otro particular, los saludamos muy atentamente.

Eduardo Cegelnicki
Gte. Administrativo
Holler Ingeniería SRL

T.S.B. Marcelo Manzur
Jefe del Dpto. de Mantenimiento
Hospital de Trauma "Manuel Giagni"

Atlas Schindler

TESÃI HA TEKO PORÃVE MOTENONDEHA
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

HOSPITAL DE TRAUMA MANUEL GIAGNI

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL
Jajapo Ñañandivepa Tape Pyahu
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

Asunción 05 de Febrero 2022

INFORME TECNICO

DE: **TSB.** Marcelo Manzur
Jefe Dpto. de Mantenimiento

PARA: ***DR. LUIS ALBERTO FLEITAS***
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Equipos Ascensor MONTACAMAS MARCA MP N°199518
Mantenimiento correctivo.
Contrato 29/2021
LCO 06/2021
ID 401.265
Nombre: Mantenimiento preventivo y correctivo de Ascensores y Montacargas – marca Atlas y MP.

Me dirijo a usted a modo de Informar sobre el Mantenimiento Correctivo realizado al Equipo detallado abajo adjudicado a la Empresa Holler Ingeniería.

Según Orden de Servicio 01-01-04

Ascensor MP Cód. Pat 011.22.69.0220
Ítem 2.147 *Provisión de Aceite Hidráulico* ***Cantidad 120 Litros***
Ítem 2.148 *Mano de Obra por reposición y/o Cambio de Aceite Hidráulico* ***Cantidad 1***
Ítem 2.187 *Materiales y Repuestos para la Reparación integral de Enfriador de Aceite* ***Cantidad 1***
Ítem 2.188 *Mano de Obra para la Reparación integral del Enfriador de aceite* ***Cantidad 1***

Sin otro particular la saludo muy respetuosamente.

TBS. Marcelo Manzur
Jefe del Dpto. de Mantenimiento
Hospital de Trauma