Airmect

Nº 0010324

Refrigeración, Aire acondicionados, Instalaciones electromecánicos, Telefonía y cámaras de seguridad

Ruta Transchaco Km 19 1/2 c/ Callejón 100 / (021) 761 485
Mariano Roque Alonso - Paraguay

Fecha: 26-4-2022 Solicitante: Mantenimiento

Cliente: M.R.E

Dirección: Cód. Patrimonial:

INFORME DE SERIVICIO

Cant. BTU/Hs.	Modelo	Tensión Voltaje	Intensidad Amper	Temperatura Retorno	Temperatura Salida	P: Alta	P: Baja
	Servicio de Mantenimiento y Reparación para los Sedes del MRE						

10 Tal.: 50x2 - 10.001 al 10.500 - 5/2021

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O REPUESTO UTILIZADOS

(*) 3er Piso Frente ascensor y Pasillos
* Foco tipo Led hasta 18 watt
* Cambio de foco tipo Led hasta 18 w.
* Artefacto lumínico tipo Led * Cambio de artefacto lumínico tipo LED de 32
* Cable eléctrico de 2 mm * Colocación de cable de 2 mm.
Acceso sobre 14 de mayo - Edif. Juan Falcón
* Motor de portones eléctricos basculantes
* Montaje y desmontaje de motor

Conforme Cliente

Firma

Nombre

Tercer Secretario Oscar Zalazar
Jefe del Departamento de Mantenimiento y Servicios
Ministerio de Relaciones Exteriores

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Dpto. Mantenimiento y Servicios

Técnico

Firma

Nombre Osvaldo Romero.