Airmect

Nº 0010412

Refrigeración, Aire acondicionados, Instalaciones electromecánicos, Telefonía y cámaras de seguridad

Ruta Transchaco Km 19 1/2 c/ Callejón 100 / (021) 761 485
Mariano Roque Alonso - Paraguay

Fecha: As 6-07-22 Solicitante: Rendición de cuenta

Cliente: M. R. E 3º piso Mercurio

Dirección: Cód. Patrimonial:

INFORME DE SERIVICIO

Cant. BTU/Hs.	Modelo	Tensión Voltaje	Intensidad Amper	Temperatura Retorno	Temperatura Salida	P: Alta	P: Baja
24000	split	220	5,2A	27 c°	10 c°	280	80 (6)

10 Tal.: 50x2 - 10.001 al 10.500 - 5/2021

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O REPUESTO UTILIZADOS

Mantenimiento de A.A split de 24000 Btu/h marca Compressor
✓ Rebobinado de motor ventilador del condensador
✓ adaptación de rolemanes al motor ventilador del condensador
debe incluir trabajo de torneria
✓ Cambio de placa electronica con control frio calor
✓ Carga de gas refrigerante

Conforme Cliente

Firma

Nombre Carlos Ramón Espinola
Rendición de Cuentas
Ministerio de Relaciones Exteriores

Técnico

Firma

Nombre Sergio Duré