# Airnect

Nº 0008592

**Refrigeración, Aire acondicionados, Instalaciones electromecánicos, Telefonía y cámaras de seguridad**

*Ruta Transchaco Km 19 1/2 c/ Callejón 100 / (021) 761 485*
*Mariano Roque Alonso - Paraguay*

Fecha: 26-05-2021 Solicitante: Integración Física y Transporte Internacional

Cliente: M.R.E

Dirección: Cód. Patrimonial:

## INFORME DE SERIVICIO

| Cant. BTU/Hs. | Modelo | Tensión Voltaje | Intensidad Amper | Temperatura Retorno | Temperatura Salida | P: Alta | P: Baja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24000 | Split | 220 | 9 | 20°C | 10°C | 250lb | 65lb |

20 Tal.: 50x2 - 8.001 al 9.000 - 4/2019

## DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O REPUESTO UTILIZADOS

Mantenimiento: Desarme y limpieza de filtros de aire, serpentinas de unidad condensador y evaporadores, turbinas, bandejas de drenajes, lubricación de los motores ventiladores Revisión de perdidas de refrigerantes, medición de carga del motor ventilador y del compresor, revisión del estado físico y del funcionamiento de contactores, reles, temporizadores, presostatos de alta y baja.
* Provisión y cambio de placa electrónica con control remoto frio/calor
* Provisión y cambio de capacitor de marcha del compresor 60 uf
* Provisión y cambio de contactor para compresor 3 unidad.
* Carga de gas R22

Conforme Cliente

Firma

Nombre Roberto Pauly

Técnico

Firma

Nombre Oswaldo Romero.