INFORME TECNICO
MADES

Fecha:	**27/4/2023**
Informe N°	**144**
Presupuesto N°:	**7304**

Licitación por Contratación Directa N°01/2021 *"Servicio De Mantenimiento Y Reparación De Acondicionadores De Aire" Id N°391533*

Mediante la presente se deja constancia del Informe Técnico del Aire Acondicionado:

A.A Tipo: Split	
Bloque:	**Salon Auditorio - Direccion de Gabinete**
Ubicación:	
Marca:	
BTU:	12.000
Rotulado:	PRO-ITAIPU-0006

Item	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado sistema Split
2.1	LIMPIEZA DEL CONDENSADOR - MANO DE OBRA
2.2	LIMPIEZA DEL EVAPORADOR - MANO DE OBRA
2.3	LIMPIEZA DE LA BANDEJA DE DRENAJE - MANO DE OBRA
2.4	LIMPIEZA DE FILTRO Y CARETA - MANO DE OBRA
2.5	LIMPIEZA Y LUBRICACION DE TURBINA
2.6	MANO DE OBRA - LIMPIEZA Y LUBRICACION DE TURBINA
2.7	LIMPIEZA Y LUBRICACION DE PALETA VENTILADOR
2.8	MANO DE OBRA - LIMPIEZA LUBRICACION DE PALETA VENTILADOR
2.9	LIMPIEZA DE CAÑERIAS Y DUCTOS - MANO DE OBRA
2.12	SOLDADURA POR PERDIDA DE GAS
2.13	MANO DE OBRA - SOLDADURA POR PERDIDA DE GAS
2.38	CAMBIO DE CAPACITOR
2.39	MANO DE OBRA - CAMBIO DE CAPACITOR

Atentamente.

Técnico Responsable de R y G

Juan Gómez
Técnico en refrigeración
0981-240 142

Oscar Pintos
Jefe
Dpto. de Servicios Generales MADES

Administrador de la Sede