Airmect

Nº 0010225

Refrigeración, Aire acondicionados, Instalaciones electromecánicos, Telefonía y cámaras de seguridad

Ruta Transchaco Km 19 1/2 c/ Callejón 100 / (021) 761 485
Mariano Roque Alonso - Paraguay

Fecha: 16-08-2021 Solicitante: Franquicias

Cliente: M.R.E

Dirección: Cód. Patrimonial:

INFORME DE SERIVICIO

Cant. BTU/Hs.	Modelo	Tensión Voltaje	Intensidad Amper	Temperatura Retorno	Temperatura Salida	P: Alta	P: Baja
1) 24.000	Split	220	9	20°C	10°C	250 lb	65 lb
		Aire VCP					

10 Tal.: 5x2 - 10.001 al 10.500 - 5/2021

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O REPUESTO UTILIZADOS

* Desarme y montaje rebobinado de motor vent. del evaporador
* Desarme y montaje para adaptación de rulemanes al motor vent. del evaporador
* Cambio de cap. de marcha del ventilador SUE.

Conforme Cliente

Firma

Nombre LOURDES RIVAS

Técnico

Firma

Nombre Osvaldo Romero.

Airmect

Nº 0010224

Refrigeración, Aire acondicionados, Instalaciones electromecánicos, Telefonía y cámaras de seguridad

Ruta Transchaco Km 19 1/2 c/ Callejón 100 / (021) 761 485
Mariano Roque Alonso - Paraguay

Fecha: 16-08-2021 Solicitante: Franquicias

Cliente: M.R.E

Dirección: Cód. Patrimonial:

INFORME DE SERIVICIO

Cant. BTU/Hs.	Modelo	Tensión Voltaje	Intensidad Amper	Temperatura Retorno	Temperatura Salida	P: Alta	P: Baja
1) 24.000	split	220	9	20°C	10°C	250 lb	65 lb
		Airo	Goodweather				

10 Tal.: 50x2 - 10.001 al 10.500 - 5/2021

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O REPUESTO UTILIZADOS

* Provisión y Cambio de compresor rotativo 220 volt.
* Carga de gas R22
* Cambio de termostatos
* Cambio de filtro de gas 3/8.

Conforme Cliente

Firma

Nombre LOURDES RIVAS

Técnico

Firma

Nombre Osvaldo Romero.