elimec s.r.l.

Servicios de ingeniería

ELI – 091/2.019

Asunción, 15 de Julio de 2.019

Señores
CONGRESO NACIONAL
Atn.: Ing. Sebastián Romero
Presente

De nuestra consideración.

Tenemos el agrado de dirigirnos a Uds., con la finalidad de presentar el informe correspondiente al periodo de JULIO/2019 con la descripción detallada de trabajos de mantenimiento preventivo realizados al sistema de climatización de aire central y ventilación mecánica, Biblioteca y Archivo Central.

TRABAJOS REALIZADOS:

- **En Biblioteca, Sala de estar del salón de eventos**: Se realizó una verificación técnica del equipo y se solucionó un problema de drenaje.
- **En Biblioteca, Monitoreo**: Se realizó un mantenimiento general al equipo de aire acondicionado.
- **En Biblioteca, Sub Suelo**: Se realizó una limpieza general de las salas de UMAS y de los filtros de aire de todos los equipos evaporadores del piso.
- **En Biblioteca, 1er Piso:** Se realizó una limpieza general de las salas de UMAS y de los filtros de aire de todos los equipos evaporadores del piso.
- **En Biblioteca, Planta Baja:** Se realizó una limpieza general de las salas de UMAS y de los filtros de aire de todos los equipos evaporadores del piso.

- Informe de Mantenimiento A.A. Central.
- BIBLIOTECA Y ARCHIVO CENTRAL DEL CONGRESO NACIONAL.
- Encargado: Francisco Roa – ELIMEC S.R.L.

Atentamente.

Ing. Gabriela Sartorio
Socio Gerente.
ELIMEC SRL
Tel/Fax: 663326

Ing. Sebastián Romero
Dirección de Mantenimiento
Edificio Congreso Nacional