TECNOFRIO
de Pascual Torres Núñez

RUC: 1.388.647-9
Tel/Fax: 021-951.327
Cel: 0981-126.233
em@il: tecnofrio_torres@hotmail.com
Juan E. O'Leary c/ Curiel – Ñemby – San Carlos.

INFORME TECNICO DE SERVICIOS REALIZADOS Nº 004

Fecha: 14/10/2019

Señores:

Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la

Presente

UBICACIÓN: MESA DE ENTRADA - RECEPCION

Item Nº	Descripcion
4	Rep. y Mant. De Equipo de A.A. marca JAM de 36.000 BTU tipo SPLIT
4.1	Mantenimiento y limpieza de filtros de aire
4.2	Mantenimiento y limpieza de filtros de serpentinas
4.3	Mantenimiento y limpieza de filtros de turbinas
4.4	Mantenimiento y limpieza de filtros de bandeja de drenaje
4.5	Lubricación de motores
4.6	Lubricación de ventiladores
4.7	Medición de Carga del motor ventilador
4.8	Medición del compresor
4.9	Revisión del funcionamiento de contactores
4.10	Revisión del funcionamiento de reles
4.11	Revisión del funcionamiento de temporizadores
4.12	Revisión del funcionamiento de presostatos de alta y baja
4.13	Provisión y montaje de compresor rotativo
4.28	Provisión y cambio de capacitor de marcha del compresor
4.29	Provisión y cambio de capacitor de arranque
4.32	Provisión y carga de gas

Sergio Daniel Barreto
Jefe
Dpto. de Servicios Generales

Firma de
Conformidad de Servicio

TECNOFRIO
de Pascual Torres Núñez
RUC: 1388647-9

Propietario / Técnico