FRIO UNIVERSAL S.R.L.

Climatización - Frio Industrial y comercial

San Lorenzo, 18 de agosto de 2022

Señores
SENACSA
Presente

En relación a LCO N° 09/2022 SENACSA "**MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO E INSTALACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE Y CÁMARA FRIGORÍFICA– PLURIANUAL CONTRATO ABIERTO – ID Nº 413.072"** me dirijo a ustedes a fin de remitir informe técnico de trabajos realizados.

INFORME TECNICO DE TRABAJOS REALIZADOS Nº 000081/2022

Marca	Capacidad	Codigo Patrimonial	Item	Descripcion
RBD	18.000	2316.28691	2	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Mano de Obra A. A. TIPO SPLIT DE 18.000 BTU
RBD	18.000	2316.28691	23.4	Mano de Obra Instalación de A. A. TIPO SPLIT DE 18.000 BTU, kit de instalación compuesto por caño de cobre, aislante para caño de cobre y cables de interconexión eléctrica, hasta 3 mts. de extensión.

Técnico Responsable: Vidal Escobar

Conformidad SENACSA (firma, aclaración, sello): Sr. Julio Bernal
Jefe Dpto. de Mantenimiento
SENACSA

SENACSA Dpto. Mantenimiento y Obras Civiles

Sr. Julio Bernal
Jefe Dpto. de Mantenimiento
SENACSA