Petropar ñanemba'e	SUB GERENCIA CONTROL DE PRODUCTO	TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL jajapo ñande raperã ko'ãga guive Construyendo el futuro hoy
Código: FL-CAN-14 Rev: 01 Página: 1 de 1	DPTO. CONTROL DE CANTIDAD Sección Control de Cantidad Plantas Externas	

RECEPCIÓN DE PRODUCTOS VÍA TERRESTRE **Nº: 5**

BIODIESEL

Empresa Transportista	**MULTIAGRO S.R.L.**	Nota de Remisión Nº	**811**
Código de Camión Nº	**01**		
Nombre del Conductor	**Isaac Ramos**		
Chapa Nº	**BKJ-088-BSL-027**		

DATOS DE CARGA EN ORIGEN				
Lugar de despacho	ITAUGUA	Lugar de recepción	**PETROPAR Villa Elisa**	
Fecha de carga	Martes, 15 de Enero de 2019	Fecha de recepción	Martes, 15 de Enero de 2019	
Temperatura	**--- S/D**	Temperatura	**66,50 ° C.**	
Densid. a Temperatura Amb.	-------	Densid. A 15° C.	**0,8869**	
Densid. A 15° C.	**0,8871**	Densid. a Temperatura Amb.	**0,8518**	
Comprobante de Carga Nº	**S/D**	Comprobante de Descarga	----	**Diferencia**
Litros Naturales s/medidor	**S/D**	Litros Naturales s/medidor	**30.350**	**----**
Boleta de Pesaje de Báscula	S/D	Ticket de Báscula	**32.265**	**Diferencia**
Kilogramos según Báscula	**25.760**	Kilogramos según Báscula	**25.900**	**140**

Litros a 15° C. Peso de bascula divido densidad a 15°c PETROPAR Villa Elisa	***29.203***

Obs: La liquidación se realizo según Peso de bascula descargado divido densidad a 15°c.-

Observaciones: La liquidación del presente cargamento fue realizado por funcionario del Dpto. Control de Cantidad - Sección Control de Cantidad Plantas Externas

* Precintos colocados en origen, verificados en destino en buenas condiciones.
* Finalizada la descarga fue verificado el vacío de la cisterna, sin remanente.
* La conversión a Litros a 15º C., se obtiene: Por medio del Volumen descargado s/ peso de bascula dividido por la densidad a 15° C

- No se cuentan con los siguientes datos de origen del producto:
  * Temperatura
  * Litros Naturales

PETROPAR
Verificación de Control de Cantidad
Empresa MULTIAGRO S.R.L.
Factura Nº 791 Fecha 18-01-19
Nota de Remisión Nº 811 Fecha 15-01-19
Verificado por V. Rojas 2711 Fecha 22-01-19
Memorándum SGCP/CAN2/014/19 Fecha 22-01-19

Isaac Ramos
Conductor

Victor H. Rojas M.
PETROPAR