ING. LUIS ALBERTO DÍAZ OLMEDO

Actividades de servicios de ingeniería
Comercio al por mayor de otros productos
Mantenimiento y reparación de máquinas y equipos de uso general y especial

Tte. Smith N° 6274 - Telefax: (021) 682 163 - Cel.: (0971) 927 127
E-mail: luisdiazpy@gmail.com
Fernando de la Mora - Paraguay

RUC: 1399604 - 5

Nº: 00927

INFORME TECNICO

DATOS DE LA INSTITUCIÓN

INSTITUCIÓN:	Facultad de Ciencias Médicas - UNA	
DIRECCIÓN:	Avda Mcal. Lopez c/ Cnel Cazal SL.	TELEFONO:
SERVICIO/DEPARTAMENTO:	Laboratorio Central	
SERVICIO SOLICITADO POR:		CARGO:
FECHA DE SOLICITUD DEL SERVICIO:		

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: Planta de tratamiento de Agua	MARCA:
MODELO:	SERIE Nº:

TIPO DE MANTENIMIENTO

FECHA DEL SERVICIO: 10 / 02 / 2023

PREVENTIVO PROGRAMADO	☐
PREVENTIVO POR CONTRATO	☑
CORRECTIVO	☐

FALLA DENUNCIADA:

DIAGNÓSTICO

FALLA ENCONTRADA:

DESCRIPCION DE LAS TAREAS REALIZADAS: Mantenimiento de planta de agua, pasos 1 cambio de resina catiónica (ablandador), CLNa cubrir a todo limpieza de tanque de reserva de CLNa, limpieza de tanque de agua cruda, lavado y replavado de membrana de ultrafiltración de osmosis, limpieza c/ aditivos, enjuague c/ agua filtrada. Mantenimiento de bomba de agua cruda. Revisión de bomba de empuje desarmada. Verificación de presiones de linea y

REPUESTOS UTILIZADOS: Stand-by. Mano de obra calificada.

Observación:

Responsable de los trabajos técnicos	Responsable del Servicio/Departamento
Firma:	Firma:
Aclaración: Luis Alberto Díaz Olmedo Bioingeniero Reg. Prof. MSP y BS 017	Aclaración: César Bogado
Fecha: 10-Febrero-2023	Fecha:

Gráfica Mayo S.A. RUC 80000069-2. Habilitación Nº 1128
Cptán. Rivas c/ Ruta Mcal. Estigarribia Km. 10 - San Lorenzo - Central
Tel. 021 500 435 - Fax. 021 573 021 - 4 Tal. 50 x 3 del 0801 al 1000 - VI - 2021.-