Airmect

Nº 0010218

Refrigeración, Aire acondicionados, Instalaciones electromecánicos, Telefonía y cámaras de seguridad

Ruta Transchaco Km 19 1/2 c/ Callejón 100 / (021) 761 485
Mariano Roque Alonso - Paraguay

Fecha: 03-09-2021 Solicitante: Ingropar

Cliente: MRE

Dirección: Cód. Patrimonial:

INFORME DE SERIVICIO

Cant. BTU/Hs.	Modelo	Tensión Voltaje	Intensidad Amper	Temperatura Retorno	Temperatura Salida	P: Alta	P: Baja
1) 18000	Split	380	10	20	10	250'n	65 lb

10 Tal/ 50x2 - 10.001 al 10.500 - 5/2021

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O REPUESTO UTILIZADOS

* Mantenimiento preventivo a aire Acond. de 18.000 Sp marca MIDAS
* Carga de gas
* Cambio de capacitor de marcha del vent. 4uf.

Conforme Cliente

Firma

Nombre Paulo Vera

Técnico

Firma

Nombre Osvaldo Romero

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
REPUBLICA DEL PARAGUAY
Departamento de Ingresos

Airmect

Nº 0010216

Refrigeración, Aire acondicionados, Instalaciones electromecánicos, Telefonía y cámaras de seguridad

Ruta Transchaco Km 19 1/2 c/ Callejón 100 / (021) 761 485
Mariano Roque Alonso - Paraguay

Fecha: 03-07-2021

Cliente: M.R.E

Solicitante: Ingresos

Dirección:

Cód. Patrimonial:

INFORME DE SERIVICIO

Cant. BTU/Hs.	Modelo	Tensión Voltaje	Intensidad Amper	Temperatura Retorno	Temperatura Salida	P: Alta	P: Baja
1) 36.000	Split.	380	8	20°C	10°C	250 lb	65 lb

10 Tal.: 50x2 - 10.001 al 10.500 - 5/2021

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O REPUESTO UTILIZADOS

* Mantenimiento preventivo a aire Acondicionado de 36.000 BTU marca Fujitsu
* Provisión y carga de gases F22

Conforme Cliente

Firma

Nombre Dario Vera

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
REPUBLICA DEL PARAGUAY
Departamento de Ingresos

Técnico

Firma

Nombre Osvaldo Romero

Airmect

Refrigeración, Aire acondicionados, Instalaciones electromecánicos, Telefonía y cámaras de seguridad

Ruta Transchaco Km 19 1/2 c/ Callejón 100 / (021) 761 485

Mariano Roque Alonso - Paraguay

Nº 0010217

Fecha: 03-09-2021 Solicitante: Ingresos

Cliente: M.R.E

Dirección: Cód. Patrimonial:

INFORME DE SERIVICIO

Cant. BTU/Hs.	Modelo	Tensión Voltaje	Intensidad Amper	Temperatura Retorno	Temperatura Salida	P: Alta	P: Baja
4/60.000	Split	220	10	20°C	10°C	25 lb	65 lb

10 Tal.: 50x2 - 10.001 al 10.500 - 5/2021

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O REPUESTO UTILIZADOS

* Mantenimiento preventivo de otro secad. de 100.000 BTU marca Trane.
* Carga de gas F22.

Conforme Cliente

Firma

Nombre DANIO VERA

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES * REPÚBLICA DEL PARAGUAY * Departamento de Impresos

Técnico

Firma

Nombre Osvaldo Romero