H. Petersen | CAT

MANTENIMIENTO MENSUAL DE QUIPOS

N° 0016978

Cliente: Congreso Nacional - GEN 1 ✓

Responsable: ..... Fecha: 06-03-2019 ✓

Modelo del Grupo: 3412 - 900 KVA ✓ N° de Serie: 7EZ03255

Horas de Grupo: 359 Hs

CONTROLES CON MOTOR PARADO

1 SISTEMA DE COMBUSTIBLE	X
Chequeo del nivel de tanque de combustible	✓
Drenar combustible del tanque	—
Chequeo de cañerías y tuberías de combustible	✓
Drenar trampa de agua (si tiene)	—

2 SISTEMA DE AIRE Y VENTILACIÓN	X
Limpiar filtro de aire	✓
Controlar estado de limpieza del radiador	✓

3 SISTEMA DE ENFRIAMIENTO	X
Verificación de cantidad de refrigerantes	✓
Chequear tensión de correas	✓
Chequeo de mangueras de agua, pérdidas	✓
Pérdidas del radiador	✓

4 SISTEMA DE LUBRICACIÓN	X
Verificación de nivel de aceite lubricante	✓

5 SISTEMAS DE ARRANQUE	X
Revisión de calentador de camisas	✓
Revisión del cargador de baterías	✓
Nivel de voltaje de baterías	✓
Nivel de electrolito en baterías	—
Limpieza sección superior de baterías	✓
Verificar estado de bornes del motor de arranque	✓
Estado de fusibles de protección	✓

6 GENERALES	X
Chequeo de protectores en mal estado	✓
Apariencia general	✓
Limpieza del generador	✓
Controles visual de fijación y posicionamiento	✓
Control de cables sueltos, flojos, pelados, quemados	✓
Chequeo de terminales flojos o sueltos	✓

CONTROLES CON MOTOR EN MARCHA

PARÁMETRO	VALORES
Temperatura	60°C
Presión	570 KPA
Alternador	27 Volc
Hora de inicio	359 Hs.

Tensión de Ande (V.)	390 V / 225 V
Tensión de generador (V.)	391 V / 225 V
Frecuencia: (Hz)	51 Hz
Intensidad de corriente: (A)	4
Ruidos anormales	N

Ajustes de tiempos de llave de transferencia	
TEMPORIZADOR	VALORES
Arranque	
Transferencia	
Retransferencia	
Enfriamiento	

Pérdidas de aceite, ninguna:	
Pérdidas de refrigerantes, ninguna:	

OBSERVACIONES: * Combustible: 90%

* Voltaje de la batería: 26 Volc

* Fecha de la batería: 11-2017

FIRMA: ✓

TÉCNICO: Ricardo Solorzano

FIRMA: ✓

RESPONSABLE: ING. SEBASTIAN ROMERO
Dirección de Mantenimiento
Palacio Congreso Nacional

ORIGINAL: [illegible] AGENTE - DUPLICADO: [illegible] ARCHIVO
TRIPLICADO: [illegible] CONTABILIDAD

De Susciane F. Orue Alfonso - ... 1142 c/ Pa'i de Colombia - Tel.: (021) 44 76 05; (0991) 690 30
RUC: 4825693 - 4 / 50 Block 50 P 3 - Tel.: 014 731 or 617 250 - 17/08/2015