29 de setiembre c/Sgto Godoy
Capiata - Paraguay
Telf: +595983411501
jcb.servicios.ingeneria@gmail.com

INFORME TECNICO

Asunción, 20 de agosto del 2025

Contrato 106/2025 – *"MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS EQUIPOS GENERADORES DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS SAN LORENZO - SAJONIA"*, ID 466750.

Lote 5 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE GENERADOR Nº 5 –Sector Sajonia – 219 KVA - Asunción

Lugar de Prestación de Servicio: Universidad Nacional de Asunción Facultad de Ciencias Medicas- HOSPITAL DE CLINICAS. SAJONIA

REPORTE TECNICO:

Conforme a lo estipulado en el Contrato 106/2025, se efectuaron en forma los trabajos detallados dentro de los ítem detallados en la presente **Orden de Servicio N°0101669**

Se detalla a continuación de los rubros ejecutados conforme al contrato:

Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad
72102201-006	Provisión de repuestos - Baterías (1 unidad)	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	2,00
80111613-9999	Mano de obra por cambio de bateria.	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	2,00
72102201-006	Provisión de repuestos - Contactores (2 unidades)	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00
80111613-9999	Mano de obra por cambio de contactores	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00
72102201-006	Provisión de repuestos - Filtros	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00

Finalizando todos los rubros conforme a la presento Orden de servicio, establecido en el contrato 106/2025. ID N°466.750

Carlos A. Arce
Jefe de Sección
Dpto. Téc. y Mantenimiento
HC - FCM - UNA

Juan R. Barrios
Coordinador - Mantenimiento
Sede Sajonia

Pamela Alarcón
ARQUITECTURA & SERVICIOS

(0983) 411501

jcb.servicios.ingenieria@gmail.com

JCB INGENIERIA ARQUITECTURA Y SERVICIOS