Airmect

Aire Acond. Split Central Individual
e Instalaciones Elétrónicas e Industriales

Nº 0002781

Transchaco y Callejon Nº 8712 - Tel.: 761 485
Mariano Roque Alonso - Paraguay

Fecha: 12-03-2021 Solicitante: Mantenimiento

Cliente: M.R.E

Dirección: Tel.:

INFORME DE SERVICIO

Cant. BTU/ Hs.	Modelo	Tensión Voltaje	Intensidad Amper	Temperatura Retorno.	Temperatura. Salida	P: Alta	P: Baja
1.600.000	Split	380	11	20°c	10°c	260 lb	65 lb

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O REPUESTO ULTILIZADOS

x Mantenimiento: Desarme y Limpieza de filtros de aire, serpentines de la unidad condensadora y evaporadora, ajustes pernos de drenajes, lubricación de los motores ventiladores. Revisión de perdidas refrigerantes, medición de carga del motor ventilador y del compresor, revisión del cableado físico y del funcionamiento de contactores, relés, temporizadores, presostatos de alta y baja etc.
x Provisión y Carga de gas R 22.

Conforme Cliente

Firma

Tercer Secretario Oscar Zalazar León
Departamento de Mantenimiento
Nombre Ministerio de Relaciones Exteriores

Técnico

Firma

Nombre Osvaldo Romero.

Airmect

Aire Acond. Split Central Individual
e Instalaciones Elétrónicas e Industriales

Nº 0002776

Transchaco y Callejon Nº 8712 - Tel.: 761 485
Mariano Roque Alonso - Paraguay

Fecha: 12-03-2021 Solicitante: Mantenimiento

Cliente: M.R.E

Dirección: Tel.:

INFORME DE SERVICIO

Cant. BTU/ Hs.	Modelo	Tensión Voltaje	Intensidad Amper	Temperatura Retorno.	Temperatura. Salida	P: Alta	P: Baja
1 36.000	Split	380	10	20°C	10°C	250 lb	65 lb

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O REPUESTO ULTILIZADOS

* Mantenimiento: Desarmo y limpieza de filtros de aire, separativas de unidad condensadora y evaporadoras, turbinas, bandejas de drenajes, lubricación de los motores ventiladores. Revisión de perdida de refrigerantes, medición de carga del motor ventilador y del compresor, revisión del estado físico y de fundamento de contactores, relés, tarjetas electrónicas, presostatos de alta y baja
* Provisión y cambio de capacitor de marcha del ventilador
* Provisión y cambio de terminal para compresor 4 unidad

Conforme Cliente

Firma

Tercer Secretario Oscar Zalazar León
Departamento de Mantenimiento
Ministerio de Relaciones Exteriores

Nombre

Técnico

Firma

Nombre Osvaldo Romero.

Airmect

Aire Acond. Split Central Individual
e Instalaciones Elétrónicas e Industriales

Nº 0002777

Transchaco y Callejon Nº 8712 - Tel.: 761 485
Mariano Roque Alonso - Paraguay

Fecha: 12-03-2021 Solicitante: Mantenimiento

Cliente: M.R.E

Dirección: Tel.:

INFORME DE SERVICIO

Cant. BTU/ Hs.	Modelo	Tensión Voltaje	Intensidad Amper	Temperatura Retorno.	Temperatura. Salida	P: Alta	P: Baja
1) 36.000	Split	380	9	20°c	10°c	250lb	65lb

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O REPUESTO ULTILIZADOS

*Mantenimiento: Desarme y limpieza de filtro de aire; serpentines de la unidad condensador y evaporadores, turbinas, bandejas de drenajes, lubricación de los motores ventiladores. Revisión de perdida de refrigerantes, medición de carga del motor ventilador y del compresor, revisión del estado físico y del funcionamiento de contactores, relos, temporizadores, presostatos de baja y alta etc.
*Provisión y carga de gas F22

Conforme Cliente

Firma Tercer Secretario Oscar Zalazar León
Departamento de Mantenimiento
Nombre Ministerio de Relaciones Exteriores

Técnico

Firma

Nombre Osvaldo Romero.

Airmect

Aire Acond. Split Central Individual
e Instalaciones Elétrónicas e Industriales

Nº 0002778

Transchaco y Callejon Nº 8712 - Tel.: 761 485
Mariano Roque Alonso - Paraguay

Fecha: 12-03-2021 Solicitante: Mantenimiento

Cliente: M.R.E

Dirección: Tel.:

INFORME DE SERVICIO

Cant. BTU/ Hs.	Modelo	Tensión Voltaje	Intensidad Amper	Temperatura Retorno.	Temperatura. Salida	P: Alta	P: Baja
1) 60.000	split	380	11	21°C	11°C	250 lb	70 lb

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O REPUESTO ULTILIZADOS

* Mantenimiento: Desarme y limpieza de filtros de aire, serpentines de unidad condensadora y evaporadoras, turbinas, bandejas de drenajes, lubricación de los motores ventiladores. Revisión de perdidas de refrigerantes, medición de carga del motor ventilador y del compresor, revisión del estado físico y del funcionamiento de contactores, relos, termostatos, presostatos de alta y baja etc.
* Provisión y cambio de filtro de aire
* Cambio de filtro de gas 1/4.

Conforme Cliente

Firma: Tercer Secretario Oscar Zalazar León
Departamento de Mantenimiento
Ministerio de Relaciones Exteriores

Nombre:

Técnico

Firma: Romero

Nombre: Osvaldo Romero.

Airmect

Aire Acond. Split Central Individual
e Instalaciones Elétrónicas e Industriales

Nº 0002779

Transchaco y Callejon Nº 8712 - Tel.: 761 485
Mariano Roque Alonso - Paraguay

Fecha: 12-03-2021 Solicitante: Mantenimiento

Cliente: M.R.E

Dirección: Tel.:

INFORME DE SERVICIO

Cant. BTU/ Hs.	Modelo	Tensión Voltaje	Intensidad Amper	Temperatura Retorno.	Temperatura. Salida	P: Alta	P: Baja
1/60.000	Split	380	11	20°c	10°c	250 Lb	72 Lb

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O REPUESTO ULTILIZADOS

* Mantenimiento: Desarmo y Limpieza de filtros de aire, serpentines de la unidad condensadora y evaporadores, turbinas bandejas de drenajes, lubricación de los motores ventiladores Revisión de parrillas de refrigerantes, medición de carga del motor ventilador y del compresor, revisión del estado físico y del funcionamiento de contactores, relos, temporizadores, presostatos de alta y baja etc.
* Provisión y cambio de termistores del compresor 2 unidad.

Conforme Cliente

Firma

Tercer Secretario Oscar Zalazar León
Departamento de Mantenimiento
Ministerio de Relaciones Exteriores

Nombre

Técnico

Firma

Nombre Osvaldo Romero.

Airmect

Aire Acond. Split Central Individual
e Instalaciones Elétrónicas e Industriales

Nº 0002780

Transchaco y Callejon Nº 8712 - Tel.: 761 485
Mariano Roque Alonso - Paraguay

Fecha: 12-03-2021 Solicitante: Mantenimiento

Cliente: M.R.E

Dirección: Tel.:

INFORME DE SERVICIO

Cant. BTU/ Hs.	Modelo	Tensión Voltaje	Intensidad Amper	Temperatura Retorno.	Temperatura. Salida	P: Alta	P: Baja
160.000	Split	380	10	20°c	10°c	250 lb	65 lb

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O REPUESTO ULTILIZADOS

* Mantenimiento: Desarme y limpieza de filtros de aire, serpentines de unidad condensador y evaporadores, turbinas, bandejas de desagues, lubricación de los motores ventiladores. Revisión de perdidas refrigerantes, medición de carga del motor ventilador y del compresor, revisión del estado físico y del funcionamiento de contactores, relés, temporizadores presostatos de alta y baja etc.
* Revisión y cambio de capacitor de marcha del ventilador

Conforme Cliente

Firma

Tercer Secretario Oscar Zalazar León
Departamento de Mantenimiento
Ministerio de Relaciones Exteriores

Nombre

Técnico

Firma

Nombre Osvaldo Romano.

Airmect

Aire Acond. Split Central Individual
e Instalaciones Elétrónicas e Industriales

Nº 0002782

Transchaco y Callejon Nº 8712 - Tel.: 761 485
Mariano Roque Alonso - Paraguay

Fecha: 12-03-2021 Solicitante: Mantenimiento

Cliente: M.R.E

Dirección: Tel.:

INFORME DE SERVICIO

Cant. BTU/ Hs.	Modelo	Tensión Voltaje	Intensidad Amper	Temperatura Retorno.	Temperatura. Salida	P: Alta	P: Baja
1) 60.000	split	380	10	20°c	10°c	250 lb	65 lb

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O REPUESTO ULTILIZADOS

Mantenimiento: Desarme y limpieza de filtros de aire, serpentines de la unidad condensadora y evaporadoras, turbinas bandejas de drenajes, lubricación de los motores ventiladores Revisión de perdidas refrigerantes, medición de carga del moto-ventilador y del compresor, revisión del estado físico y del funcionamiento de contactores, relos, temporizadores presostatos de alta y baja etc.
Revisión y carga de gas R22

Conforme Cliente

Firma

Tercer Secretario Oscar Zalazar León
Departamento de Mantenimiento
Ministerio de Relaciones Exteriores

Nombre

Técnico

Firma

Nombre Osvaldo Romero