3(tres)

CALTEC S.R.L.

CONVERSIÓN ESTÁTICA DE ENERGÍA
ELECTRÓNICA INDUSTRIAL

Nicasio Villalba e/ Libertad y Waldino Lovera
Cel.: (0981) 422 612
E-mail: jcalcena@click.com.py - Fdo. de la Mora, Paraguay

CONTROL DE SERVICIO TÉCNICO

NO VALIDO COMO COMPROBANTE DE VENTA

N° 0001053

San Lorenzo, 06 de Diciembre de 2016

☐ Retiro de Equipo ☐ Entrega ☐ Puesto en funcionamiento ☐ Instalación ☒ Otros

Cliente: B.C.P. Dirección: Sala de Maquina Citrum Pc. Mcal. L.

Solicitante: ..... Equipo: ..... S.N° .....

DESCRIPCIÓN DE SERVICIO	MATERIALES UTILIZADOS	
	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
Cambio de baterias	8	
en las UPS marca Power de 3 KVA	01	
y las UPS citrum ambiental	01	

GRAFICA SAN FRANCISCO CED. HAB. N° 1566 de Francisco A. Espinola C. RUC: 4486410 - 8 / 22 de Setiembre e/ Avda. Atyrá- Cel: (0961) 816 949.
Email: francoespinola9@gmail.com- Atyrá, Py. / 017. (50x3) 0001051/0001100

ORIGINAL: CLIENTE / DUPLICADO: ARCHIVO
TRIPLICADO: CONTABILIDAD

Victor Silvero