ANDE

ORDEN DE TRABAJO

DSA/DSG3/Nº: 117/2022

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

LCO ANDE Nº 1087/2020

CONTRATO Nº 8141/2020

Día	Mes	Año
3	2	23

Servicio de Mantenimiento y/o Reparación de Acondicionadores de Aire Tipo Split System y Ventana, bajo la Modalidad de Contrato Abierto.

Señores:

Servicio Técnico JC de Neri Javier Caballero Páez

DATOS DEL EQUIPO

DESCRIPCION: EQUIPO ACONDICIONADOR DE AIRE

MARCA:	TOKIO	UBICACIÓN : RECLAMOS CAR CENTRO	
PROCEDENCIA:	CHINA	NI/DI:	219.458
Nº SERIE:		POTENCIA:	18.000 BTU/h

Sirvase efectuar por cuenta de ANDE los trabajos que le(s) son solicitados en esta Orden de Trabajo:

[ ] **MANTENIMIENTO PREVENTIVO. PERIODO:**

[X] **MANTENIMIENTO CORRECTIVO**

Ítem	Trabajos a Realizar	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario IVA incluido	Precio Total IVA incluido (G)
16	Cambio de rulemanes del motoventilador	Unidad	2	100.000	200.000
	**********	TOTAL	*****	******	200.000

OBSERVACIONES:

PLAZO DE EJECUCIÓN: Conforme a las Especificicaciones Técnicas DSA/DSG3/03/2020

*** Mantenimiento Preventivo:** "Plan de Trabajo" (num. 4.1.1) [ ]

*** Mantenimiento Correctivo:** hasta tres (3) días hábiles (num. 4.2) [X]

SECC. MTO. ELECTROMECÁNICO DE EDIFICIOS		DPTO. DE SERV. GENERALES	PROVEEDOR
Elaborado por: Téc. Edelio Colmán, Dpto. de Servicios Generales DSA/DSG3	CÉSAR A. GÓMEZ G. JEFE Sección Electr.	JEFE Dpto. de Servicios Generales	Nahas Caballero
FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN
Fecha: 03/02/23	Fecha: 03/02/23	Fecha: 03/02/23	Fecha: 03/02/23

INFORME DE TRABAJOS EJECUTADOS

Trabajos solicitados y recibidos por la fiscalización: CUMPLE [✓] NO CUMPLE [ ]

Fecha de recepción de la OT: 3/2/23 Fecha de recepción de los trabajos: 7/2/23 Plazo Ejecución: CUMPLE [✓] NO CUMPLE [ ]

Asistencia de Personal: Conforme al num. 4.1 inciso b): CUMPLE [✓] NO CUMPLE [ ]

OBSERVACIONES:

SECC. MTO. ELECTROMECÁNICO DE EDIFICIOS	DPTO. DE SERV. GENERALES	PROVEEDOR
CÉSAR A. GÓMEZ G. JEFE Sección Electr.	JEFE Dpto. de Servicios Generales	
FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN
Fecha: 07/02/23	Fecha: 07/02/23	Fecha: 07/02/23

SERVICIO TÉCNICO JC NERI JAVIER CABALLERO P.

Escaneado con CamScanner

ANDE

ORDEN DE TRABAJO

DSA/DSG3/N°: 118/2022

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

LCO ANDE N° 1087/2020

CONTRATO N° 8141/2020

Día	Mes	Año
22	2	23

Servicio de Mantenimiento y/o Reparación de Acondicionadores de Aire Tipo Split System y Ventana, bajo la Modalidad de Contrato Abierto.

Señores:

Servicio Técnico JC de Neri Javier Caballero Páez

DATOS DEL EQUIPO

DESCRIPCIÓN: EQUIPO ACONDICIONADOR DE AIRE			
MARCA:	GOTZE	UBICACIÓN: DPTO DE LINEAS VIVAS	
PROCEDENCIA:	CHINA	NI/DI:	211.422
N° SERIE:		POTENCIA:	24.000 BTU/h

Sirvase efectuar por cuenta de ANDE los trabajos que le(s) son solicitados en esta Orden de Trabajo:

[ ] **MANTENIMIENTO PREVENTIVO. PERIODO:**

[X] **MANTENIMIENTO CORRECTIVO**

Ítem	Trabajos a Realizar	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario IVA incluido	Precio Total IVA incluido (₲)
10	Cambio de filtro y carga de gas	Unidad	1	220.000	220.000
	******	TOTAL	*****	******	220.000

OBSERVACIONES:

PLAZO DE EJECUCIÓN: Conforme a las Especificicaciones Técnicas DSA/DSG3/03/2020

* **Mantenimiento Preventivo:** "Plan de Trabajo" (num. 4.1.1) [ ]
* **Mantenimiento Correctivo:** hasta tres (3) días hábiles (num. 4.2) [X]

SECC. MTO. ELECTROMECÁNICO DE EDIFICIOS		DPTO. DE SERV. GENERALES	PROVEEDOR
Elaborado por: Téc. Edelio Colmán Dpto. de Servicios Generales DSA/DSG3	CÉSAR A. GÓMEZ G. JEFE Sección Mto. Elect.	JEFE	Rocio Villalba
FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN Francisca Savio G. Dpto. de Servicios Generales	FIRMA Y ACLARACIÓN
Fecha: 22-02-2023	Fecha: 22/02/23	Fecha: 22/02/23	Fecha: 22-02-

INFORME DE TRABAJOS EJECUTADOS

Trabajos solicitados y recibidos por la fiscalización: **CUMPLE** [✓] **NO CUMPLE** [ ]

Fecha de recepción de la OT: 22.2.23 Fecha de recepción de los trabajos: 23.2.23 Plazo Ejecución: **CUMPLE** [✓] **NO CUMPLE** [ ]

Asistencia de Personal: Conforme al num. 4.1 inciso b): **CUMPLE** [✓] **NO CUMPLE** [ ]

OBSERVACIONES:

SECC. MTO. ELECTROMECÁNICO DE EDIFICIOS	DPTO. DE SERV. GENERALES	PROVEEDOR
CÉSAR A. GÓMEZ G. JEFE Sección Mto. Elect.	JEFE	
FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN	FIRMA Y ACLARACIÓN
Fecha: 23/02/23	Fecha: 23/02/23	Fecha: 23/02/23

Francisca Savio G.
Dpto. de Servicios Generales
Jefa

SERVICIO TECNICO JC N. JAVIER CABALLERO P.

Escaneado con CamScanner

ANDE

ORDEN DE TRABAJO

DSA/DSG3/N°: 119/2022

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

LCO ANDE N° 1087/2020

CONTRATO N° 8141/2020

Día	Mes	Año
23	2	23

Servicio de Mantenimiento y/o Reparación de Acondicionadores de Aire Tipo Split System y Ventana, bajo la Modalidad de Contrato Abierto.

Señores:

Servicio Técnico JC de Neri Javier Caballero Páez

DATOS DEL EQUIPO

DESCRIPCIÓN: EQUIPO ACONDICIONADOR DE AIRE

MARCA:	RBD	UBICACIÓN: GESTION DE REDES DE DISTRIBUCION	
PROCEDENCIA:	CHINA	NI/DI:	206.563
N° SERIE:		POTENCIA:	24.000 BTU/h

Sirvase efectuar por cuenta de ANDE los trabajos que le(s) son solicitados en esta Orden de Trabajo:

[ ] **MANTENIMIENTO PREVENTIVO. PERIODO:**

[X] **MANTENIMIENTO CORRECTIVO**

Ítem	Trabajos a Realizar	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario IVA incluido	Precio Total IVA incluido (₲)
10	Cambio de filtro y carga de gas	Unidad	1	220.000	220.000
	******	TOTAL	*****	******	220.000

OBSERVACIONES:

PLAZO DE EJECUCIÓN: Conforme a las Especificicaciones Técnicas DSA/DSG3/03/2020

*** Mantenimiento Preventivo: "Plan de Trabajo" (num. 4.1.1)** [ ]

*** Mantenimiento Correctivo: hasta tres (3) días hábiles (num. 4.2)** [X]

SECC. MTO. ELECTROMECÁNICO DE EDIFICIOS		DPTO. DE SERV. GENERALES	PROVEEDOR
Elaborado por: Téc. Edelio Colmá. Dpto. de Servicios Generales FIRMA Y ACLARACION	CÉSAR E. GÓMEZ G. FIRMA Y ACLARACION Elect. Jefe Int.	JEFE FIRMA Y ACLARACION Lic. Francisca Savia O. Dpto. de Servicios Generales	FIRMA Y ACLARACION
Fecha: 23-02-2023	Fecha: 23/02/23	Fecha: 23/02/23	Fecha: 23/02/23

INFORME DE TRABAJOS EJECUTADOS

Trabajos solicitados y recibidos por la fiscalización: **CUMPLE** [✓] **NO CUMPLE** [ ]

Fecha de recepción de la OT: 23/2/23 Fecha de recepción de los trabajos: 24/2/23 Plazo Ejecución: **CUMPLE** [✓] **NO CUMPLE** [ ]

Asistencia de Personal: Conforme al num. 4.1 inciso b): **CUMPLE** [✓] **NO CUMPLE** [ ]

OBSERVACIONES:

SECC. MTO. ELECTROMECÁNICO DE EDIFICIOS	DPTO. DE SERV. GENERALES	PROVEEDOR
CÉSAR E. GÓMEZ G. FIRMA Y ACLARACION Elect.	JEFE FIRMA Y ACLARACION	FIRMA Y ACLARACION
Fecha: 24/02/23	Fecha: 24/02/23	Fecha: 24/02/23

Lic. Francisca Savia O.
Dpto. de Servicios Generales
Jefa

SERVICIO TÉCNICO JC NERI JAVIER CABALLERO PÁEZ

Escaneado con CamScanner

ANDE

ORDEN DE TRABAJO

DSA/DSG3/Nº: 120/2022

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

LCO ANDE Nº 1087/2020

CONTRATO Nº 8141/2020

Día	Mes	Año
23	2	23

Servicio de Mantenimiento y/o Reparación de Acondicionadores de Aire Tipo Split System y Ventana, bajo la Modalidad de Contrato Abierto.

Señores:

Servicio Técnico JC de Neri Javier Caballero Páez

DATOS DEL EQUIPO

DESCRIPCIÓN: EQUIPO ACONDICIONADOR DE AIRE			
MARCA:	KONER	UBICACIÓN: EDIF MB4 OFICINA 210	
PROCEDENCIA:	CHINA	NI/DI:	86.982
Nº SERIE:		POTENCIA:	60.000 BTU/h

Sirvase efectuar por cuenta de ANDE los trabajos que le(s) son solicitados en esta Orden de Trabajo:

☐ **MANTENIMIENTO PREVENTIVO.** **PERIODO:**

☒ **MANTENIMIENTO CORRECTIVO**

Ítem	Trabajos a Realizar	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario IVA incluido	Precio Total IVA incluido (₲)
23	Cambio de placa electronica	Unidad	1	230.000	230.000
	******	TOTAL	*****	******	230.000

OBSERVACIONES:

PLAZO DE EJECUCIÓN: Conforme a las Especificicaciones Técnicas DSA/DSG3/03/2020

*** Mantenimiento Preventivo:** "Plan de Trabajo" (num. 4.1.1) ☐

*** Mantenimiento Correctivo:** hasta tres (3) días hábiles (num. 4.2) ☒

SECC. MTO. ELECTROMECÁNICO DE EDIFICIOS		DPTO. DE SERV. GENERALES	PROVEEDOR
Elaborado por: Téc. Edelio Colmán Dpto. de Servicios Generales (DSA/DSG) FIRMA Y ACLARACIÓN Fecha: 23-02-2023	CÉSAR MENDEZ G. Sección Mto. Elect. FIRMA Y ACLARACIÓN Fecha: 23/02/23	JEFE Lic. Francisco Savia O. Jefe de Servicios Generales FIRMA Y ACLARACIÓN Fecha: 23/02/23	Rodolfo Villalba FIRMA Y ACLARACIÓN Fecha: 23-02-23

INFORME DE TRABAJOS EJECUTADOS

Trabajos solicitados y recibidos por la fiscalización: **CUMPLE** ☑ **NO CUMPLE** ☐

Fecha de recepción de la OT 23/02/23 | Fecha de recepción de los trabajos: 24/2/23 | Plazo Ejecución: **CUMPLE** ☑ **NO CUMPLE** ☐

Asistencia de Personal: Conforme al num. 4.1 inciso b): **CUMPLE** ☑ **NO CUMPLE** ☐

OBSERVACIONES:

SECC. MTO. ELECTROMECÁNICO DE EDIFICIOS	DPTO. DE SERV. GENERALES	PROVEEDOR
CÉSAR MENDEZ G. Sección Mto. Elect. FIRMA Y ACLARACIÓN Fecha: 24/02/23	JEFE FIRMA Y ACLARACIÓN Fecha: 24/02/23	FIRMA Y ACLARACIÓN Fecha: 24/02/23

SERVICIO TÉCNICO JC N. JAVIER CABALLERO P.

Escaneado con CamScanner

Orden de Entrega Bien / Servicio / Obra
N° 5020000999

Administración Nacional de Electricidad
RUC: 80009735-1

Fecha Impresión: 22.05.2023
Impreso por: ASU04770

Proveedor/Contratista: NERI JAVIER CABALLERO PAEZ (1000000501)	DSA/DSG - Departamento de Servicios Generales
Dirección: DE LA CONQUISTA C/ RUIZ DIAZ DE GUZ **RUC:** 1976058-2 **Email:** servicio-tecnico-jc@hotmail.com **Télefono:** 900155	**Fecha Emisión OE:** 19.05.2023 **Nro Contrato SAP:** 3030000043 **Nro Contrato ANDE:** 8141/2020 **Fecha de Envío por correo:** **Fecha tope de Entrega:** 19.05.2023

SE SOLICITA PROVEER LOS ITEMS DESCRITOS SEGÚN CONTRATO DE LA LCO NRO 1087/2020 - 'Servicio de Mantenimiento y/o Reparación de Acondicionadores de Aire Tipo Split System y Ventana, bajo la modalidad de Contrato Abierto' con ID de PAC: 384681

Item	Material SAP	Denominación	Cantidad	UM	Lugar de Entrega	Precio Unit O.E. PYG (Iva Incluido)	Precio O.E. PYG (Iva incluido)
1	71000773	MANTENIMIENTO / REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO-CAMBIO DE FILTRO DE GAS Y CARGA DE GAS PARA EQUIPO DE 12.000, 18.000 Y 24.000 BTU/H. (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES)	2	UN	Metropolitana-Oficina Central	220.000	440.000
2	71000793	MANTENIMIENTO / REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO- CAMBIO DE RULEMANES DEL MOTOVENTILADOR DE EQUIPO DE 12.000, 18.000 Y 24.000 BTU/H. (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES)	2	UN	Metropolitana-Oficina Central	100.000	200.000
3	71000814	MANTENIMIENTO / REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO-CAMBIO DE PLACA ELECTRÓNICA DE CONTROL DE EQUIPO DE 36.000, 48.000 Y 60.000 BTU/H. (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES)	1	UN	Metropolitana-Oficina Central	230.000	230.000
TOTAL IVA INCLUIDO:							870.000

Observaciones: CORRESPONDE A LAS OT NRO 117, 118, 119 Y 120 - FEBRERO 2023

Escaneado con CamScanner

SERVICIO TÉCNICO J. C.

de NERI JAVIER CABALLERO PAEZ

Instalación - Reparación - Mantenimiento

Acondicionadores de Aire (Ventanas - Split - Cassettes y Autonomos)
Congeladores - Heladeras (Frezzer y Cervecero)
Cámaras Frigoríficas - Fabricaciones de Hielo
Lavarropas Automáticos - Secarropas
Rebobinados - Soldaduras - Electricidad - Grupo Electrógenos

Matriz: Avda. De La Consolata Nº 1725 c/ Ruta Dos de Guarnión
Teléfono: (021) 600 158 - Cel.:(0981) 531 885 - Lambaré - Paraguay

servicio-tecnico-jc@hotmail.com

Sucursal: Avenida Juan E. O'Leary Nº 1824
Cel.: 0981 531 885 - Hernandarias - Paraguay

Timbrado Nº 16400796
Fecha Inicio Vigencia:10/05/2023
Fecha Fin Vigencia:31/05/2024
R.U.C.: 1976058 - 2

FACTURA

001-002 0002462

FECHA: Asunción, Lunes, 22 de Mayo de 2023 — CONDICION DE VENTA: CONTADO ( ) CREDITO (XX)

RUC/C.I.: 80009735-1 — REMISION Nº:

NOMBRE O RAZON SOCIAL: ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD

DIRECCION: AVDA ESPAÑA E/ PADRE CARDOZO — TELEFONO:

8141/2020

Contrato Nº 8141/2020 "Servicio de Mantenimiento y/o Reparación de Acondicionadores de Aire Tipo Split System y Ventana. Bajo la Modalidad de Contrato Abierto" LCO 1087/2020
Según O/T Nº117/2022, 118/2022, 119/2022, 120/2022 OC Nº5020000999

CODIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTAS EXENTAS	5%	10%
006297	2	ITEM 16 - CAMBIO DE RULEMANES DEL MOTOVENTILADOR DE EQUIPO DE 12.000, 18.000 Y 24.000 BTU/H	100.000			200.000
006281	2	ITEM 10 - CAMBIO DE FILTRO DE GAS Y CARGA DE GAS PARA EQUIPO DE 12.000, 18.000 Y 24.000 BTU/H.	220.000			440.000
006294	1	ITEM 23 - CAMBIO DE PLACA ELECTRONICA DE CONTROL DE EQUIPO DE 36.000, 48.000 Y 60.000 BTU/H.	230.000			230.000
SUB-TOTALES						870.000

Total a pagar: Guaraníes ochocientos setenta mil.—— 870.000

Liquidación del IVA: (5%) 0 (10%) 79.091 TOTAL IVA: 79.091

PROGRESO de Víctor Jesús Sanchez Gonzalez - RUC: 1080896-1 - Nro. Dir. 297 - JUAN INCRES GILLY ESQ. ALMEDA NRO. 345 - Asunción - (Ex. DELVIRTU) - email: progresoimpresos@hotmail.com - (021) 663 - (021) 4 273

ORIGINAL: Cliente - DUPLICADO: Archivo Tributario
TRIPLICADO: No válida para Crédito Fiscal

Escaneado con CamScanner