De Javier Recalde Encina
Desarrollo y Mantenimiento de Software
Reparación y Mantenimiento de Compresores de Aire
Montajes Eléctricos y Electromecánicos
Montajes de Cañerías Medicinales e Industriales
INGENIERIA
Habana 185 c/Lima– Tel: 0981 296090 / 021 3268766
e-mail: administracion@jringenieria.com.py / M.R. Alonso, Paraguay.

INFORME DE ASISTENCIA TECNICO N° 010

DATOS DELCLIENTE:

Fecha: 17/07/2019

Nombre: Facultad de Ciencias Médicas
Dirección: Avda. Mcal Lopez y Coronel Cazal.

DATOS DEL EQUIPO:

Tipo de Maquinas: Sistema de Desagüe Cloacal.

DESCRIPCION DEL SERVICIO.

Asistencia técnica para Reparación y Mantenimiento de Sistema de Desagüe Cloacal:

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad
10	Reparación de desagüe cloacal. Mantenimiento Preventivo. Mantenimiento de estantes de acero inox, pintura anticorrosiva.	Unidad	EVENTO	1
11	Reparación de desagüe cloacal. Mantenimiento Preventivo. Mantenimiento de llave esférica de 2 y 4" seccionadora de desagüe desmontar y volver a instalar.	Unidad	EVENTO	1
12	Reparación de desagüe cloacal. Mantenimiento Preventivo. Mantenimiento de de registros, de cajas cloacales, construcción de tapas de doble fondo.	Unidad	EVENTO	1
13	Reparación de desagüe cloacal. Mantenimiento Correctivo. Desinstalación, Provisión e instalación de motobombas sumergibles en la fosa de compensación, de 3 hp trifásico	Unidad	EVENTO	1
14	Reparación de desagüe cloacal. Mantenimiento Correctivo. Desinstalación, Provisión, instalación y puesta en marcha de motobombas sumergibles en la fosa de desagüe, de 5 hp trifásico	Unidad	EVENTO	1
15	Reparación de desagüe cloacal. Mantenimiento Correctivo. Provisión y cambio de boyas eléctricas	Unidad	UNIDAD	1
16	Reparación de desagüe cloacal. Mantenimiento Correctivo. Elaboración e instalación de filtro de acero inoxidable con materiales de 3mm de espesor	Unidad	EVENTO	1
17	Reparación de desagüe cloacal. Mantenimiento Correctivo. Reparación y tratamiento con anti óxido y pintura epoxi de las tapas y marcos de los registros.	Unidad	EVENTO	1
18	Reparación de desagüe cloacal. Mantenimiento Correctivo. Provisión y cambio de válvulas verticales de 2" de origen italiano para la fosa de compensación.	Unidad	EVENTO	1
19	Reparación de desagüe cloacal. Mantenimiento Correctivo. Provisión de contactores y relé térmico para 5 hp	Unidad	EVENTO	1

Todos los servicios fueron realizados según especificaciones técnicas ID 359471. Acorde a la orden de compra N°0083688.-

JR INGENIERIA
Ing. Javier Recalde
J.R. Ingeniería
RUC: 3.723.322 - 0

Ing. Ramón Ruiz Sacedo
Coordinador
Sección Electromecánica y Gases Medicinales
Dpto. Técnico y Mantenimiento
Hospital de Clínicas - F.C.M. / U.N.A.

Ing. María Cristina Orué Ayala
Jefe
Dpto. Técnico y Mantenimiento
F.C.M. / U.N.A.

P/Facultad de Ciencias Médicas.
Hospital de Clínicas

Habana 199 c/ Lima - M.R.Alonso
Tel: 0981 296090/ 021 3268766
e-mail: administración@jringenieria.com.py

Ricardo Rivas
Administración H.C. - F.C.M.
LIC. NERIS AC...
ADMINISTRADO...
HOSPITAL DE C...

Para Vo:

33	Recibo de Dinero	Monto:

Observación:

Verificado por: Aclaración: Fecha: